



22 ΝΟΕ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**Αθήνα, 22 - 11 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1833**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
& Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ευστάθιο Μπούκουρα
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ.12593/04-07-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1549/26-07-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευστάθιος Μπούκουρας, με θέμα «Έρμαιο στη διάθεση του οποιουδήποτε το νερό που πίνουν 50.000 Κορίνθιοι», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1379/15-07-2013 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου, για ενημέρωσή σας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πυλαρινού 67, Κόρινθος
Τηλ. 27410-24444
Fax. 27410-80101

Κόρινθος 15-7-2013

Αριθμ. Πρωτ. 1379

Προς
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

Θέμα : Καταλληλότητα πόσιμου νερού Δήμου Κορινθίων
Σχετ. : Το 27829/9-7-2013 έγγραφό σας

Σχετικά με τα αναφερόμενα στην 12593/4-7-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ε. Μπούκουρα την οποία μας κοινοποιήσατε με το ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω :

Στην περιοχή Πεδίο Βολής Κορίνθου υπάρχουν κλειστές εγκαταστάσεις διύλισης και απολύμανσης του νερού της πόλης και κλειστές υπόγειες δεξαμενές ύδρευσης. Οι εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι δε θάλαμοι που είναι οι βάνες και τα μηχανήματα είναι ασφαλισμένοι με σιδερένιες πόρτες. Τα καπάκια επίσκεψης των δεξαμενών είναι μεταλλικά βαρέως τύπου ασφαλισμένα με λουκέτα. Οι δεξαμενές και το διυλιστήριο καταλαμβάνουν χώρο περίπου 1.800 τ.μ. και είναι εντός περιφραγμένου χώρου εκτάσεως περίπου 8.000 τ.μ. που κλείνει με διπλή σιδερένια πόρτα. Στη συνέχεια του περιφραγμένου χώρου των εγκαταστάσεων υπάρχει περιφραγμένος χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων του Δήμου και ανάμεσα στους δύο χώρους, φυλάκιο με μόνιμο φύλακα. Κατά καιρούς, με ιδιαίτερη ένταση το τελευταίο διάστημα, παρουσιάζονται κλοπές σε μεταλλικά αντικείμενα (καλώδια, περιφράξεις, μεταλλικά καπάκια και σχάρες φρεατίων αποχέτευσης κλπ) σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας για τα οποία έχουμε κάνει πολλές καταγγελίες στο Τμήμα Ασφαλείας και στον Εισαγγελέα. Η Υπηρεσία μας φροντίζει άμεσα για την αντικατάσταση των κλαπέτων και φροντίζει ώστε σε καμία περίπτωση να μην τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα του νερού.

Επί των συγκεκριμένων ερωτημάτων του κ. Βουλευτή σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω :

1. Οι εγκαταστάσεις είναι πλήρως ασφαλισμένες, κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν εργαζόμενοι της υπηρεσίας μας στο χώρο αυτό και κατά τη διάρκεια της νύχτας φυλάσσονται από το φύλακα του Δήμου.
2. Η περίφραξη, όποτε καταστρέφεται, επισκευάζεται άμεσα ώστε να μην είναι ο χώρος προσβάσιμος σε τρίτους. Καπάκια ή σχάρες φρεατίων που βρίσκονται πέριξ του χώρου των δεξαμενών ή μέσα στην πόλη και κατά καιρούς τα κλέβουν, αντικαθίστανται άμεσα από την υπηρεσία μας

3. Τα καπάκια που έχουν σχέση με το νερό είναι μεταλλικά βαρέως τύπου και συντηρούνται με ειδικές βαφές και είναι πλήρως ασφαλισμένα και κλειδωμένα με λουκέτα.
 4. Δεν υπάρχει ρύπανση στον ευρύτερο χώρο της εγκατάστασης και δεν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή.
 5. Η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής που έχει γίνει σε χώρο μετά το χώρο των εγκαταστάσεων έγινε για να διαμορφωθεί ο χώρος και δεν έχουν καμία σχέση ούτε επικοινωνία με το χώρο των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας μας.
- Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το νερό που παρέχεται στους δημότες είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις περί πόσιμου νερού, γίνεται καθημερινός έλεγχος σε διάφορα σημεία της πόλης ως προς τη χλωρίωσή του και γίνονται τακτικές αναλύσεις, περισσότερες απ' όσες απαιτεί η νομοθεσία από πιστοποιημένο εργαστήριο.



Αντ. Καραμανλής

Πολιτικός Μηχανικός

Κοινοποίηση

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γενικός Γραμματέας

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γραφείο Περιφερειάρχη