




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ταχ. Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/17942**

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2014

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-Α.Κ.Ε.
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ :**

- α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ 101 83**
- β) ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ 155 10**
- γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ/ 115 23**

(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)

**3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :**

- α) Γραφείο κ. Αρχηγού**
- β) Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

ΘΕΜΑ : Αναφερόμενη χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Συναφή ζητήματα.

**ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - Α.Κ.Ε. 1966/ 239/ 22-08-2014, 1967/ 240/ 22-08-2014 και 1968/ 241/
22-08-2014**

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων και αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ και μας διαβίβασαν με τα υπ' αριθμ. 1104/2014 από 15-09-2014 και Β-1433 από 15-09-2014 έγγραφά τους τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αντίστοιχα, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι για το διαλαμβανόμενο στα ανωτέρω μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου πρατήριο, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, έχει εγκριθεί η μελέτη πυροπροστασίας, χωρίς ωστόσο να έχει υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή αυτού για τη χορήγηση του προβλεπόμενου στις διατάξεις του άρθρου 26 του π.δ/τος 595/1984 (Α-218), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης ανάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής και της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποιούνται έλεγχοι στις διάφορες επιχειρήσεις σε όλη την χώρα, προς διαπίστωση της τήρησης ή μη των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα

νομοθεσία πυροπροστασίας. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί κατά τη διενεργούμενη αυτοψία για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ή ύστερα από έκτακτο έλεγχο ή καταγγελία, η μη τήρηση ή παραλείψεις ή αποκλίσεις των προβλεπόμενων στην ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία, γίνονται συστάσεις ή ανακλήσεις πιστοποιητικών, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνονται εγγράφως η αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και οι άλλες συναρμόδιες Αρχές προκειμένου να προβούν σε ενέργειες αρμοδιότητάς τους (όπως ανάκληση άδειας λειτουργίας κ.λπ.).

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη

