



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

23 ΙΑΝ. 2015

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μαρούσι, 22 - 6 - 2015

Αρ.Πρωτ. : 98339/Φ1 ΕΞΩΤ.
72520 ΕΙΣ.

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
e-mail : tke@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210-344 23 20
FAX : 210-344 32 45
NASTA

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ.κ.
-Χρήστο Κατσώτη
-Γιάννη Γκιόκα
-Σταύρο Τάσσο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Συμπληρωματική Απάντηση στην
Ερώτηση με αριθμό 2309/6-5-2015»

Απαντώντας συμπληρωματικά στην Ερώτηση με αριθμό 2309/6-5-2015, την οποία κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι κ.κ. Βουλευτές με θέμα «Κτηριολογικό Παιδαγωγικών Σχολών», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο από 22-5-2015 έγγραφο του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ που μας διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 1415017251/28-5-2015 έγγραφο της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ, σχετικά με την καταλληλότητα, για δημόσια και εκπαιδευτική χρήση, των χώρων του Νέου Χημείου, επί της οδού Ναυαρίνου 13^Α, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) και του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.), της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, καθώς και η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι :

«...1. Το Μεγάλο Αμφιθέατρο του Χημείου, χωρητικότητας περίπου 250 ατόμων, κρίθηκε κατάλληλο για χρήση...

2. Η μόνη αίθουσα που κρίθηκε ακατάλληλη προσωρινά, είναι η αίθουσα διδασκαλίας που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου, χωρητικότητας 200 περίπου ατόμων, δεδομένου

J6

ότι βρίσκεται σε υποκείμενο της κυρίας εξόδου όροφο, χωρίς την ύπαρξη αυτόματου συστήματος καταιονισμού νερού (sprinkler).

Στη νέα μελέτη του κτιρίου προβλέπεται εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονισμού νερού που θα λύσει το πρόβλημα.»

Επίσης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10686/20-5-2015 έγγραφο του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών που μας διαβιβάστηκε με το ως άνω έγγραφο της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ, σχετικά με τις ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης του υποσταθμού Μέσης Τάσης στο προαναφερόμενο κτήριο του Νέου Χημείου, «...Η Τεχνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ μελέτησαν και κατασκεύασαν, εξ' αρχής, υποδομή για την προσωρινή παροχή ρεύματος χαμηλής τάσης, περιορισμένης ισχύος, ικανής όμως να ρευματοδοτήσει βασικές ανάγκες της σχολής και να μπορούν να πραγματοποιούνται μαθήματα.

Οι εργασίες ορίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από 6/5/2015 έως 10/5/2015, ημερομηνία από την οποία το κτίριο ρευματοδοτείται.

Έχει ήδη εκπονηθεί η μελέτη για την αποκατάσταση του υποσταθμού και αναμένεται η έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ για να ξεκινήσουν άμεσα οι ενέργειες.»



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Δ/ση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
3. Πρυτανεία ΕΚΠΑ
4. Τ.Κ.Ε.