



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα 25/6/ 2015
Αρ. Πρωτ. 844**

29 ΙΟΥΝ. 2015

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων**

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2106400015
FAX: 210 6429137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Ν.Νικολόπουλο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. πρωτ. 2864/25-5-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αριθμό πρωτ. 2864/25-5-2015** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 23029/2570/8-6-15 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων/ΥΠΑΠΕΝ. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο αρμόδιοι για τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας στους ΧΑΔΑ είναι οι Δήμοι. Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί ενημέρωση μέσω της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 23029/2570/8-6-15 έγγραφο Δ/σης ΠΒΕΔΑ/ΥΠΑΠΕΝ(σελ. 2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 2

Σύνολο Σελίδων: 3


Εσωτερική Διανομή

• Γραφείο Αν. Υπουργού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ,
ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

Αθήνα, 08 Ιουνίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 23029/2570

**Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 11251 Αθήνα
TELEFAX : 2108662968 - 2108663693**

**ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΑΠΕΝ**

**Πληροφορίες : Ε. Βασιλάκη
Τηλέφωνο : 2108643630
e-mail : i.vasilaki@prv.ypeka.gr**

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τον «κίνδυνο πυρκαγιάς στις χωματερές της Μεσσηνίας».

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 844/26.5.15 έγγραφο σας με συνημμένη την με αρ. πρωτ. 2864/25.5.15 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΔΠΒΕΔΑ 23029/2570/27.5.15).

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2864 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή στις 26.5.15 από τον Βουλευτή κ. Νικόλαο Ι. Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε τα εξής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας:

Η υπηρεσία μας παρακολουθεί την εξέλιξη του ζητήματος της παύσης λειτουργίας και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) της χώρας, μεταξύ των οποίων και εκείνων που βρίσκονται στην Μεσσηνία. Επισημαίνουμε ότι, σε εκτέλεση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 2^{ας} Δεκεμβρίου 2014 στην υπόθεση C-378/13, διαβιβάζουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημα στοιχεία σχετικά με την παύση λειτουργίας ή/και αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ), τους οποίους αφορά η παράβαση, προς ενημέρωση της και για την αξιολόγησή τους, με στόχο τη μείωση της εξαμηνιαίας χρηματικής ποινής που έχει επιβληθεί από το ΔΕΕ για κάθε έναν από αυτούς.

Ως προς την προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε ΧΑΔΑ:

Σε εφαρμογή του «Κανονισμού ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις. – Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000» (ΦΕΚ 1459 Β) στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, που υφίστανται, ενεργείται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, αυτοψία από τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε Περιφέρεια τον Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο Γενικού Γραμματέα και αποτελείται από έναν Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας και έναν υπάλληλο της Δασικής Υπηρεσίας.

Για την αυτοψία συντάσσεται σχετική έκθεση που υποβάλλεται από την Επιτροπή στην αρμόδια Περιφέρεια, η οποία με έγγραφό της υποβάλλει αυτή για υλοποίηση στην αρμόδια Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα προτεινόμενα από την Επιτροπή μέτρα πυρασφαλείας είναι τουλάχιστον τα εξής:

- α. Άνοιγμα λάκκου βάθους 2 μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους.
- β. Περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον ολόκληρου του χώρου απόρριψης.
- γ. Διάνοιξη αποψιλωμένης βλαστήσεως ζώνης πλάτους τουλάχιστον 50 μέτρων περιμετρικά της περίφραξης.
- δ. Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων και ικανής ποσότητας ή παροχής νερού.

Ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου οι Δήμοι μεριμνούν για 24ωρη φύλαξη των θέσεων απόρριψης από το προσωπικό τους.

Επίσης κατά τη διάρκεια των κρισίμων ημερών της αντιπυρικής περιόδου επιβάλλεται η παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του οικείου Δήμου.

Επομένως οι Δήμοι, στα όρια των οποίων βρίσκονται οι ΧΑΔΑ που αναφέρονται στην Ερώτηση του Βουλευτή, θα πρέπει να λάβουν και να εφαρμόσουν τα μέτρα που θα τους υποδείξει η αρμόδια Επιτροπή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) Δ/νση ΠΒΕΔΑ
- 2) Χρον. Αρχείο
- 3) Τμήμα ΔΑΒΣΑ (φ 3.1.)
- 4) Ε. Βασιλάκη

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΡΕΒΕΚΚΑ ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ