

14 ΙΑΝ. 2015

Αριθμός σελίδων εγγράφου: ...2...
Αριθμός σελίδων συνημμένων:0...
Σύνολο σελίδων: 2



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ. επικ.: 210 7767 023**

Αθήνα, 13 - 07 - 2015
Αρ. Πρωτ.: 251

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:
.Βουλευτή: κ. Θ. Καραόγλου
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 3715/22-06-2015

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 3715/22-06-2015 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Θ. Καραόγλου, με θέμα: « Υπό κατάρρευση το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης», και ως προς τα αναφερόμενα σε αυτή προβλήματα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από της αναλήψεως των καθηκόντων μας, ως νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους Προϊσταμένους των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας και έχουμε πλήρη εικόνα των, προς επίλυση, προβλημάτων. Ήδη αντιμετωπίζονται ζητήματα που χρόνιζαν, ενώ προχωράμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες που επιτρέπουν η νομοθεσία και η δημοσιονομική συγκυρία για την ενίσχυση των υποδομών των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας. Πολλές ενέργειες έχουν ήδη δρομολογηθεί, ενώ άλλες σχεδιάζονται και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξαρτάται και από την πορεία των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητά μας και καταβάλλεται διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού & μέσω μεταφοράς πιστώσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και με το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) και την κατασκευαστική εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», προκειμένου να προωθούνται τα αιτήματα και οι διαδικασίες που απαιτούνται για να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η κατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, κατά την παρούσα χρονική στιγμή, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2435/26-06-2015 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δ.Μ. Θεσσαλονίκης, έχει ως εξής:

- « α) Σε διάφορα σημεία οροφών του κτιρίου, μεταξύ των οποίων και σε χώρους των γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, είχαν παρουσιαστεί υγρασίες και «φουσκώματα» λόγω φθορών στη στεγάνωση του δώματος. Πρόσφατα τοποθετήθηκε νέα στεγάνωση και σταμάτησαν οι διαρροές. Μόλις στεγνώσουν τα σημεία με υγρασίες θα αποκατασταθεί η βαφή.
- β) Οι μηχανισμοί στήριξης των θυρών των ακροατηρίων πρέπει να ελεγχθούν και να επισκευασθούν λόγω παλαιότητας. Με τη λήξη του δικαστικού έτους θα αποκαθλωθούν και θα σταλεί αίτημα για έγκριση πίστωσης για την επισκευή.
- γ) Υπήρχαν μπάζα στο υπόγειο, λόγω διαφόρων έργων που εκτελούνται στο κτίριο, αλλά είναι σε φάση αποκομιδής.

δ) Στην κεντρική είσοδο του κτιρίου υπάρχουν 3 μαγνητικές πύλες και 2 μηχανήματα X-Ray για τον έλεγχο των εισερχομένων, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Η οποιαδήποτε βλάβη αντιμετωπίζεται άμεσα από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο.»

Με το υπ' αριθ. Υ-2151/07-07-2015 ενημερωτικό έγγραφο της κατασκευαστικής εταιρείας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.", μας γνωστοποιήθηκαν, σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Ερώτηση, τα ακόλουθα:

«Με την υπ' αριθμ. 2441/18-5-2010 (ΦΕΚ 697 Β'/21-5-2010) απόφαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης ανατέθηκε στην εν λόγω εταιρεία, η μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων:

- λήψη άμεσων μέτρων για άρση επικινδυνότητας και στοιχειώδη λειτουργία μετά την έκρηξη της 14/5/2010,
- εργασίες πλήρους αποκατάστασης και
- εργασίες εγκατάστασης μέτρων ασφαλείας, στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Σ' εφαρμογή της απόφασης αυτής η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." συνέταξε μελέτη σύμφωνα με σχετική έκθεση Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και εγκατέστησε στο Δικαστικό Μέγαρο τα εξής μέτρα ασφαλείας:

- Κεντρικό έλεγχο εισερχομένου κοινού στο Μέγαρο από την είσοδο της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου μέσω τριών μαγνητικών πυλών και 2 συσκευών ελέγχου χειραποσκευών (X-Ray).
- Έλεγχο των εισερχομένων στο Μέγαρο εργαζομένων και δικηγόρων, καθώς και των οχημάτων στο χώρο στάθμευσης σε 8 σημεία εισόδου μέσω συστήματος μαγνητικών καρτών (Access Control).

Τα μέτρα αυτά έχουν εγκατασταθεί. Πλην όμως δεν λειτουργεί πλήρως το σύστημα "Access Control" που αφορά εργαζομένους και δικηγόρους ενώ λειτουργεί κανονικά το σύστημα ελέγχου για το κοινό από την κεντρική είσοδο.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

Χ. Παπαδημητρίου

