



15 ΔΕΚ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 14 - 12 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 2243**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & Αιτήσεων
Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1312/20-11-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, με θέμα «Ακατάλληλο το νερό στο Πολυκλαδικό Νέας Ιωνίας του Βόλου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 8113/27-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα του τελευταίου δειγματοληπτικού ελέγχου που διενήργησε η αρμόδια Υπηρεσία και τις σχετικές επισημάνσεις επ' αυτού, καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 13914/27-11-2015 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, αρμόδιας για την εξασφάλιση κατάλληλου πόσιμου νερού στην περιοχή αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Υ2/2600/21-06-2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998» (ΦΕΚ 892/τ. Β'/11-07-2011), όπου και αποτυπώνονται οι ενέργειες για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

K. Kasoumi



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : 2ας Νοεμβρίου 135

Ταχ. Κωδικας : 38001

Τηλέφωνο : 24213 55811

Telefax : 24213 55802

Πληροφορίες : κ.Κασούμη

Ηλ. Διεύθυνση: s.kasoumi@thessaly.gov.gr

Βόλος 27-11-2015

Αριθ. πρωτ: 8113

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝ: ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(κ.ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ-ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ)

ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ»**ΣΧΕΤ: Το με αριθμ.41188/24-11-2015 έγγραφό σας.**

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε αναφορικά με τις ενέργειες της υπηρεσίας μας, ότι τα τελευταία αποτελέσματα δειγματοληπτικού ελέγχου της υπηρεσίας μας στις 22-9-2015 δεν έδειξαν υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του σιδήρου, στα δείγματα που πάρθηκαν από τις εξωτερικές βρύσες (κοπάνες) του αύλειου χώρου του 2^{ου} ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ και τις εξωτερικές βρύσες του 2^{ου} ΕΠΑΛ (1^{ΟΥ} ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) Ν.ΙΩΝΙΑΣ, διότι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου προέβει σε μερική αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του σχολικού συγκροτήματος, μετά από το υπ' αριθμ.πρωτ.4420/1-7-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του σιδήρου εμφάνισε μόνο το δείγμα από το 1^ο ΣΕΚ ΒΟΛΟΥ (βρύση εσωτερική), επειδή η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν αντικατέστησε το δίκτυο ύδρευσης, όπως αναφέρει στο υπ' αριθμ.πρωτ.84104/3-9-2015 έγγραφό της και η Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ.πρωτ.6712,6197/12-10-2015 έγγραφο, επισημαίνει την άμεση ολοκλήρωση αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης του σχολικού συγκροτήματος και να ενημερώσει για τις ενέργειες της την Υπηρεσία μας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΕ Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΛΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος, 27.11.2015

Αρ. Πρωτ.: 13914

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Πληρ. : Φαναριώτης Μιλτιάδης
Τηλ. : 2421 075101
Fax : 2421 075135
E-mail : mfan@deyamv.gr

Προς :
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστριάς 2
Τ.Κ. 10563 - ΑΘΗΝΑ
Υπόψη : κ.Μ. Κωστοπούλου
Τηλ. : 21313-61245
Fax. : 21313-61230

ΘΕΜΑ: Καταλληλότητα πόσιμου νερού στο Πολυκλαδικό Ν. Ιωνίας Βόλου
ΣΧΗΤ.: Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 41188/24.11.2015 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 13815/25.11.2015)

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου και αναφορικά με τα ερωτήματα που τίθενται στο συννημμένο σε αυτό, έγγραφο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού στη Ν. Ιωνία Βόλου, στεγάζει το 2^ο Λύκειο Ν. Ιωνίας, το 2^ο ΕΠΑΛ, το 1^ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και το 1^ο ΣΕΚ (ΕΚ) Βόλου.

Η ΔΕΥΑΜΒ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και με ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της υδροδότησης με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης των κατοίκων του Δήμου Βόλου, προώθησε σε σειρά χημικών αναλύσεων τόσο του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του σχολικού συγκροτήματος του πρώην Πολυκλαδικού της Νέας Ιωνίας, όσο και του εσωτερικού δικτύου υδροδότησης του συγκροτήματος. Τα αποτελέσματα του ελέγχου και των χημικών αναλύσεων που πραγματοποίησε η Υπηρεσία, κοινοποιήθηκαν στη Δ/νση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, με τα υπ' αριθμ. Πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 7354/17.07.2015, 10619/24.09.2015 και 13607/19.11.2015 έγγραφα.

Σύμφωνα με τα ως άνω αποτελέσματα, το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό, το εν λόγω σχολικό συγκρότημα, δεν παρουσιάζει συγκεντρώσεις σιδήρου άνω της παραμετρικής τιμής. Οι όποιες υπερβάσεις παρατηρήθηκαν, οφείλονται στο εσωτερικό δίκτυο του σχολικού συγκροτήματος και συγκεκριμένα:

1. Έγγραφο ΔΕΥΑΜΒ 7354/17.07.2015:

Παρατηρήθηκαν υπερβάσεις της παραμετρικής τιμής του σιδήρου στο εσωτερικό δίκτυο των 2^{ου} Λύκειου Ν. Ιωνίας, το 2^{ου} ΕΠΑΛ, του 1^{ου} ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και του 1^{ου} ΣΕΚ (ΕΚ) Βόλου. Αντίθετα, το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ στην περιοχή του συγκροτήματος δεν εμφανίζει συγκεντρώσεις σιδήρου άνω της παραμετρικής τιμής.

2. Έγγραφο ΔΕΥΑΜΒ 10619/24.09.2015:


Παρατηρήθηκαν υπερβάσεις της παραμετρικής τιμής του σιδήρου στο εσωτερικό δίκτυο του 1^{ου} ΣΕΚ (ΕΚ) Βόλου. Αντίθετα, το εσωτερικό δίκτυο του 2^{ου} Λύκειου Ν. Ιωνίας, του 2^{ου} ΕΠΑΛ και του 1^{ου} ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής δεν εμφάνισαν συγκεντρώσεις σιδήρου άνω της παραμετρικής τιμής. Επίσης, το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ στην περιοχή του συγκροτήματος δεν εμφανίζει συγκεντρώσεις σιδήρου άνω της παραμετρικής τιμής.

3. Έγγραφο ΔΕΥΑΜΒ 13607/19.11.2015:

Δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις της παραμετρικής τιμής του σιδήρου στο εσωτερικό δίκτυο του 2^{ου} Λύκειου Ν. Ιωνίας, του 2^{ου} ΕΠΑΛ, του 1^{ου} ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και του 1^{ου} ΣΕΚ (ΕΚ) Βόλου.

Από τις παραπάνω εκτεθέντα γίνεται φανερό ότι ουδέποτε το δίκτυο της ΔΕΥΑΜΒ παρουσίασε συγκεντρώσεις σιδήρου άνω της παραμετρικής τιμής, στην περιοχή του συγκροτήματος του πρώην Πολυκλαδικού. Αντίθετα, οι όποιες αντικαταστάσεις του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού, επέδρασαν θετικά στη βελτίωση της ποιότητας, αλλά μόνο στους κλάδους που αντικαταστάθηκαν.

Καθώς η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού των σχολικών μονάδων δεν είναι αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΜΒ, η Υπηρεσία έγκαιρα ενημέρωσε τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, τη Δ/ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, τη Δ/ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, ώστε αυτές κατά περίπτωση, αρμοδίως να προχωρήσουν στον προγραμματισμό και την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων του συγκροτήματος.



Εσωτερική Διανομή : Διεύθυνση Προγρ/σμού & Νέων Υποδομών