



17 ΔΕΚ. 2015



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 15/12/ 2015

Αρ. Πρωτ. 1573

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Δ. Καμμένο
2. Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 866/05-11-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Δημήτρη Καμμένο, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/8276/16-11-2015 έγγραφο του «Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» με τις απόψεις της επιχείρησης επί των ζητημάτων που τίθενται στην Ερώτηση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου σε θέματα ενέργειας θα παρέμβει όπου απαιτηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ηλεκτροδότηση στο σύνολο της χώρας.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Προέδρου του ΔΕΔΔΗΕ το Σύστημα Μεταφοράς του ΗΣ Ρόδου μετά τις αναβαθμίσεις του που πραγματοποιήθηκαν μετά από σχετικές μελέτες και της υλοποίησης σειράς σημαντικών έργων με κυριότερο την αλλαγή της τάσης του Συστήματος Μεταφοράς Ρόδου από 66 KV σε 150 KV που ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2015 το ΗΣ Ρόδου λειτουργεί ικανοποιητικά και με τις αναβαθμίσεις που έγιναν έχει αυξηθεί η αξιοπιστία του και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Οι τοπικές Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ μετά από σχετικούς ελέγχους διαπίστωσαν ότι οι γενικές διακοπές στο ΗΣ Ρόδου αφορούσαν σε συνήθη προβλήματα λειτουργίας του ΑΗΣ Ρόδου. Κατά συνέπεια δεν στοιχειοθετούνται οι ισχυρισμοί και η θέση των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. περί κινδύνων στην ομαλή λειτουργία του ΗΣ Ρόδου λόγω ύπαρξης σοβαρών παραλήψεων και λαθών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ουδέποτε απέφυγε να απαντήσει ή αρνήθηκε να συζητήσει με τους εκπροσώπους του σωματείου της ΔΕΗ Α.Ε. «Ζεύς» τα ζητήματα του ΗΣ Ρόδου. Για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού έχει μεριμνήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τις αναγκαίες προσλήψεις. Τέλος επισημαίνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν γνωρίζει την ύπαρξη απειλητικών τηλεφωνημάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:

Το με α.π. 8276/16-11-15 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ (σελ. 6)

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 6
Σύνολο Σελίδων: 8

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



1573

**Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος****Αρ./Ημ.: ΓΡΔ/8276/16.11.2015****Προς : κ. Π. Σκουρλέτη
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας****Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή**

Σχετικά : α) Η υπ' αριθ. 866/05.11.2015 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Καμμένος
β) Το υπ' αριθμ. 47940/10.11.2015 Διαβιβαστικό έγγραφο του Υ.Π.ΕΝ.
γ) ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ-Κ/1362/21.10.2015

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της α' σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Δημητρίου Καμμένου, αναφορικά με τον κίνδυνο για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Ρόδου, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Το Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου αφορά στα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους νησιά της Ρόδου και της Χάλκης και περιλαμβάνει:


- Έναν θερμικό Σταθμό Παραγωγής στη Ρόδο, στη θέση Σορωνή (ΑΗΣ Ρόδου), συνολικής ονομαστικής ισχύος 232,61 MW, με αιχμή ζήτησης του ΗΣ Ρόδου κατά το θέρος 2015 που ανήλθε σε 203,2 MW.
- Πέντε Υποσταθμούς Μεταφοράς Υψηλής προς Μέση Τάση (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ), στις θέσεις Σορωνή, Ιαλυσσό, Ροδίσι, Αφάντου και Γεννάδι.
- Γραμμές Μεταφοράς ΥΤ, συνολικού μήκους περίπου 126 Km.
- Υποσταθμούς Διανομής Μέσης προς Χαμηλή Τάση (Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ), ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 2.300 περίπου.
- Γραμμές Διανομής ΜΤ και ΧΤ, συνολικού μήκους περίπου 3.300 Km.

Την ευθύνη λειτουργίας του ΑΗΣ Ρόδου και της κάλυψης της επάρκειας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση του συνόλου του ΗΣ Ρόδου, έχει η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής (ΓΔ/Π) της ΔΕΗ Α.Ε.

Επίσης η ΓΔ/Π της ΔΕΗ Α.Ε. έχει την ευθύνη λειτουργίας του Υ/Σ ανύψωσης τάσης στον ΑΗΣ Ρόδου (στη Σορωνή), ως το όριο των ζυγών ΥΤ αυτού.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ του Συστήματος Μεταφοράς του ΗΣ Ρόδου, των Γραμμών Μεταφοράς ΥΤ, των Υποσταθμών Διανομής και των Γραμμών Διανομής ΜΤ και ΧΤ.

Οι τοπικές Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ στη Ρόδο αφορούν στην αρμόδια Περιοχή Ρόδου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, με αρμοδιότητα την ανάπτυξη, τη λειτουργία κι εκμετάλλευση του Δικτύου Διανομής, δηλαδή των Υποσταθμών Διανομής και των Γραμμών Διανομής ΜΤ και ΧΤ και στον αρμόδιο Υποτομέα του Συστήματος Μεταφοράς Ρόδου με αρμοδιότητα τη λειτουργία κι εκμετάλλευση των Υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ και των Γραμμών Μεταφοράς ΥΤ του ΗΣ Ρόδου.



Ο υπόψη Υποτομέας του Συστήματος Μεταφοράς Ρόδου λειτουργεί και το Κέντρο Κατανομής Φορτίου (ΚΚΦ) του ΗΣ Ρόδου και υπάγεται στον Κλάδο Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των ΗΣ Ρόδου και Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας ηλεκτροδότησης του ΗΣ Ρόδου, ήδη από το 2002 είχε εκπονήσει ειδικές μελέτες αναβάθμισης του υπόψη συστήματος και υλοποίησε σειρά σημαντικών επενδυτικών έργων, με κυριότερο το έργο αλλαγής τάσης του Συστήματος Μεταφοράς της Ρόδου, από 66 KV σε 150 KV, που ολοκληρώθηκε αρχές του έτους 2015.

Πέραν αυτών ο ΔΕΔΔΗΕ συνέβαλε καθοριστικά στην απεμπλοκή του έργου κατασκευής του νέου Θερμικού Σταθμού Νοτίας Ρόδου (ΑΗΣ Ν. Ρόδου), συνολικής ονομαστικής ισχύος 115,4MW, το οποίο ήδη υλοποιείται με πρόβλεψη ολοκλήρωσής του, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ Α.Ε., εντός του έτους 2017. Παράλληλα υλοποιούνται έργα νέων Γραμμών Μεταφοράς για τη σύνδεση του νέου ΑΗΣ Ν. Ρόδου με το Σύστημα Μεταφοράς του ΗΣ Ρόδου.

Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, προωθεί την ανάπτυξη Σταθμών Παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και διαχειρίζεται τη λειτουργία μονάδων ΑΠΕ που σήμερα η ισχύς τους ανέρχεται σε 450 MW περίπου, ενώ ήδη βρίσκονται σε αδειοδοτική διαδικασία 25 μεγάλες μονάδες ΑΠΕ διαφόρων τεχνολογιών συνολικής ισχύος περίπου 670 MW.

Το ΗΣ Ρόδου λειτουργεί ικανοποιητικά, ενώ και με τις παραπάνω αναφερθείσες αναβαθμίσεις η αξιοπιστία του έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι από το έτος 2010 έως και σήμερα οι γενικές διακοπές στο ΗΣ Ρόδου ανέρχονται στο συνολικό αριθμό των τριών (3), και όλες αφορούσαν σε προβλήματα λειτουργίας του ΑΗΣ Ρόδου.

Πιο συγκεκριμένα οι γενικές διακοπές του ΗΣ Ρόδου την τελευταία δετία αφορούσαν σε:

- 01.12.2010, ώρα 09:17, με φορτίο ΗΣ 56 MW, γενική διακοπή, με αίτιο σφάλμα στον Αεριοστρόβιλο Fiat του ΑΗΣ Ρόδου.
- 04.10.2014, ώρα 05:38, με φορτίο ΗΣ 72 MW, γενική διακοπή, με αίτιο θέση εκτός της Μονάδας ντίζελ Ν° 4 του ΑΗΣ Ρόδου από σφάλμα στο σύστημα διέγερσής της.
- 09.02.2015, ώρα 05:15, με φορτίο ΗΣ 40,5 MW, γενική διακοπή, με αίτιο βλάβη στο κεντρικό κανάλι λήψης θαλασσίου ύδατος για την τροφοδότηση του συστήματος ψύξεως των Μονάδων του ΑΗΣ Ρόδου.

Κατά συνέπεια των παραπάνω δεν στοιχειοθετείται ο ισχυρισμός και η θέση των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. περί κινδύνων στην ομαλή λειτουργία του ΗΣ Ρόδου, λόγω ύπαρξης σοβαρών παραλείψεων και λαθών των Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ, τόσο τοπικά όσο και κεντρικά.

Το σωματείο εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. (ΖΕΥΣ) με επιστολές του διατύπωσε τους ισχυρισμούς αυτούς και τις θέσεις του, επί των οποίων ο ΔΕΔΔΗΕ δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του απάντησε εγγράφως, με το γ' σχετικό, το οποίο επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας, αλλά και προφορικά καθώς και μέσω σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διοίκησης με τους εκπροσώπους του σωματείου, τον 6° του 2015 (29.06.2015, ώρα 11:30 ÷ 13:30).



Η Κα Ε. Σταυροπούλου υπηρετεί ως Διευθύντρια της ΔΔΝ του ΔΕΔΔΗΕ κι όχι ως Γενική Διευθύντρια.

Δοθέντων των παραπάνω ουδέποτε ο ΔΕΔΔΗΕ απέφυγε να απαντήσει ή να συζητήσει με τους εκπροσώπους του σωματείου της ΔΕΗ Α.Ε. «ΖΕΥΣ» τα ζητήματα του ΗΣ Ρόδου.

Η τοπική Υπηρεσία Συστήματος Μεταφοράς Ρόδου του ΔΕΔΔΗΕ απασχολεί σήμερα έντεκα (11) άτομα, εκ των οποίων δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς, δύο (2) Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ, έξι (6) Ηλεκτροτεχνίτες και ένα (1) Διοικητικό υπάλληλο. Ως επόπτες χειρισμών και λήπτες άδειας χειρισμών έχουν οριστεί οι Διπλωματούχοι και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της Υπηρεσίας, ενώ οι επεμβάσεις στο πεδίο γίνονται τόσο από τους αρμόδιους παραπάνω, όσο και από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χειριστές Ηλεκτροτεχνίτες.

Στην παρούσα φάση αναμένεται η υλοποίηση των εγκεκριμένων νέων προσλήψεων στην Εταιρεία, βάσει των οποίων θα προσληφθούν στην Υπηρεσία τρεις (3) Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών / Υ/Σ (ΔΕ).

Για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί σε ΦΕΚ τα οριστικά αποτελέσματα των επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 540 θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τους προσληπτέους Κλάδου ΠΕ (160 άτομα, κυρίως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ και Οικονομολόγοι), έχει εκδοθεί η απαιτούμενη απόφαση κατανομής προσωπικού του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ.45/26120/20.08.2015, ΦΕΚ Β'/1828/24.08.2015) και η πρόσληψή τους βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης (συγκέντρωση και έλεγχος δικαιολογητικών). Παράλληλα, έχουν αποσταλεί δύο (2) αιτήματα για έκδοση απόφασης κατανομής προσωπικού αντίστοιχα για τους Κλάδους ΔΕ (290 άτομα) και ΤΕ (90 άτομα).

Οι προσλήψεις αυτές, οι οποίες εμπίπτουν στους περιορισμούς της νομοθεσίας, καλύπτουν βασικές και επιτακτικές ανάγκες στην Εταιρεία, χωρίς να υπολογίζονται οι νέες ανάγκες που προκύπτουν συνεχώς μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του χώρου της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. όμως, παρά τα περιοριστικά πλαίσια που λειτουργεί, εργάζεται με κάθε μέσο και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη διαχείριση του προσωπικού της, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Τέλος επισημαίνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δε φέρει ευθύνη, δε γνωρίζει, δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε και να επαληθεύσει την ύπαρξη τυχόν απειλητικών τηλεφωνημάτων. Αρμόδιες προς τούτο είναι οι αρμόδιες αρχές του Κράτους, προς τις οποίες όπως αναφέρεται στην α' σχετική Ερώτηση, ήδη έχουν προσφύγει οι θιγόμενοι.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή

N. Χατζηαργυρίου



Συνημμένα:
Το γ' σχετικό

Κοινοποίηση:

- Υ.Π.ΕΝ. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Υ.Π.ΕΝ. Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

- ΔΕΗ Α.Ε.
- ΔΕΗ Α.Ε./ΓΔ/Π

ΥΠΟΧΕΙΛΩ



27 OCT 2015

Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών
Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου
Οδός Καστοριάς, Καταπλιός
713 07 Ηράκλειο Κρήτης
Τ.Θ. 1168, 711 10 Μοδάκις

Αρ./ΗΜ. ΔΔΝ-Κ/ 13 & 2
Βαθμ. Ασφ.
Βαθμ. Πρωτ. :

Πληροφορίες:
Ε. Θεσσαλονίκης
Τ 2810 245860
F 2810 229762
e thalassonikis@deddie.gr

Προς : «ΖΕΥΣ» Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε.

Περίληψη : Απάντηση στην Επιστολή Σωματείου «ΖΕΥΣ»

Σχετικό : «ΖΕΥΣ» Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε. /Αρ. Πρωτ. 31/19.10.2015

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε απάντηση του σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Όσον αφορά στο σημείο (1) της επιστολής σημειώνεται ότι το θέμα αυτό έλαβε χώρα πριν από 5 χρόνια, το 2010, και η αντιμετώπιση του από την τότε Ιεραρχία της ΔΕΗ ήταν, ο Δ/ντης ΔΔΝ κ. Ι. Βιτέλλας και ο υποφαινόμενος να μεταβούν επιτόπου στη Ρόδο όπου έγινε εκτενής συζήτηση με το προσωπικό του Υποτομέα και τον Υποτομεάρχη καθώς επίσης, να δοθούν σαφείς οδηγίες.
- Είναι γεγονός ότι, λόγω έλλειψης προσωπικού, το ΚΚΦ Ρόδου έχει σήμερα στη δύναμη του τέσσερις μισθωτούς οι οποίοι εναλλάσσονται στην 24ωρη κυλιόμενη φυλακή, έναντι των πέντε που είναι απαραίτητα για την πλήρη κάλυψη της φυλακής. Το αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύονται ρεπό και η Υπηρεσία αδυνατεί να χορηγήσει στο προσωπικό της. Για την αντιμετώπιση του θέματος, έχει γίνει πρόταση προς την Ιεραρχία για πληρωμή των συσσωρευόμενων ρεπό, λύση η οποία αντιμετωπίζεται θετικά. Η παρουσία του Υποτομεάρχη στην Υπηρεσία δεν αλλάζει τα δεδομένα στο πρόβλημα, αφού ο ίδιος δεν μετέχει στη βάρδια.
- Όσον αφορά στην κάλυψη της φυλακής ΚΚΦ με ένα μισθωτό ανά βάρδια (ειδικότητας τεχνίτη στους 3 από τους 4 επόπτες φυλακής), γεγονός που συμβαίνει λόγω έλλειψης προσωπικού, το θέμα είναι εν γνώσει της Ιεραρχίας η οποία το εξετάζει και από την νομική του πλευρά, όμως υπό τις παρούσες συνθήκες η λύση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι η εμπειρία του υπόψη προσωπικού, η τεχνική του κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση στους κόλπους της Υπηρεσίας, το έχει καταστήσει ικανό και αποτελεσματικό, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από το ίδιο το αποτέλεσμα.
- Σε σχέση με τις άδειες και το ρεπό, σημειώνεται ότι αυτά, τα δικαιούνται ο εν λόγω μισθωτός και πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια λειτουργίας της Υπηρεσίας, όλοι οι μισθωτοί και ιδιαίτερα οι τεχνικοί, έχουν μονίμως ανοικτά τα τηλέφωνα και ανά πόσα στιγμή είναι διαθέσιμοι στην Υπηρεσία για οτιδήποτε προκύψει, κάτι το οποίο ασφαλώς ισχύει και για τον υπόψη μισθωτό.

- Τέλος, θα αδικούσε την πραγματικότητα να μη τονιστεί ότι τα τρία τελευταία χρόνια, με εργώδη προσπάθεια, επιτελέστηκε ένα τεράστιο έργο στη Ρόδο, εκείνο της μετάβασης του συστήματος από τα 66kV στα 150kV. Το έργο αυτό έχει αλλάξει όρδην τα δεδομένα στο νησί όσον αφορά στην αξιοπιστία του συστήματος και στην ποιότητα τροφοδότησης των πελατών. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, χωρίς ούτε μια ημέρα καθυστέρηση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα (πράγμα μοναδικό για ένα έργο του μεγέθους αυτού), και ασφαλώς αυτό πιστώνεται εν πολλοίς στο ελάχιστο προσωπικό του Υποτομέα Ρόδου, στην Ιεραρχία του και στη συνεχή ενίσχυση από την ομάδα της Κρήτης.



Ε. Θεοφάνους
Αντιπρόεδρος Διαχείρισης Νησιών