



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

29 ΔΕΚ. 2015

**Αθήνα, 28 - 12 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 2484/2015**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1838/10-12-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης, με θέμα «Καταγγελίες για ανεξέλεγκτη ρίψη λυμάτων στον Δήμο Νεστορίου του νομού Καστοριάς», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 6537/17-12-2015 έγγραφο του Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς, για ενημέρωσή σας.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ζητήσει στοιχεία από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2486/14-12-2015 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Νεστόριο 17-12-2015
Αριθ.Πρωτοκ.: 6537

Ταχ.Δ/ση : Νεστόριο
Ταχ.Κώδικας : 52051
Πληροφορίες : Α.Μέλλιος
Τηλ.: 2467352312-2467352300
Fax : (24670) -31242
Email : nestokep@otenet.gr

Πρός :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κοινωπ :

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή κου Ι.Σαχινίδη (υπ.αρ.πρωτ.1838/10-12-2015)

Σχετ. : 1)Εγγραφο του ΥΠΕΣ , υπ'αριθμ. 2486/14-12-2015

Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΣ που συνοδεύεται από την υπ'αριθμ.1838/10-12-2015 ερώτηση του Βουλευτή κου Ι.Σαχινίδη, που αποτελείται από τα 4 επιμέρους ερωτήματα , και μετά από έρευνα στα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου ,θέλουμε να σας κάνουμε γνωστά τα εξής :

1)Στον Δήμο Νεστορίου δεν είχε περιέλθει καμμία γραπτή ή προφορική καταγγελία σχετικά με το συγκεκριμένο γεγονός. Μετά την αποστολή στον Δήμο μας του εγγράφου του ΥΠΕΣ ,συνοδευόμενου και από την ερώτηση του κου Βουλευτή, διαπιστώθηκε ότι στην ευρύτερη περιοχή των παλαιών σφαγείων έχει καταστραφεί τμήμα σωλήνα αποχέτευσης (περίπου 3-4μ) μέσω του οποίου τα λύματα του Νεστορίου οδηγούνται στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους . Το τμήμα αυτό του κατεστραμμένου σωλήνα βρίσκεται μέσα στα όρια ρέματος το οποίο διασχίζει όλο τον οικισμό Νεστορίου και εκβάλλει στον Αλιάκμονα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε σε σημείο που απέχει περίπου 50-70μ από την κοίτη του Αλιάκμονα.

2)Ο Δήμος Νεστορίου είναι μικρός ορεινός Δήμος με πολλούς οικισμούς και δεν έχει ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των λυμάτων. Παλαιότερες προσπάθειες του Δήμου για δημιουργία κεντρικού συστήματος με ένταξη σχετικών προτάσεων για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ δεν είχαν ευδοκιμήσει καθώς κρίθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης ότι είναι πολύ δαπανηρές. Από τότε η πολιτική όλων των δημοτικών αρχών ήταν και είναι η δημιουργία αποκεντρωμένων μονάδων

επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα, ανά οικισμό, κάτι που εκτιμήθηκε από αρμόδιους επιστήμονες ότι είναι πιο οικονομικό με δεδομένο τις πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των οικισμών του Δήμου. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος διαθέτει πλέον την αναγκαία μελέτη κατασκευής τέτοιας μονάδας και για το Νεστόριο, η οποία έχει λάβει και την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Είμαστε σε αναμονή προκήρυξης σχετικού μέτρου για υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ ή σε ανάλογους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

Αντίστοιχες μελέτες με διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας διαθέτει ο Δήμος και για άλλους οικισμούς, όπως πχ για το Κρανοχώρι, το Επταχώρι και την Χρυσή. Παράλληλα, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων αντίστοιχης λογικής, λειτουργούν ήδη στην Διποταμία και το Χιονάτο.

3) Στο Νεστόριο υπάρχει σήμερα, εκτός του δικτύου αποχέτευσης που καλύπτει τον οικισμό, και μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που κατασκευάστηκε πριν από 20 περίπου έτη και αποτελείται από ένα σύστημα σηπτικών και απορροφητικών δεξαμενών. Οι σηπτικές δεξαμενές είναι θάλαμοι κατασκευασμένοι με οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ οι απορροφητικές δεξαμενές είναι θάλαμοι μαιανδροειδούς δομής, κατασκευασμένοι με αργολιθοδομή.

4) Ο Δήμος μετά την διαπίστωση του προβλήματος έχει καλέσει ήδη σχετικό συνεργείο αποφράξεων για το άδειασμα της λυματολάσπης από τις σηπτικές – απορροφητικές δεξαμενές. Μετά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί για την διαπίστωση ενδεχομένων προβλημάτων στις σηπτικές και απορροφητικές δεξαμενές, θα ακολουθήσει ο έλεγχος της ομαλής συνέχειας στην ροή των λυμάτων από την θέση του σπασμένου σωλήνα μέχρι την θέση της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων (σε μήκος περίπου 30μ). Ενδεχόμενο πρόβλημα του σωλήνα (π.χ. εμφράξεις) θα μας οδηγήσει στην άμεση αντικατάσταση του έτσι ώστε να αποκατασταθεί η συνέχεια της ροής των λυμάτων προς την εγκατάσταση.

