



29 ΔΕΚ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 28 - 12 - 2015

Αριθ. πρωτ.: 2429

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouvelftikos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Αθανάσιο Βαρδαλή
- κ. Ιωάννη Δελή
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1678/04-12-2015 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Αθανάσιος Βαρδαλής και κ. Ιωάννης Δελής, με θέμα «Ακατάλληλο νερό στην Τ.Κ. Νότιας, Δήμου Αλμωπίας στην Π.Ε. Πέλλας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 1298/15-12-2015 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλμωπίας.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ζητήσει στοιχεία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2421/09-12-2015 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΝΙΔΗΣ

Συνημμένα:

Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριδαία 15 Δεκεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ. 1298

Ταχ. Δ/ση : Πλατ. Αγγελή Γάτσου
Ταχ. Κώδικας : 584 00 Αριδαία
Τηλ : 23840 24590
Fax : 23840 24999

ΠΡΟΣ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σταδίου 27, Αθήνα 10183
Υπόψη : Μ. - Α. Τσούτσουρα
Ν. Καραβασίλη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Τηλ. 2313-319501, 2313-319502
Φαξ. 2313-319752
2. ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ. : Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2421/09.12.2015 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του με αριθμό πρωτοκόλλου 2421/09.12.2015 εγγράφου σας, σας διαβιβάζουμε ενυπόγραφα τις απόψεις μας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Νότιας, Δήμου Αλμωπίας της Π.Ε. Πέλλας.

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε παρόμοιο πρόβλημα στην περιοχή του Δήμου Αλμωπίας και οποτεδήποτε διαπιστώσαμε αυξημένη, πέραν του ορίου, περιεκτικότητα σε κάποιο στοιχείο του πόσιμου νερού προβήκαμε στις απαραίτητες ενέργειες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Νότιας του Δήμου μας, λάβαμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων του πόσιμου νερού του δικτύου, στις 01.12.2015 και προβήκαμε άμεσα στην ενημέρωση του υδρευόμενου πληθυσμού με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι αναλύσεις που διενεργήθηκαν ήταν στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου της συγκεκριμένης παραμέτρου όπως ο νόμος ορίζει.

Παράλληλα με την ενημέρωση του πληθυσμού έγινε προσπάθεια εντοπισμού της αιτίας που δημιούργησε το πρόβλημα της αύξησης της συγκέντρωσης του αρσενικού στο πόσιμο νερό του συγκεκριμένου δικτύου. Αυτό που διαπιστώθηκε αρχικά ήταν η βλάβη (αστοχία υλικού) ενός διακόπτη τροφοδοσίας της δεξαμενής ύδρευσης του δικτύου η οποία είχε διακοπεί λόγω του ότι τροφοδοτούσε τη δεξαμενή με νερό αυξημένης

περιεκτικότητας σε αρσενικό. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης προχωρήσαμε στην εκκένωση της δεξαμενής και στην επανατροφοδοσία της με το νερό των υπολοίπων υδρομαστεύσεων της Τ.Κ. που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούνται κατάλληλοι από παλαιότερες αναλύσεις. Μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας του δικτύου λάβαμε νέο δείγμα το οποίο και αποστείλαμε άμεσα για ανάλυση. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης μας έδειξε ότι η περιεκτικότητα σε αρσενικό υποχώρησε μεν από τα 18,5 mg/l αλλά το πρόβλημα της αυξημένης περιεκτικότητας συνέχισε να υφίσταται αφού με όριο τα 10 mg/l ανιχνεύτηκε αρσενικό σε περιεκτικότητα 16,3 mg/l. Το γεγονός αυτό περιέπλεξε το πρόβλημα περισσότερο από ότι αρχικά εκτιμήθηκε και για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε εκτενέστερη ανάλυση των αιτιών του προβλήματος λαμβάνοντας δείγματα από κάθε πηγή και από κάθε αγωγό που τροφοδοτεί την δεξαμενή ύδρευσης της Τ.Κ. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η Τ.Κ. Νότιας υδρεύεται από τέσσερις (4) πηγές οι οποίες τροφοδοτούν τη δεξαμενή ύδρευσης μέσω τριών (3) αγωγών. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή των αποτελεσμάτων αναλύσεων.

ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ


Τα αίτια του παραπάνω προβλήματος εντοπίζονται κατά την εκτίμησή μας στα έντονα καιρικά φαινόμενα τους τελευταίους μήνες. Οι αυξημένες βροχοπτώσεις στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα την πιθανή αύξηση της περιεκτικότητας σε αρσενικό κάποιων υδροφόρων οριζόντων από τους οποίους υδρεύονται οι πηγές της Τ.Κ. και κατά τη γνώμη μας πάντα, το φαινόμενο είναι παροδικό.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Με τη λήψη των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των τελευταίων δειγμάτων θα προβούμε στη διακοπή των ρυπογόνων πηγών και αγωγών έτσι ώστε το πόσιμο νερό που θα οδηγείται πλέον στη δεξαμενή ύδρευσης να έχει περιεκτικότητα σε αρσενικό κάτω του ορίου της νομοθεσίας. Την ποσότητα πόσιμου νερού που θα μειώσουμε με τον αποκλεισμό κάποιων ρυπογόνων πηγών θα την αναπληρώσουμε από την εφεδρική γεώτρηση της Τ.Κ. Στη συνέχεια θα προβούμε σε νέες δειγματοληψίες έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το νερό του δικτύου της Τ.Κ. είναι κατάλληλο για πόση στο σύνολό του και αφού το διαπιστώσουμε θα ενημερώσουμε τον πληθυσμό ότι μπορεί πλέον να το χρησιμοποιεί. Οι παραπάνω ενέργειες υπολογίζουμε ότι θα περατωθούν σε μία περίπου εβδομάδα από σήμερα.

Επίσης λόγω του ανωτέρω συμβάντος θα προβούμε σε συχνότερες αναλύσεις του πόσιμου νερού της παραπάνω Τ.Κ. έτσι ώστε να είναι περισσότερο άμεση η επίλυση παρόμοιων προβλημάτων.

Τέλος θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της Επιχείρησης εξαρτάται άμεσα από την οικονομική της κατάσταση η οποία τα τελευταία χρόνια είναι δυσχερέστατη λόγω των απλήρωτων λογαριασμών των καταναλωτών καθώς και λόγω της διακοπής της τακτικής επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Δ.Ε.Υ.Α. όλης της χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΛΑΜΩΠΙΑΣ

ΚΕΤΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ