



05 ΙΑΝ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 30.12.2015

Αρ. Πρωτ 101

Προς τη
✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σοβαρές ζημιές από τον πρόσφατο σεισμό στη Λευκάδα

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1444/26.11.2015 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κύριοι Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Γιάννης Κουτσούκος, Γιάννης Μανιάτης, Μιχάλης Τζελέπης, Βασίλης Κεγκέρογλου και κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου

- ΚΟΙΝ:
- 1) Βουλευτή κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο
 - 2) Βουλευτή κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
 - 3) Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
 - 4) Βουλευτή κ. Γιάννη Κουτσούκο
 - 5) Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη
 - 6) Βουλευτή κ. Μιχάλη Τζελέπη
 - 7) Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου
 - 8) Βουλευτή κα Εύη Χριστοφιλοπούλου
 - 9) Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γρ. Υπουργού
 - 10) Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γρ. Υπουργού
 - 11) Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γρ. Υπουργού
 - 12) Υπ. Οικονομικών – Γρ. Υπουργού
 - 13) Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία και τους κυρίους Βουλευτές, ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρ.176/03-12-2015 σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. και το με αρ. πρωτ.


ΔΑΕΦΚ/5275/Ε51/03-12-2015 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρ.176/03-12-2015 σχετικό έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/5275/Ε51/03-12-2015 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Βεβ. αντίγραφο

Καμπύλη



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

101

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ:176

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
τηλ:210 6467 912
fax:210 6442 940
e-mail: gke@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ.1444/26.11.2015 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης με θέμα τα προβλήματα και τις σοβαρές ζημιές από τον πρόσφατο σεισμό στη Λευκάδα, η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωρίζει τα ακόλουθα:

- Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της προβαίνει στην κατασκευή, ανακαίνιση, επέκταση των δομών εκπαίδευσης, υγείας και δικαιοσύνης σε όλη τη χώρα, βάσει των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, που έχουν ως μέλημα τη θωράκιση των κτιριακών υποδομών από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες κλπ.). Τα ανωτέρω υλοποιούνται από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς.

- Σχετικά με τον πρόσφατο σεισμό στην Λευκάδα, αναφέρουμε ότι στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2015 κλιμάκιο μηχανικών της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» προέβησαν σε έλεγχο όλων των σχολικών κτιρίων, του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας, του Τ.Ε.Ι. καθώς και του Δικαστικού Μεγάρου του Νομού Λευκάδας. Τα εν λόγω κτίρια συμπεριφέρθηκαν ικανοποιητικά στο σεισμό της 17^{ης}.11.2015. Ειδικότερα, κατόπιν των σχετικών ελέγχων καταγράφηκαν παρατηρήσεις προς αποκατάσταση.

- Το κτίριο που στεγάζει το Γυμνάσιο - Λύκειο Βασιλικής συμπεριφέρθηκε ικανοποιητικά στο σεισμό της 17^{ης}.11.2015 (M=6). Στο Γυμνάσιο Βασιλικής παρατηρήθηκαν μικρές βλάβες σε τοίχους πλήρωσης, και καθόλου στον φέροντα οργανισμό. Κατά την μετασεισμική αυτοψία των μηχανικών της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στις 18.11.2015, διαπιστώθηκαν ενανθρακώσεις στο σκυρόδεμα στύλων του κτιρίου, και οξειδώσεις στον οπλισμό τους. Το κτίριο για να επαναχρησιμοποιηθεί πρέπει να προηγηθεί η έντεχνη αποκατάσταση των φερόντων στοιχείων του.

- Το κτίριο που στεγάζει το 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, συμπεριφέρθηκε ικανοποιητικά στον σεισμό της 17.11.2015 (M=6). Κατά την μετασεισμική αυτοψία στις 19.11.2015, των μηχανικών της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ενανθρακώσεις - εκτινάξεις στο σκυρόδεμα περιμετρικών στύλων της κατασκευής, καθώς και οξειδώσεις στον οπλισμό των υποστυλωμάτων αυτών. Το κτίριο για να επαναχρησιμοποιηθεί πρέπει να προηγηθεί η έντεχνη αποκατάσταση των φερόντων στοιχείων του.

- Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις επιταγές του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 75 παρ. Ι περ. στ. του Ν.3463/2006), η συντήρηση και οι επισκευές (ακόμα και μεγάλης κλίμακας στον φέροντα οργανισμό), είναι αρμοδιότητα των κατά τόπους Δήμων και μάλιστα ανεξίτητα από την αιτία που προκαλούνται. Η χρηματοδότηση των σχολείων για την κάλυψη αυτών των αναγκών γίνεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσω των οικείων Δήμων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο μπορεί η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» να αναλάβει έργα ενίσχυσης ή αναβάθμισης σχολικών υποδομών.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:



ΑΚΡΙΒΕΣ ΙΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα...3/12/15.....

ΕΛΕΝΑ ΜΠΟΥΣΙΑ

Ηρακλής Κ. Δρούλιας

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Τ.Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα
Πληροφορίες: Έλενα Μπούσια • Τηλ: 210-5272427 • fax: 210-5249676 • email: boussia@ktyp.gr

**ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)**

Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/5275/Ε51

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43
Ταχ. Κώδ. : 114 71 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωαν. Αποστολίδου
Τηλέφωνο : 210 87 04 712
Fax : 210 64 40 627
e-mail : vas@ggde.gr

ΠΡΟΣ : ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Γ.Υ.
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χ. Τρικούπη 182, Τ.Κ. 101 78
Fax: 210 64 42 940
e-mail: gke@ggde.gr

Θ Ε Μ Α: Μέτρα για την ενίσχυση των σεισμοπλήκτων κατοίκων της Λευκάδας.

Σχετ. : Η υπ' αρ. πρωτ. 1444/26.11.2015 Ερώτηση.

Απαντώντας στη σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από Βουλευτές της Κ.Ο. Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, αναφορικά με τον σεισμό της 17^{ης} Νοεμβρίου που έπληξε την Λευκάδα και σε ότι αφορά στην Υπηρεσία μας σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αμέσως μετά την εκδήλωση του σεισμού έστειλε κλιμάκια μηχανικών στις πληγείσες περιοχές για τη διενέργεια αυτοψιών και την καταγραφή ζημιών στα κτίρια, μετά από υπόδειξη των τοπικών αρχών.

Από 18.11.2015 μέχρι 2.12.2015 έχουν διενεργηθεί 847 πρωτοβάθμιοι έλεγχοι κτιρίων εκ των οποίων το 47% κρίθηκαν κατοικήσιμα και το 53% «προσωρινά ακατάλληλα για χρήση».

Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ξεκινάει τον επανέλεγχο των κτιρίων που κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση ενώ παράλληλα συντάσσεται σχέδιο Κ.Υ.Α. οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών και καθορισμού μέτρων για τη χορήγηση Στεναστικής Συνδρομής (Δωρεάν Κρατική Αρωγή και Άτοκο Δάνειο) για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, ανεξαρτήτως χρήσης (κατοικίες, επιχειρήσεις, αποθήκες κλπ.).

Σε ότι αφορά στην αποκατάσταση των έργων υποδομής αρμόδια είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Λευκάδας και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης της Περιφέρειας, η Υπηρεσία μας δύναται να εξετάσει το ενδεχόμενο χρηματοδότησής της στα πλαίσια των πιστώσεων που της έχουν διατεθεί μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. οριοθέτησης.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. για την αποζημίωση του εξοπλισμού των επιχειρήσεων αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ για την αποζημίωση των αγροτών, για τις ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο αρμόδιος είναι ο ΕΛΓΑ.

Τέλος, για τα υπόλοιπα θέματα της ερώτησής σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. δεν είναι αρμόδια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμ. Συντονισμού, Σχεδιασμού και Μελετών (Α)

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.**

**ΚΛΕΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός**

