



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287 - FAX: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/19328**

26 ΜΑΡ. 2016

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: -
Σύνολο σελίδων: 2

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2016

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :**

**α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη επανεξέταση του άρθρου 11 της Πυροσβεστικής Διάταξης 14/2014.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 3720/ 04-03-2016.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις του άρθρου 11 της Πυροσβεστικής Διάταξης 14/2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 2434) «Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας» προβλέπεται, ανά 9 πυροσβεστικές φωλιές, στο «ΣΤΑΘΜΟ» της περίπτωσης Β παρ. 1 του ιδίου άρθρου, να προστίθεται μία (1) πλήρης αναπνευστική συσκευή που συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, με τις παρακάτω προδιαγραφές: Ανοικτού κυκλώματος ελάχιστης χωρητικότητας/πίεσης 6l/300 bar, κατασκευασμένη κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ-137, με διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύμονας, προσωπίδα και σωλήνας ελάχιστου μήκους 2 m), των οποίων η ηχητική προειδοποίηση παρέχει συνεχή ηχητική σήμανση όταν ενεργοποιείται.

Σύμφωνα με ενημέρωσή μας, οι προδιαγραφές των αναπνευστικών συσκευών που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη είναι παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, αναφέρονται στην υπ' αριθ. 117/2015 Εγκύκλιο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και έχουν ληφθεί υπόψη διακηρύξεις προμήθειας πυροσβεστικών οχημάτων (ενδεικτικά διακηρύξεις 7/2005 και 3/2014), με αποτέλεσμα (αυτές) να υπερκαλύπτονται, μεταξύ άλλων και από αρκετούς κατασκευαστές που εξοπλίζουν επί σειρά ετών τα πυροσβεστικά οχήματα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι το άρθρο 11 της εν θέματι διάταξης δεν θέτει προδιαγραφές αναφορικά με τον αριθμό φιαλών της αναπνευστικής συσκευής (one pack-two pack).

Εκ των προεκτεθέντων συνάγεται ότι τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω ερώτηση περί ύπαρξης ενός μόνο κατασκευαστή και διανομέα αναπνευστικής συσκευής με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014 χαρακτηριστικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.


Πέραν αυτών, επισημαίνεται ότι στο παράρτημα Δ' της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981, το οποίο καταργήθηκε με την Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014, ήδη προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, η τοποθέτηση μίας (1) αναπνευστικής συσκευής οξυγόνου ή πεπιεσμένου αέρα ανά 9 πυροσβεστικές φωλιές, χωρίς ωστόσο να καθορίζονται περαιτέρω προδιαγραφές.

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι με διατάξεις νομοθετημάτων που αφορούν στην πυροπροστασία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων (υπ' αριθ. 1589/2006 κ.υ.α. - Φ.Ε.Κ. Β' 90) και συνεργείων (υπ' αριθ. 16085/2009 κ.υ.α. - Φ.Ε.Κ. Β' 770) επιβάλλεται η τοποθέτηση μίας (1) αναπνευστικής συσκευής πεπιεσμένου αέρα χωρητικότητας 6l ανά 12 πυροσβεστικές φωλιές (χωρίς να τίθενται επιπρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές). Κριτήριο επιβολής των ανωτέρω συσκευών και του υπόλοιπου προστατευτικού - βοηθητικού εξοπλισμού αποτελεί ο αριθμός των πυροσβεστικών φωλιών, ανεξαρτήτως βαθμού κινδύνου πυρκαγιάς. Ειδικότερα, στην υπ' αριθ. 1589/2006 κ.υ.α., η σχετική ανάλυση είναι εκτενής και επιβάλλει την τοποθέτηση αναπνευστικών συσκευών ακόμα και σε ορισμένες βιομηχανίες - βιοτεχνίες με υπαίθριους χώρους, εφόσον διαθέτουν στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014 αποτέλεσε την πρώτη από τις 6 Πυροσβεστικές Διατάξεις που δημοσιεύθηκαν κατά το τελευταίο 18μηνο και έχουν προσαρμόσει σταδιακά μέρος του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου πυροπροστασίας στα σύγχρονα δεδομένα και πρότυπα, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα. Αντιθέτως, σε συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφορικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, από τα στελέχη των συναρμόδιων Υπουργείων και της Παγκόσμιας Τράπεζας εκφράστηκε επιδοκιμασία ως προς την έκδοση σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου πυροπροστασίας, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια και την απλούστευση των διαδικασιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πυροπροστασίας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.