



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 7-4-2016
Αρ. Πρωτ. 314

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ **Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτές κ.κ.
- Σάκη Βαρδαλή
- Γιάννη Δελή
2. Γραφείο Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 4009/16-3-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή, σας γνωρίζουμε ότι μηχανικοί του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων διενήργησαν στις 8-3-2016 αυτοψία στο χώρο του δυστυχήματος για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) (ΦΕΚ 1227/τ.β/14-6-2011. Η σχετική έκθεση που θα συνταχθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του αρ. 99 του ΚΜΛΕ, η οποία είναι αρμόδια για την διερεύνηση και απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών. Επίσης, θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ και στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Λόγω της ιδιαιτερότητας του θανατηφόρου δυστυχήματος (ηλεκτροπληξία σε ταινιοσταθμό μέσης τάσης 6.000 V), η Υπηρεσία ζήτησε από το αρμόδιο Α.Τ. Αμυνταίου, τον ορισμό πραγματογνώμονα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπου συνέβη το δυστύχημα.

Όσον αφορά στο θέμα της ενίσχυσης του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων, το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει πλήρως την αναγκαιότητα ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων να επιτελέσει το σημαντικό του ρόλο για τη διασφάλιση της ζωής και της υγείας των εργαζομένων. Το ζήτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο εργασίας για το ΥΠΕΝ και συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης που στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ορθολογική κατανομή των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Τέλος επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 719/28-3-2016 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. με τις απόψεις της επιχείρησης επί του συμβάντος. Από το ανωτέρω έγγραφο προκύπτει ότι:

- Τα θέματα ασφάλειας στην εργασία αποτελούν προτεραιότητα για τη ΔΕΗ η οποία μεριμνά ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας.
- Χορηγήθηκε στην οικογένεια του θανόντα το ποσό των 100.000 ευρώ έναντι αυτού που θα χορηγηθεί μετά το χαρακτηρισμό αρμοδίως του ατυχήματος ως εργατικό.
- Εξελίσσονται οι διαδικασίες πρόσληψης καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου σε θέματα ενέργειας αλλά και του ρόλου του ως εποπτεύων φορέας, συνεργάζεται με τη Διοίκηση της ΔΕΗ μεριμνώντας για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και για την εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια είναι πρωταρχικής σημασίας ζήτημα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:

-Το με α.π. 719/28-3-2016 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ (σελ.2)

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο Σελίδων: 4

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ





ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: Γραφείο 719/28.3.2016

Προς: κ. Π. Σκουρλέτη
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών, κ.κ. Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή, για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο Αμύνταιο της Π.Ε. Φλώρινας.

Σχετικά: α. Η υπ' αριθ. 4009/16.03.2016 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.
β. ΓΔ/ΟΡ/628/8.3.2016

Κύριε Υπουργέ,

σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή, για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στο Ορυχείο Αμυνταίου στη Φλώρινα, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Στις 07 Μαρτίου και ώρα περί 21:40 σε προσπάθεια διάγνωσης ηλεκτρολογικού προβλήματος στον υποσταθμό Τ 44 στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου ο ηλεκτρολόγος φυλακής Χατζής Ιωάννης, παρουσία δύο ακόμη συναδέλφων ηλεκτρολόγων, «κτυπήθηκε» από τάση 6.000 V. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαγνώστηκε ο θάνατος του.
2. Αναφορικά με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι τα θέματα ασφάλειας στην εργασία - κυρίως υπό την έννοια της πρόληψης ατυχημάτων - αποτελούν ζήτημα ύψιστης σημασίας και βασικό παράγοντα της στρατηγικής της Επιχείρησης. Το οργανωτικό σχήμα, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται και οι δράσεις που αναπτύσσει η ΔΕΗ Α.Ε. στα θέματα Εκπαίδευσης, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με γνώμονα την διαρκή βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων (Μελέτες Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου των Ορυχείων, Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας, εφαρμογή συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) και πιστοποίησή τους βάσει του προτύπου OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 κλπ).

Όλα τα προαναφερόμενα και μια ακόμη πληθώρα μικρών και μεγάλων δράσεων συμπληρώνουν τις προσπάθειες που υλοποιούνται, τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τα στελέχη της ΔΕΛΚΔΜ, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της μείωσης των εργατικών ατυχημάτων.



3. Κάθε ατύχημα, που συμβαίνει στη ΔΕΗ Α.Ε., είτε στο προσωπικό της είτε στο προσωπικό του εργολάβου, θανατηφόρο ή μη, διερευνάται τόσο από πλευράς της επιχείρησης όσο και από πλευράς των αρμοδίων αρχών (Επιθεώρηση Μεταλλείων, Αστυνομία κλπ). Συγκεκριμένα βάσει της Μόνιμης Οδηγίας (ΜΟΔ) 9.2 «Αναγγελία, Γνωστοποίηση, Δήλωση και Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων και Παθολογικών Επεισοδίων» τόσο τα εργατικά ατυχήματα, όσο και τα περιστατικά που δεν προκαλούν τραυματισμό και δηλώνονται ως παρ' ολίγον ατυχήματα, διερευνούνται στο πλαίσιο του εντοπισμού των αιτιών και των συνθηκών, που τα δημιούργησαν, ώστε να αποτραπεί επανάληψή τους στο μέλλον. Με το β' σχετικό καθορίστηκε η Επιτροπή Διερεύνησης του Εργατικού ατυχήματος, το πόρισμα της οποίας θα κατατεθεί μέχρι 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους.
4. Για το εν λόγω θανατηφόρο ατύχημα το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε τη χορήγηση στην οικογένεια του θανόντα, οικονομικού βοηθήματος ύψους 100.000 Ευρώ ως προκαταβολή, έναντι αυτού που θα χορηγηθεί, βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων της Επιχείρησης, μετά το χαρακτηρισμό αρμοδίως του ατυχήματος ως εργατικού.
5. Σχετικά με το απαιτούμενο προσωπικό, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Με έγκριση της υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.15/45/34532π.ε./27.3.14 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, προκηρύχθηκαν συνολικά 579 θέσεις προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε., με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Από τις ως άνω θέσεις, 196 συνολικά θα καλύψουν ανάγκες των Ορυχείων (13 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 183 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Σημειώνεται ότι πρόσφατα εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα για τις θέσεις της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βάσει της προκήρυξης 1Κ/2015 και θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία για την υλοποίηση των προσλήψεων των επιτυχόντων.

Γενικά στόχος της Επιχείρησης για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, είναι η διενέργεια προσλήψεων τακτικού προσωπικού, που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της, με ελαχιστοποίηση του αριθμού των απασχολούμενων με συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας.

Με τιμή

Εμμανουήλ Μ. Παναγιωτάκης

Κοινοποιήσεις:

- ΥΠΕΝ / Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου