



18 ΑΠΡ. 2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 15-4-2016
Αρ. Πρωτ. 390

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:
Βουλευτή κ. Μάνο Κόνσολα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 4347/30-3-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Μάνο Κόνσολα, αναφορικά με το ζήτημα των διακοπών ηλεκτροδότησης στη Ρόδο και τη Χάλκη, επισυνάπτουμε το υπ' αριθ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Δ/Φ6/53/οικ. 175505/11-4-2016 έγγραφο της Δ/σης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας/ΥΠΕΝ με συνημμένα έγγραφα της Δημοσίας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., από τα οποία προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για το κοινό αφενός διότι το σύστημα είναι επαρκές, αφετέρου γιατί το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ θα μεριμνήσει ώστε να μην παρουσιαστούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:

-Το με α.π. ΑΠΕΗΛ/Δ/Φ6/53/οικ. 175505/11-4-2016 έγγραφο Δ. ΑΠΕ & ΗΛ. Εν./ΥΠΕΝ (σελ.4)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 4
Σύνολο Σελίδων: 5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΕ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες: Μ. Μανωλιός
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416



Αθήνα,

11-04-2016

Αρ. Πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/Δ/Φ6/53/οικ.175505

✓ **Προς:** ΥΠΕΝ, Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
(Σχετ: Έγγραφο Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου Α.Π. 390/31.03.2016)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 4347/30-03-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αρ. 4347/30-03-2016 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα, σας διαβιβάζουμε τα ΓρΔ/3226/06-04-2016 και ΓρΔ/847/07-04-2016 σχετικά έγγραφα των ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε. αντίστοιχα, τα οποία αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αικ. Παπαδογιάννη



Γ. ΒΑΡΕΛΑΣ

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
- Γενική Δ/ση Ενέργειας
- ΑΠΕΗΛ/Διευθύντρια
- ΑΠΕΗΛ/Δ'



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/ 844/Ρ. 4-2016

Προς: κ. Π. Σκουρλέτη
Υπουργό,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση στην ερώτηση, του Βουλευτή κ. Μάνου Κόνσολα, με θέμα:
«Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε Ρόδο και Χάλκη»

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 4347/30-03-2016 Ερώτηση του βουλευτή κ. Μάνου Κόνσολα

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης του Βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα για το θέμα της Περίληψης, σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με τα συμβάντα της διακοπής της ηλεκτροδότησης, που σημειώθηκαν την 9^η και 19^η Μαρτίου 2016 στη νήσο Ρόδο :

Κατά το πρώτο συμβάν το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της 9^η Μαρτίου, το φορτίο (ζήτηση) του συστήματος ήταν 57MW περίπου και εξυπηρετείτο από τη ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΗΣ Σορωνής 38MW) και Ανεμογεννήτριες (19MW).

Κατά το δεύτερο συμβάν το οποίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 19^{ης} Μαρτίου, το φορτίο δικτύου ήταν 57 MW και εξυπηρετείτο από τη ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΗΣ Σορωνής 40 MW) και Ανεμογεννήτριες (17MW).

Οι μονάδες της ΔΕΗ λειτουργούσαν κανονικά χωρίς κανένα τεχνικό πρόβλημα και στις δύο περιπτώσεις. Τα αίτια των διακοπών οφείλονται σε θέματα του Δικτύου, πράγμα το οποίο διερευνάται από το ΔΕΔΔΗΕ, λόγω αρμοδιότητας. Αμέσως μετά τα συμβάντα έγιναν οι απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες από τη ΔΕΗ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, για την επανατροφοδότηση του συστήματος, η οποία ξεκίνησε αμέσως και ολοκληρώθηκε προκειμένου όλοι οι καταναλωτές Η/Ε της νήσου να επανατροφοδοτηθούν το συντομότερο δυνατό.

Με τιμή,

Εμμανουήλ Μ. Παναγιωτάκης

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ / Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας / Διεύθυνση ΑΠΕ & Ηλεκτρικής Ενέργειας / Τμήμα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής & Θερμικής Ενέργειας
- ΔΕΔΔΗΕ



Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/3226/06.04.2016

Προς : κ. Π. Σκουρλέτη
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή.

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 4347/30.03.2016 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Μ. Κόνσολας

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα, αναφορικά με τις αιτίες των πρόσφατων διακοπών ηλεκτροδότησης, που σημειώθηκαν στο ηλεκτρικό σύστημα της Ρόδου (νησιά Ρόδος και Χάλκη), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Πρόσφατα στο ηλεκτρικό σύστημα της Ρόδου σημειώθηκαν τρεις (3) γενικές διακοπές ηλεκτροδότησης, ως εξής:

- Η 1^η συνέβη στις 09.03.2016, στις 16:07, με πλήρη αποκατάστασή της στις 19:20 της ίδιας μέρας.
- Η 2^η συνέβη στις 19.03.2016, στις 00:24, με πλήρη αποκατάστασή της στις 02:35 της ίδιας μέρας.
- Η 3^η συνέβη στις 19.03.2016, στις 05:20, με πλήρη αποκατάστασή της στις 07:15 της ίδιας μέρας.

Από την κατ' αρχήν εξέταση των παραπάνω συμβάντων προκύπτει ότι το ζήτημα αφορά στα ιδιαίτερα χαμηλά φορτία (μειωμένη κατανάλωση) της παρούσας χειμερινής περιόδου. Σημειώνουμε ότι μετά την αναβάθμιση του Δικτύου Μεταφοράς του ηλεκτρικού συστήματος της Ρόδου, από την τάση των 66 KV στα 150 KV, η οποία ολοκληρώθηκε την Άνοιξη του 2015, είναι η πρώτη χρονιά που το σύστημα λειτουργεί με τη νέα του τάση σε πολύ χαμηλά φορτία.

Εξ' αυτών εκτιμάται ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το κοινό και την τουριστική δραστηριότητα των νησιών, καθότι κατά το θέρος τα φορτία είναι αρκούντως υψηλά.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, ήδη από την εκδήλωση του 1^{ου} συμβάντος, στις 09.03.2016, προχώρησε σε σύσταση ειδικής επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρείας και εξωτερικός εμπειρογνώμονας προκειμένου να εντοπιστούν επακριβώς τα αίτια των πρόσφατων συμβάντων και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Η υπόψη ειδική επιτροπή ήδη συλλέγει στοιχεία και εργάζεται εντατικά, με στόχο να ολοκληρώσει το αρχικό της Πόρισμα για τις αιτίες των συμβάντων, ως το τέλος του τρέχοντος μήνα.



Όσον αφορά στο υπηρετούν προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στη νήσο Ρόδο, με αρμοδιότητα το Δίκτυο Μεταφοράς του υπόψη ηλεκτρικού συστήματος, σας γνωρίζουμε ότι αυτό είναι εκπαιδευμένο, ικανό και έμπειρο και είναι αυτό το προσωπικό που έφερε επιτυχώς εις πέρας την πρόσφατη αναβάθμιση του συστήματος της Ρόδου και που λειτουργεί και διαχειρίζεται το υπόψη σύστημα εδώ και αρκετά έτη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Με τιμή



Νικόλαος Χατζηαργυρίου

Κοινοποίηση:

- Υ.Π.ΕΝ. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Υ.Π.ΕΝ. Τμήμα Μεταφοράς & Διανομής Ηλεκτρικής & Θερμικής Ενέργειας
- ΔΕΗ Α.Ε.