



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου **29.07.2016**

Αρ. Πρωτ **432**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα έργα στεγανότητας στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6144/13.06.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ: ✓ 1) Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ. Π48/15-7-2016 σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ. Π48/15-7-2016 σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύρη

B-2382
432
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 Αθήνα, 15.07.2016
 Αρ. Πρωτ.: Π48

Προς : Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
 Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 τηλ. : 210-65.08.338
 FAX : 210-65.08.299
 E-mail : gke.ypodomes@yme.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομ.	18.07.2016
Αριθμ. Πρωτ.	2483

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6144/13-06-2016 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης που αφορά στα προβλήματα του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Αιγίου, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Με την Υπουργική Απόφαση 3459/25.09.2014 (ΦΕΚ 2658 Β'/08.10.2014), ανατέθηκε στην εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», οιοσεί καθολικής διαδόχου της «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.», η "Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και επισκευές στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου»".

Από αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» κατεγράφησαν τα προβλήματα που παρουσιάζονται, τα οποία οφείλονται σε κακή συντήρηση του κτιρίου και αφορούν τα μεταλλικά εξωτερικά κουφώματα και τις μονώσεις δωματίων.

Η μελέτη προτείνει ενεργειακή αναβάθμιση της πτέρυγας των γραφείων όπου παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα εισροής υδάτων και υπερθέρμανσης. Όσον αφορά τα εξωτερικά κουφώματα προτείνονται νέα μεταλλικά εξωτερικά κουφώματα από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, πανέλα αλουμινίου με θερμομόνωση και περσίδες αλουμινίου γκι σκίαση. Θα γίνουν εργασίες επισκευής της μόνωσης των δωματίων των ακροατηρίων, αποκατάσταση της υγρομόνωσης και της θερμομόνωσης των τμημάτων αυτών.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4379/2016 (ΦΕΚ 63 Α'), η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» μπορεί να επιχορηγείται από το Τ.Α.Χ.Δ.Ι.Κ. για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και εξοπλισμό κτιριακών υποδομών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Βάσει του ανωτέρω άρθρου, η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με το υπ' αριθμ. Δ2Α/6760/11.5.2016 έγγραφό της αιτήθηκε για το 2016, την επιχορήγηση και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000€ για το συγκεκριμένο έργο, προκειμένου να δημοπρατηθούν και να εκτελεστούν εργασίες μόνωσης σε δώματα και αντικατάσταση κουφωμάτων κτιρίου γραφείων.


 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Αθήνα, 15.07.2016.

Φωτοσύνταξης

Η πριεδρος

Ιωάννα Κοντούλη