



09 ΣΕΠ. 2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 8-9-2016
Αρ. Πρωτ. 913

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βασίλειο Γιόγιακα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 7138/20-7-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βασίλειο Γιόγιακα, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 7611/29-7-2016 έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρισμού Ενέργειας Α.Ε., από το οποίο προκύπτει ότι:

- Το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της αναφερόμενης στην Ερώτηση περιοχής είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, η δε συχνότητα βλαβών ακολουθεί το μέσο όρο της ευρύτερης περιοχής.
- Το τραγικό συμβάν του θανάτου αγρότη από ηλεκτροπληξία δεν οφείλεται κατά την εταιρία σε αστοχία των υλικών του δικτύου. Ως προς το ζήτημα αυτό οφείλουμε να αναμένουμε τα πορίσματα των αρχών που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του συμβάντος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Επισυνάπτεται:

❖ Το υπ' αρ. πρωτ. ΓρΔ/7611/29-7-2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σελ.2)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο Σελίδων: 3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΜΜΕΛΕΤ





Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/ 7611/29.07.2016

Προς: κ. Π. Σκουρλέτη
Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Γιόγιακα

Σχετικά : Η υπ. αριθμ. 7138/20.07.2016 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Βασιλείος Γιόγιακας

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Β. Γιόγιακα, για τη λειτουργία του Δικτύου Χαμηλής Τάσης, που τροφοδοτεί τις περιοχές Γαρδίκι, Γλυκή, Καρβουνάρι και Ραχούλι, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Η ηλεκτροδότηση του Δικτύου Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) των υπόψη περιοχών πραγματοποιείται από Υποσταθμούς (Υ/Σ) Διανομής που ανήκουν στο Δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης Καναλακίου.
2. Η συχνότητα βλαβών του Δικτύου Χαμηλής Τάσης της περιοχής ενδιαφέροντος ακολουθεί τον αντίστοιχο μέσο όρο για το Δίκτυο της ευρύτερης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου και ανήκει, χωρίς να υπάρχουν συχνές βλάβες και διακοπές ηλεκτροδότησης. Το Δίκτυο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Διεθνείς και Εθνικούς Κανονισμούς καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συντηρείται όπως προβλέπεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου τελικά να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ειδικότερα για το α' εξάμηνο 2016 στην εξεταζόμενη περιοχή, η συχνότητα των βλαβών στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης είναι 0,96 βλάβες ανά 10 Υποσταθμούς ενώ οι αντίστοιχες τιμές για το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρύτερη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 1,20 βλάβες ανά 10 Υποσταθμούς αντίστοιχα.
3. Υπογραμμίζεται άλλωστε ότι εντός του τρέχοντος έτους μόνο μία σχετική διαμαρτυρία έχει υποβληθεί στην τοπική μας Υπηρεσία, από Παραγωγό ΑΠΕ για υπερτάσεις στο Δίκτυο που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της παραγόμενης ενέργειας Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 100 kW πλησίον του περιοχής Καρβουνάρι. Μετά από ενδελεχή διερεύνηση της παραπάνω διαμαρτυρίας του Παραγωγού με πραγματοποίηση μετρήσεων ποιότητας τάσης και έλεγχο του Δικτύου, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές τάσης του Δικτύου είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων και τα όποια προβλήματα λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού, οφείλονται στην εσωτερική εγκατάσταση του υπόψη Σταθμού. Τονίζεται ότι στην ίδια περιοχή με τον παραπάνω σταθμό είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν, αρκετοί άλλοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί χωρίς να έχει γίνει αναφορά κάποιας δυσλειτουργίας.

4. Τέλος, το λυπηρό συμβάν του θανάτου από ηλεκτροπληξία αγρότη στη Γλυκή Θεσπρωτίας συνέβη κατά την προσπάθεια ανύψωσης από τον ίδιο μεταλλικού σωλήνα άρδευσης, ο οποίος σωλήνας ήρθε σε επαφή με το υπερκείμενο Δίκτυο Μέσης Τάσης. Συμπληρωματικά, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι για το υπόψη ατύχημα δεν διαπιστώνεται υπαιτιότητα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθότι οι αγωγοί του εναέριου Δικτύου Μέσης Τάσης πληρούν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΦΕΚ 608/Β/06.10.1967, ΦΕΚ 829/8/19.12.1969) τις προβλεπόμενες ελάχιστες αποστάσεις από το έδαφος.
5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ότι το εξεταζόμενο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης λειτουργεί χωρίς προβλήματα, εξυπηρετώντας κατά το δυνατόν καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο τους καταναλωτές της περιοχής.

Με εκτίμηση


Νικόλαος Χατζηαργυρίου

Κοινοποίηση :

- ΥΠΕΝ
Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
- ΥΠΕΝ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- ΔΕΗ Α.Ε.