



27 ΟΚΤ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: voubli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 26-10-2016
Αρ. Πρωτ. 831

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 6799/6-7-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το ζήτημα που τίθεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενημέρωσε τη Βουλή με το υπ' αριθμ. πρωτ. 710/26-8-2016 έγγραφό του, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Επισυνάπτονται:

Το με α.π. 710/26-8-2016 έγγραφο ΥΠΕΝ (σελ.18)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 18
Σύνολο Σελίδων: 19

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΗΔΩΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ**

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα

Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς

Τηλέφωνα: 2106969811

FAX: 210 6969512

E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 26-8-2016

Αρ. Πρωτ. 710

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων
Τμήμα ΑΚΕ**

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτές κ.κ.
- Γιώργο Μαυρωτά
- Γιώργο Αμυρά
2. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση και ΑΚΕ»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 6180/422/14-6-2016 Ερώτηση και ΑΚΕ

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γιώργο Μαυρωτά και Γιώργο Αμυρά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας γνωρίζουμε ότι:

Για τον ΧΥΤΑ Φυλής έχουν εκδοθεί οι παρακάτω Αποφάσεις:

- Η με Α.Π. 135831/3.12.2003 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής».
- Η με Α.Π. οικ. 102998/7.4.2006 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εξειδίκευση έργων β' φάσης 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής».
- Η με Α.Π. οικ. 109952/6.12.2006 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την τροποποίηση της ΚΥΑ Α.Π. 135831/3.12.2003 του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής», προκειμένου να κατασκευαστεί και λειτουργήσει Μονάδα Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών.
- Η με Α.Π. οικ. 138946/24.4.2009 ΚΥΑ για την ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής».
- Η με Α.Π. οικ. 127164/23.6.2010 ΚΥΑ για την τροποποίηση και ανανέωση της υπ' αρ. οικ. 135831/3.12.2003 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» και τροποποίηση της ΚΥΑ 102998/7.4.2006 «Εξειδίκευση έργων β' φάσης 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής».
- Η με Α.Π. οικ. 201706/11.9.2012 απόφαση για την τροποποίηση – συμπλήρωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μονάδα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής (ΜΔΑΥ), ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε».

Στις προαναφερόμενες αποφάσεις έχουν επιβληθεί περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία του έργου καθώς και για την παρακολούθηση της εγκατάστασης. Ειδικότερα και ως προς τα ζητήματα

που τίθενται, στην ενότητα 2.1 «Όροι λειτουργίας του ΧΥΤΑ» της με Α.Π. 135831/3.12.2003 ΚΥΑ αναφέρεται ότι ο χώρος διάθεσης θα δέχεται μεταξύ άλλων και υλίες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία πληρούν τα κριτήρια για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων. Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 10.4 της με Α.Π. 135831/3.12.2003 ΚΥΑ αναφέρεται ότι η συγκέντρωση στοιχείων αφορά σε μετρήσεις και ελέγχους που θα γίνονται για τις οσμές σε περιοδική συχνότητα. Επίσης, έχουν επιβληθεί περιβαλλοντικοί όροι για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ (π.ο. 8)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΚΑ, πραγματοποίησε αυτοψία στο ΧΥΤΑ Φυλής, στο ημερήσιο ενεργό κύτταρο στις 10 Μαΐου 2016 από ώρα 12:00 έως 14:00. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στο ημερήσιο μέτωπο του ενεργού κυττάρου και στο αμέσως προηγούμενο κύτταρο. Συμπληρώθηκε, επί τόπου, η έκθεση αυτοψίας, που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α') «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)»

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Δεν γινόταν επικάλυψη επί του ημερήσιου μετώπου απόθεσης. Κατά την αυτοψία, δηλώθηκε από τον υπεύθυνο χειριστή του έργου, ο οποίος συνυπέγραψε την έκθεση αυτοψίας, ότι «κατά την διαδικασία εναπόθεσης των σκουπιδιών δεν ενδείκνυται και ταυτόχρονα η χωματοκάλυψη διότι δεν θα έχει αποτέλεσμα λόγω της συνεχούς ροής των απορριμμάτων στους ίδιους χώρους».
- Ήταν σε εξέλιξη επικάλυψη με χώμα στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο. Κατά δήλωση του εργάτη που ήταν παρών, τα μηχανήματα είναι ιδιοκτησίας ή μισθωμένα από την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ. Από την πρώτη επεξεργασία των ζητηθέντων, με την έκθεση αυτοψίας και αποσταλέντων, ηλεκτρονικά, ζυγολογίων, προκύπτει ότι την εν λόγω περίοδο υπήρχε αύξηση των εισερχόμενων απορριμμάτων, κατά 30% περίπου, λόγω εορτών.

Μετά την διενεργηθείσα αυτοψία αφού ληφθούν υπόψη τα ευρήματα της Έκθεσης αυτοψίας, και αξιολογηθούν τα στοιχεία που θα έλθουν σε γνώση της Υπηρεσίας, θα συνεχιστεί η διαδικασία της παρ. Α.4 του Ν.2947/2001.

Σε σχέση με τα προβλήματα από την είσοδο στον χώρο του ΧΥΤΑ τρίτων ατόμων Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στη σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, την οποία καταθέτουμε, για την ύπαρξη πλήθους αναρμόδιων ατόμων (αθίγγανοι) στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων με σκοπό την περισυλλογή μετάλλων από το κύτταρο, κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου 2.6.1 της υπ. αριθμ. 135831/03-12-2003 ΑΕΠΟ, για την «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή λειτουργία και αποκατάσταση 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής»». Στον εν λόγω περιβαλλοντικό όρο αναφέρεται η υποχρέωση κατασκευής περίφραξης η οποία «πρέπει ... να παρεμποδίζει ... την είσοδο εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων».

Επίσης σας γνωρίζουμε, ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 1999/31ΕΚ του Συμβουλίου της 26 Απριλίου 1999, για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16.12.2002): «Μέτρα και όροι για την Υγειονομική ταφή των αποβλήτων», καθώς και της Απόφασης 2003/33/ΕΚ για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής αποβλήτων στους ΧΥΤΑ, η Δ/ση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ καταγράφει και υποβάλλει τριετείς εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – EUROSTAT. Στις υποχρεώσεις των Φορέων Λειτουργίας των ΧΥΤΑ είναι η ετήσια υποβολή στην ανωτέρω υπηρεσία του ΥΠΕΝ σχετικού ερωτηματολογίου που αφορά την εφαρμογή της άνωθεν οδηγίας και απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις εκθέσεις των ετών 2013 και 2014 για τον ΧΥΤΑ προκύπτει ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν παραλαμβάνει απόβλητα από το Κ.Ε.Λ Ψυττάλειας. Επιπλέον, για τα εν λόγω έτη δεν αναφέρονται θέματα δυσλειτουργίας ή εκτάκτων περιστατικών.

Τέλος, για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 54057/7-7-2016 έγγραφο της Α.Δ. Αττικής στο οποίο επισυνάπτεται έγγραφο με τις θέσεις του Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Ν. Αττικής επί των ζητημάτων που τίθενται στην Ερώτηση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Συνημμένα:

-Η με α.π. 268/10-2-2016 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (σελ.4)

-Το υπ' αρ. πρωτ. 54057/7-7-2016 έγγραφο της Α.Δ. Αττικής (σελ.11)

Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων: 15
Σύνολο Σελίδων: 18

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
 Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 10-02-2016

Αριθ. Πρωτ. οικ: 268

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
 Ταχ. Κώδικας : 115 23
 Πληροφορίες : Μ. Τοπουζίδου - Φ. Ντζουροπάνος
 Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701911
 Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
 Ηλεκτρον. Δ/ση

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
 που αφορά στην εταιρεία ΕΔΣΝΑ για την λειτουργία
 του Κεντρικού Χώρου (ΚΥΤΤΑΡΟ) Διάθεσης
 Απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής
 Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α) «για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
2. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
5. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228Α).
6. Την Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
7. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ137Α) «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
8. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» όπως ισχύει.
9. Την Υ.Α. Αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β' 13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Αριθ. 20741/27-04-2012 (ΦΕΚ Β'1565/08.05.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.1.2012 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος.
10. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β' 20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
11. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
12. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
13. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

14. Την υπ. Αριθμ. 135831/03-12-2003 ΑΕΠΟ για την «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή λειτουργία και αποκατάσταση 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» και η υπ. Αριθμ. 127164/23-06-2010 ΑΕΠΟ.
15. Την από 29/1/2015 Έκθεση Αυτοψίας στο «Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής».
16. Την α.π. ΣΕΠΔΕΜ οικ.2792/10-10-2015 Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας μας.
17. Το α.π. 11853/27-11-0215 απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας ΕΔΣΝΑ (α.π. ΣΕΠΔΕΜ 3019/01-12-2015)

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε την 29η Ιανουαρίου του 2015 από τους επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του ΣΕΠΔΕΜ κ.κ. Μ. Τοπουζίδου και Φ. Ντζουροπάνο, στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής και ειδικότερα του Κεντρικού Χώρου (ΚΥΤΤΑΡΟ) Διάθεσης Απορριμμάτων και τον συμπληρωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 03/02/2015 στις παρυφές του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», και τον έλεγχο των στοιχείων, διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την εταιρεία ΕΔΣΝΑ. Ειδικότερα διαπιστώθηκε:

Παράβαση 1^η: Πλημμελής περιφρούρηση του χώρου διάθεσης των απορριμμάτων

Κατά την αυτοψία παρατηρήθηκε η ύπαρξη πλήθους αναρμόδιων ατόμων (αθίγγανοι) στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων με σκοπό την περισυλλογή μετάλλων από το κύτταρο, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων 2.6.1 και 2.6.2 της (14) σχετικής ΑΕΠΟ, στους οποίους αναφέρεται ότι πρέπει να παρεμποδίζεται η είσοδος εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράβαση συνιστά άσκηση δραστηριότητας κατά παράβαση των όρων της εν ισχύ άδειας/έγκρισης (ΑΕΠΟ), που συνεπάγεται κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την ζωή και την υγεία των ανθρώπων κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') (σχετ. 1).

Η ελεγχόμενη εταιρεία στο με α.π. 11853/27-11-0215 απολογητικό της υπόμνημα (σχετ. 17) αναφέρει ότι:

- «Σύμφωνα με τη μελέτη έχει κατασκευαστεί η περίφραξη και έχει παραληφθεί το σύνολο του έργου της περίφραξης, όπως ακριβώς περιγράφεται στην μελέτη του 2^{ου} ΧΥΤΑ Φυλής. Θέλουμε όμως να σας ενημερώσουμε ότι η διακοπή της περίφραξης σε μήκος 6μ. διαπιστώνεται ότι αφαιρείται σε διάφορα σημεία επανειλημμένως από τους οικονομικούς μετανάστες προκειμένου να εισέρθουν στο ΧΥΤΑ. Για τον λειτουργούντα ΧΥΤΑ Φυλής α Φάσης έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα περιορισμού πρόσβασης που προβλέπει το άρθρο 9 της ΚΥΑ 114218/97.»
- «Όμως στην περιοχή του ΧΥΤΑ παρά τις προσπάθειές μας καθημερινά τελούνται παράνομες πράξεις που δεν μπορεί να αποτρέψει ούτε η Ελληνική Αστυνομία...Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα για τη επίλυση του οποίου πρέπει να επιληφθεί η Κεντρική Διοίκηση, μέσω του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα και αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών.»
- «Από την πλευρά του ο ΕΔΣΝΑ, σε μια ύστατη προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μόνος του, προκήρυξε ανοιχτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων ΕΔΣΝΑ...»

Τα παραπάνω δε προβάλλονται ορθά διότι στους περιβαλλοντικούς όρους 2.6.1 και 2.6.2 της κατηγορίας 2.6. Έργα Περιφρούρησης της (14) σχετικής ΑΕΠΟ αναφέρεται ότι:

- **2.6.1 Περίφραξη** «Να κατασκευαστεί περίφραξη του ΧΥΤΑ με πλαίσια, εξαρτήματα και πλέγματα από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο ή ισοδύναμο υλικό συνολικού ύψους τουλάχιστον 2,5 μ από το έδαφος, στερεωμένους σε μπετόν και συρματοπλέγμα με αντηρίδα. Η περίφραξη πρέπει αφενός να παρεμποδίζει τη διασπορά μικροαπορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή και την είσοδο εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων και αφετέρου να εξασφαλίζει την οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του χώρου.»
- **2.6.2 Πύλη εισόδου** «Η πύλη εισόδου θα έχει επαρκείς διαστάσεις για την άνετη διέλευση των οχημάτων (ενδεικτικές διαστάσεις 2μ x 6μ) και θα φυλάσσεται επαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος του χώρου.»

Κατά συνέπεια η εταιρεία όφειλε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περιφρούρηση του χώρου και την παρεμπόδιση της εισόδου εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων. Το γεγονός ότι η εταιρεία προκήρυξε ανοιχτό διεθνές διαγωνισμό για Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων ΕΔΣΝΑ αποτελεί εκ των υστέρων προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Παράβαση 2^η: Διαφυγή στραγγισμάτων στο έδαφος εκτός ΧΥΤΑ - Πλημμελής διαχείριση των υγρών αποβλήτων

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 03/02/2015 στις παρυφές του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», εντοπίστηκαν σκουρόχρωμα στραγγίσματα τα οποία έρρεαν με φυσική ροή προς μια λεκάνη με λιμνάζοντα υγρά. Ελήφθησαν δύο δείγματα, ένα από τον χάνδακα και ένα δεύτερο από την λεκάνη. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαπιστώθηκε ότι τα απορρέοντα υγρά (πλεονάζοντα όμβρια και στραγγίδια), από το χώρο του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», που καταλήγουν στη λεκάνη, είναι ιδιαίτερα επιβαρυνμένα κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου Β.2 της (14 σχετικής) ΑΕΠΟ η οποία καθορίζει τις οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων για τα υγρά απόβλητα και του περιβαλλοντικού όρου Δ.2.6.19 της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ στον οποίο αναγράφεται ότι «...σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων σε επιφανειακό αποδέκτη».

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράβαση συνιστά υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος και του εδάφους και κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') (σχετ. 1).

Η ελεγχόμενη εταιρεία στο με α.π. 11853/27-11-0215 απολογητικό της υπόμνημα (σχετ. 17) αναφέρει ότι:

- «... Για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος της συγκέντρωσης στραγγισμάτων στη λίμνη της περιοχής, κατασκευάστηκε εκτάκτως φρεάτιο άντλησης και υπόγειο δίκτυο παροχέτευσης προς τις δεξαμενές στραγγισμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Χ.Υ.Τ.Α. Ι. ώστε να απομακρύνονται τα βροχοστραγγίσματα όταν συγκεντρώνονται.
- «Για περαιτέρω αντιμετώπιση του φαινομένου εκτός των συνεχών αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για την ποιότητα των νερών, εκπονήθηκε για δημοπράτηση ειδική μελέτη προστασίας του χώρου από τα όμβρια και τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ....»


- «... Εκτός αυτού με την υπ.αρ.457/19-11-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, δημοπρατούνται άμεσα (εντός των προσεχών ημερών) οι υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α' Φάση του 2^{ου} τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής; όπου για ακόμα καλύτερη προστασία της περιοχής του τοίχους ΔΕΜΑ γίνεται εκτενέστατη επέμβαση εντός του ΧΥΤΑ.»
- «... παλαιότερα δώσαμε εντολή στον ανάδοχο κατασκευής της Α' φάσης του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής και σε συνεργασία μαζί του, λάβαμε και εμείς δείγματα και τα αποστείλαμε για ανάλυση σε πιστοποιημένο εργαστήριο. Από τα αποτελέσματα τα οποία και επισυνάπτουμε, δεν προκύπτει επηρεασμός των όμβριων υδάτων που δημιουργούν την λίμνη, από διαρροή στραγγισμάτων προερχομένων από τον ΧΥΤΑ».

Τα παραπάνω δεν προβάλλονται ορθά διότι:

Η κατασκευή φρεατίου άντλησης και υπόγειου δικτύου παροχέτευσης προς τις δεξαμενές στραγγισμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Χ.Υ.Τ.Α. Ι. ώστε να απομακρύνονται τα βροχοστραγγίσματα όταν συγκεντρώνονται καθώς και η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ για άμεση δημοπράτηση των υπηρεσιών επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α' Φάση του 2^{ου} τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής αποτελούν εκ των υστέρων συμμόρφωση. Η εταιρεία όφειλε μέχρι και την ημέρα της αυτοψίας να έχει λάβει ήδη τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της συγκέντρωσης στραγγισμάτων στην λίμνη.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που εστάλησαν αφορούν στο έτος 2012. Κατά την αυτοψία στις 03/02/2015 ελήφθησαν δύο δείγματα, το ένα από τον χάνδακα (Δείγμα 1) και το δεύτερο από την λεκάνη (δείγμα 2). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα απορρέοντα υγρά (πλεονάζοντα όμβρια και στραγγίδια), από το χώρο του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», που καταλήγουν στη λεκάνη, είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα. Βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις COD, αιωρούμενων στερεών σωματιδίων στο δείγμα από τον χάνδακα καθώς και υψηλές συγκεντρώσεις ολικού και αμμωνιακού αζώτου και στα δύο δείγματα (από τον χάνδακα και από την λεκάνη) που υπερέβαιναν τις οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων για τα υγρά απόβλητα που καθορίζονται στον περιβαλλοντικό όρο Β.2 της (14 σχετικής) ΑΕΠΟ. Επίσης στον περιβαλλοντικό όρο Δ.2.6.19 της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ αναφέρεται ότι: «...σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων σε επιφανειακό αποδέκτη».

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
2. Φ. Υπόθεσης
3. Μ. Τοππουζίδου, Φ. Ντζουροπάνος

**Η Προϊσταμένη
Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδος**

Σ. Ελευθεριάδου

**Επείγον -ΦΑΞ
Προθεσμία****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ****Δ/ΝΣΗ:** Κατεχάκη 56
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25
Πληροφορίες
Τηλέφωνο: 2132035713
213 2035602-3
FAX: 213 2035700
E-mail:**Αθήνα 7.7.2016
Αρ.Πρωτ.54057/20708
&48059/18296****ΠΡΟΣ: ΥΠ.ΠΕΡΙΒ. & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ
Μεσογείων 119- Αθήνα
ΦΑΞ. 2106969512****ΘΕΜΑ** Απάντηση στην υπ.αριθμ.6180/14.6.2016 Ερώτηση&ΑΚΕ της Βούλης των Ελλήνων
ΣΧΕΤΙΚΑ: ΑΠ 710/15.6.2016 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ'αριθμ.6180/15.6.16 Ερώτηση&ΑΚΕ της Βουλής που κατέθεσαν οι βουλευτές κ. κ. Γ.Μαυρωτάς και Γ.Αμυράς με θέμα <<Προβλήματα έντονης δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής>> σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 8854/6.7.16 απάντηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς ενημέρωση του κ.Υπουργού και του Εθνικού Κοινοβουλίου.

**Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Α.
Η Προισταμένη Δ/σης Διοίκησης****ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ****ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΙΑΡΑΡΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

τηλ.: 213214 8318, Fax: 210 6777238

e-mail: esdkna@otenet.grwebsite: www.edsna.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ



Αθήνα, 06-07-2016

Α.Π: 8854

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικ.
Ανασυγκρότησης,
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας
Τοπ. Αυτοδιοίκησης

Κοιν.:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής,
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Περιφέρεια Αττικής, Γραφείο
Περιφερειάρχη

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6180/422/14-06-2016 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα «Προβλήματα έντονης δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής».

- Σχετ:** 1. Το υπ' αριθμ. 20563/16-06-16 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης (Α.Π. ΕΔΣΝΑ 7932/17-06-16).
2. Το υπ' αριθμ. 48059/18296/17-06-16 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Α.Π. ΕΔΣΝΑ 8424/21-06-16).
3. Το υπ' αριθμ. 116516/21-06-16 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Α.Π. ΕΔΣΝΑ 8243/23-06-16)

Σε απάντηση της ερώτησης στην Βουλή, των βουλευτών κ. Γ. Μαυρωτά και κ. Γ. Αμυρά, σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και ειδικότερα με την εμφάνιση εντονότατων οσμών στα Δυτικά Προάστια σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ με αίσθηση ευθύνης και με γνώμονα την διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών της ευρύτερης περιοχής. Ο ΕΔΣΝΑ κινήθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου να διαγνώσει την εστία της δυσοσμίας και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα, από την πρώτη στιγμή που η δυσοσμία έγινε αντιληπτή.

Ο ΕΔΣΝΑ ζήτησε εντατικοποίηση της πραγματοποίησης μετρήσεων οσμών στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ για να διαπιστώσει και να εντοπίσει τις εστίες παραγωγής τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία με αντικείμενο τις περιβαλλοντικές μετρήσεις στο ΧΥΤΑ και σε άλλους χώρους του ΕΔΣΝΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται και μετρήσεις οσμών.

Συγκεκριμένα ο ΕΔΣΝΑ ανέλαβε να εφαρμόσει πιο συστηματική πραγματοποίηση μετρήσεων των οσμών στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ, ώστε σε κάθε περίπτωση

να εντοπίζεται έγκαιρα τυχόν έκλυση οσμών, και οι εστίες παραγωγής τους. Στα πλαίσια αυτού πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 11/6/2016 μεταξύ των ωρών 17.23 και 20.31, μετρήσεις οσμών, τόσο στον ΟΕΔΑ Φυλής (χώρο απορριψής απορριμμάτων, δεξαμενές στραγγισμάτων, ΕΜΑΚ), όσο και εντός του οικιστικού ιστού του Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω Λιοσίων. Οι μετρήσεις αυτές έδειξαν πως ακόμη και στα πλέον δυσμενή σημεία, ήτοι αυτά πλησίον των πηγών έκλυσης δυσασμιών (ΕΜΑΚ, ενεργός ΧΥΤΑ, δεξαμενές στραγγισμάτων) οι τιμές δεν ξεπερνούν το ανώτερο επιτρεπτό όριο (σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους των χώρων) των 50 ο.υ. (μονάδες οσμών). Οι μετρήσεις στο πολεοδομικό συγκρότημα Α. Λιοσίων και συγκεκριμένα στις θέσεις: (α) οδός Προμηθέως, (β) Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου (Φυλής και Ζήνωνος) και (γ) Φυλής και Σκαλκώτα (έναντι στρογγυλής πλατείας) πρακτικά καταδεικνύουν απουσία δυσασμιών (1 ο.υ.).

Παράλληλα ελέγχτηκε εκ νέου, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, η λειτουργία του ΕΜΑΚ, ο οποίος εναποθέτει στον ΧΥΤΑ Φυλής το υπόλειμμα κομποστοποίησης, σε συνθήκες πλήρους αποξήρανσης.

Ο έλεγχος κατέδειξε ότι ορισμένες ποσότητες κομπόστ δεν είχαν επικαλυφθεί άμεσα με χώμα και εικάζεται ότι μπορεί να ήταν αυτή η αιτία της έντονης δυσασμίας που παρατηρήθηκε λόγω και των μικροκλιματικών δεδομένων της περιοχής. Δόθηκε η οδηγία το κομπόστ τύπου Α' που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία του ΕΜΑΚ και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό καθημερινής και τελικής επικάλυψης σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), να αναμειγνύεται με χώμα, εφόσον παρατηρηθεί έκλυση οσμής ακόμα και εάν αυτή είναι περιορισμένης έκτασης και έχει τοπικό ή σημειακό χαρακτήρα.

Ήδη, μετά από διαγωνιστική διαδικασία ο ΕΔΣΝΑ υπέγραψε εκ νέου σύμβαση με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών υποστήριξης των λειτουργικών αναγκών του ΧΥΤΑ σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του και προκειμένου να αντιμετωπίζεται σε σταθερή βάση η χωματοκάλυψη. Η σχετική σύμβαση που υπογράφηκε σας διαβιβάζεται με το παρόν προς ενημέρωσή σας.

Όπως είναι γνωστό, η διαχείριση και τελική διάθεση των απορριμμάτων της μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής γίνεται στον εγκεκριμένο από την εθνική νομοθεσία Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Φυλής, στη θέση «Σκαλιστήρι», έκτασης 1.000 περίπου στρεμμάτων, που βρίσκεται μεταξύ των ορέων Πάρνηθα και Αιγάλεω. Ο ΧΥΤΑ Φυλής γειτνιάζει με τους μη λειτουργούντες πια ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ Άνω Λιοσίων και τον ΧΔΑ Άνω Λιοσίων. Η κατασκευή του ΧΥΤΑ Φυλής γίνεται με χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και χωρίστηκε σε δύο φάσεις : την Α' και την Β' φάση.

Σήμερα η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων γίνεται στην Α' φάση, η οποία αναπτύσσεται σε έκταση 364.000 τ.μ. και έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 17.032.000 κ.μ. ή 13.625.000 τόνων.

Στον ΧΥΤΑ γίνονται αποδεκτά μόνο μη επικίνδυνα αστικά και προσομοιάζοντα με αυτά στερεά απόβλητα και κανένα επικίνδυνο απόβλητο όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η είσοδος των απορριμματοφόρων γίνεται μέσω της κεντρικής πύλης εισόδου της ΟΕΔΑ Φυλής. Κατά την είσοδό τους τα οχήματα ζυγίζονται στις ειδικές γεφυροπλάστιγγες του ΧΥΤΑ και οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι

να επιδεικνύουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Προκειμένου η διαδικασία να γίνεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις, χρησιμοποιούνται συστήματα αυτόματης καταγραφής και ελέγχου διέλευσης οχημάτων (χρήση κάρτας εισόδου, αυτόματη αναγνώριση οχημάτων μέσω της αυτόματης «ανάγνωσης» της πινακίδας κυκλοφορίας κ.λπ.). Μετά τη ζύγισή τους τα οχήματα ακολουθούν τη διαδρομή του εσωτερικού οδικού δικτύου προς το ημερήσιο μέτωπο διάθεσης των απορριμμάτων και εναποθέτουν τα απορρίμματα στο υποδεικνύομενο από τους επόπτες του ΧΥΤΑ σημείο. Στη συνέχεια τα απορρίμματα προωθούνται, διαστρώνονται, συμπτέζονται, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χώρος που καταλαμβάνουν και χωματοκαλύπτονται, ώστε να περιορίζονται οι οσμές.

Όσον αφορά στο ΕΜΑΚ, ο ΕΔΣΝΑ έχει προγραμματίσει την πλήρη αναβάθμισή του, ώστε να λειτουργήσει μεταβατικά με τις βέλτιστες συνθήκες. Τέλος, ο ΕΔΣΝΑ προχωρά άμεσα σε διαγωνισμό για την πραγματοποίηση επιδημιολογικής μελέτης στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής, κάτι το οποίο αποτελεί χρόνιο αίτημα των κινημάτων και των κατοίκων των περιοχών γύρω από τον ΧΥΤΑ.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των κυρίων βουλευτών, σας ενημερώνουμε επιπλέον τα ακόλουθα:

Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων

Στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Φυλής λειτουργούν δυο Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ), με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από διαφυγές.

Η πρώτη και παλαιότερη Μ.Ε.Σ. Λιοσίων ανήκει στους μη ενεργούς πλέον ΧΥΤΑ Ι, ΧΥΤΑ ΙΙ & ΧΔΑ των Άνω Λιοσίων, και η δεύτερη κατασκευάστηκε για να διαχειρίζεται τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Φυλής Α' & Β Φάσης.

Για τη σωστή συγκέντρωση των στραγγισμάτων έχουν κατασκευαστεί στους ΧΥΤΑ, έργα στεγάνωσης, στρώσεις αποστράγγισης στον πυθμένα και τα πρανή του χώρου, δίκτυο αγωγών συλλογής στραγγισμάτων στον πυθμένα και τα πρανή και φρεάτια συλλογής στραγγισμάτων.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Φυλής Α' Φάσης Αντίστροφης Οσμωσης δυναμικότητας 200 κ.μ / ημέρα λειτουργεί από το 2010 και έχει ως σκοπό την συλλογή, την μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, και την επεξεργασία των στραγγισμάτων που παράγονται στον ενεργό ΧΥΤΑ Φυλής Α' Φάση, που δέχεται καθημερινά τα «Αστικά Στερεά Απόβλητα» των δήμων όλης της Αττικής.

Στον εξοπλισμό της Μ.Ε.Σ. Φυλής συγκαταλέγονται αντλιοστάσια συλλογής στραγγισμάτων, που μεταφέρουν μέσα από αγωγούς τα στραγγίσματα σε απόσταση 1.200 μέτρων περίπου, όπου και βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της αποθήκευσης και επεξεργασίας.

Η Μ.Ε.Σ. Φυλής Α' Φάσης διαθέτει έξι δεξαμενές από σπλισμένο σκυρόδεμα συνολικής χωρητικότητας 4.000 κ.μ. περίπου. Τις δεξαμενές όπου αποθηκεύονται προσωρινά τα στραγγίσματα διαδέχεται ο εξοπλισμός της προ-επεξεργασίας (αερισμός και κατακράτηση αιωρούμενων στερεών) και η Μονάδα Αντίστροφης

Οσμωσης, ονομαστικής δυναμικότητας 200 κ.μ. / ημέρα, που αποτελεί και την «καρδιά» του συστήματος της επεξεργασίας.

Η Μ.Ε.Σ. Φυλής Α' Φάση διαθέτει ακόμη μια «Μονάδα Εξάτμισης» που λειτουργεί «υπό κενό» για την περαιτέρω συμπύκνωση της άλμης (concentrate) που παράγεται ως παραπροϊόν από την Μονάδα Αντίστροφης Οσμωσης, καθώς και δυο κτήρια όπου στεγάζεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης.

Η Μ.Ε.Σ. του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων διαθέτει δεξαμενές χωρητικότητας 1.500 κ.μ. περίπου, αλλά και δυο Μονάδες Αντίστροφης Οσμωσης (Μ.Α.Ο.) ονομαστικής δυναμικότητας 200 κ.μ. / ημέρα η κάθε μια. Διαθέτει επίσης τέσσερις μονάδες εξάτμισης κενού τύπου συνολικής ονομαστικής δυναμικότητας 200 κ.μ. / ημέρα, που έχουν ως ρόλο την συμπύκνωση της άλμης (ανάκτηση υγρασίας) που παράγεται από τις δυο Μ.Α.Ο. της Μ.Ε.Σ.

Το θερμαντικό μέσο που χρησιμοποιείται για την αύξηση της θερμοκρασίας των στραγγισμάτων είναι ζεστό νερό του κυκλώματος ψύξης των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου που μέσω κατάλληλων εναλλακτών θερμότητας και μονωμένων αγωγών οδηγείται στην είσοδο των μονάδων εξάτμισης.

Η ΜΕΣ του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων διαθέτει ακόμη «κτήριο ενέργειας» όπου στεγάζεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Λόγω της μείωσης των στραγγισμάτων που συλλέγονται από το δίκτυο στραγγισμάτων του αποκατεστημένου ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) των Άνω Λιοσίων, η Μ.Ε.Σ. Φυλής Α' Φάση έχει την δυνατότητα να «συλλειτουργήσει» με την Μ.Ε.Σ. του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Άνω Λιοσίων.

Η υδραυλική διασύνδεση των δυο αυτών εγκαταστάσεων, επιτρέπει την επεξεργασία μέρους των στραγγισμάτων του «ενεργού» ΧΥΤΑ Φυλής από την Μ.Ε.Σ. του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Άνω Λιοσίων. Με την υπ' αριθ. 263/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ αποφασίστηκε η εκ νέου παράταση του χρόνου υποβολής (21-7-2016) των ηλεκτρονικών προσφορών του ανοιχτού διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσίες επέκτασης - λειτουργίας - συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α' Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής», η διεξαγωγή του οποίου έχει αποφασιστεί με την υπ' αριθ. 40/2016 απόφαση της Εκτελεστικής του Επιτροπής και είχε ήδη αναβληθεί με την 145/2016 του ίδιου ως άνω οργάνου. Έτσι ένα άλλο ζήτημα που μπορεί μεν να μην σχετίζεται άμεσα με το πρόβλημα έκλυσης των οσμών, εκτιμούμε πως θα επιλυθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μονάδα Βιοαερίου

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας του Β' Κ.Π.Σ. και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ' Κ.Π.Σ., εκτελέστηκε μια σημαντική επένδυση συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το βιοαέριο που παράγεται από τα αστικά απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α.

Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, ο οποίος ανήκει στην εταιρία: ΒΙΟΑΕΡΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΒΕΑΛ) Α.Ε.:

1. Η πρώτη φάση, εγκατεστημένης ισχύος 13,8MW και καθαρής εξαγωγικής δυναμικότητας 13,0MW, λειτουργεί με το βιοαέριο του Χ.Δ.Α. και Χ.Υ.Τ.Α. I Άνω Λιοσίων βρίσκεται σε λειτουργία από το Μάρτιο 2001.

2. Η δεύτερη φάση, εγκατεστημένης ισχύος 9,7MW και καθαρής εξαγωγικής δυναμικότητας 9,0MW, λειτουργεί με το βιοαέριο του Χ.Υ.Τ.Α. II Άνω Λιοσίων. Επιπρόσθετα η εγκατάσταση αυτή παρέχει την απορριπτόμενη θερμική ενέργεια από το ζεστό νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην παρακείμενη εγκατάσταση επεξεργασίας των στραγγισμάτων του ΕΔΣΝΑ, που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του έργου του Χ.Υ.Τ.Α. II. Η εγκατάσταση βρίσκεται σε λειτουργία από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2005.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού ανέρχεται σε 23,5MW, γεγονός που καθιστά το έργο ένα από τα μεγαλύτερα του είδους. Η εγκατάσταση λειτουργεί με την υποστήριξη του ΕΔΣΝΑ.

Το ύψος των υφιστάμενων επενδύσεων ανήλθε στα 36,5 εκατ. € και η υλοποίηση τους χρηματοδοτήθηκε και από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση πωλείται στον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ενώ παράγεται και θερμική ενέργεια από την απορριπτόμενη θερμότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με τη μορφή ζεστού νερού.

Ο σταθμός συμπαραγωγής τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια καθημερινά την λειτουργία αυτού του σύνθετου περιβαλλοντικού έργου, η οποία ισοδυναμεί με 2.500 τόνους πετρελαίου κίνησης ετησίως ή 400 λίτρα πετρελαίου κίνησης ωριαίως, οδηγώντας στην μείωση των λειτουργικών δαπανών της εγκατάστασης του ΕΔΣΝΑ έως και 1.750.000 € ετησίως.

Ο ΕΔΣΝΑ ακόμη επωφελείται από τη διαχείριση του βιοαερίου, καθώς μόνο από την κατασκευή του δικτύου διαχείρισης του βιοαερίου εξοικονομήθηκαν πόροι της τάξης των 4 εκατ. €, ενώ σε ετήσια βάση εξοικονομούνται περί τα 100.000 € για τη λειτουργία και τη συντήρησή του.

Ο πρώην Δήμος Άνω Λιοσίων και σημερινός Καλλικρατικός Δήμος Φυλής, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία για την υλοποίηση του έργου διασφαλίζει για τους δημότες του από την ανεξέλεγκτη διαφυγή των αέριων ρύπων και ειδικότερα του μεθανίου που προκύπτει από την διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης των απορριμμάτων εντός του Χ.Υ.Τ.Α.

Επίσης, επισημαίνεται ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο αξιοποιεί ποσότητες βιοαερίου της τάξης των 10.500 κυβικών μέτρων ωριαίως ή 88 εκατ. κυβικά μέτρα βιοαερίου ετησίως. Η καύση του βιοαερίου από μόνη της και η μείωση της δραστηριότητας του μεθανίου μέσω της μετατροπής του σε διοξείδιο του άνθρακα (μείωση δραστηριότητας κατά 21 φορές) ισοδυναμεί με την αποφυγή εκπομπής στην ατμόσφαιρα ισοδύναμης ποσότητας 940.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (φαινόμενο θερμοκηπίου).

Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση, η οποία υποκαθιστά παραγωγή από συμβατικά καύσιμα, ανέρχεται σε 150.000MWh ετησίως, δηλαδή η υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων οδηγεί σε αποφυγή έκλυσης στην

ατμόσφαιρα πρόσθετης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 128.000 τόνων ετησίως.

Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση ισούται με την ενέργεια που καταναλώνουν 30.500 οικογένειες ετησίως.

Αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) λειτουργεί από το 2002 τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης του συνόλου των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) στην Ελλάδα εντός της ΟΕΔΑ Φυλής.

Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης, δυναμικότητας 30 τόνων ημερησίως, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς η αποτελεσματική λειτουργία της επιτυγχάνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Με τη λειτουργία της ο ΕΔΣΝΑ συνέβαλε αποφασιστικά στη συμμόρφωση της χώρας μας με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έδωσε συνολική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των ΕΙΑ της Αττικής και στη διακοπή της λειτουργίας των απαρχαιωμένων κλιβάνων των υγειονομικών μονάδων, οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας.

1. Μονάδα Ζύγισης

Στην είσοδο της εγκατάστασης υπάρχει ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα για την ζύγιση των οχημάτων μεταφοράς των απορριμμάτων καθώς επίσης και μια πύλη ανίχνευσης ραδιενεργών αποβλήτων.

2. Μονάδα Προσωρινής Αποθήκευσης

Η μονάδα προσωρινής αποθήκευσης στεγάζεται στο κτίριο του αποτεφρωτήρα. Μετά τη ζύγιση, τα οχήματα εισέρχονται στο χώρο αποθήκευσης των απορριμμάτων και κατάλληλα σημεία σηματοδότησης που αντιστοιχούν σε containers αποθήκευσης, καθοδηγούν τον οδηγό σε εκείνο που θα εκφορτώσει τα απορρίμματα. Η αποθήκευση των νοσοκομειακών απορριμμάτων γίνεται σε 6 containers. Τα απορρίμματα τα οποία εισέρχονται στην εγκατάσταση σε πλαστικούς σάκους δεν μπορούν να αποθηκευτούν στα containers. Για τα απορρίμματα αυτά έχει προβλεφθεί αναβατήριο, το οποίο τροφοδοτεί απευθείας τις χοάνες των κλιβάνων.

3. Μονάδα Καύσης

Η μονάδα καύσης στεγάζεται στο κτίριο του αποτεφρωτήρα, εμβαδού 780 τμ περίπου. Η εγκατάσταση αποτελείται από δύο όμοιες γραμμές αποτέφρωσης που έχουν τη δυνατότητα αποτέφρωσης συνολικά 30 tn/day νοσοκομειακών απορριμμάτων. Η καύση επιτυγχάνεται με τη χρήση ομόρρου περιστρεφόμενου κλιβάνου.

3.1 Κλίβανος καύσης

Ο κλίβανος αποτελείται από την κεφαλή και τον κύλινδρο καύσης. Ο καυστήρας είναι τύπου πολυκαυσίμου, τροφοδοτείται με φυσικό αέριο. Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της φάσης εκκίνησης του κλιβάνου ή στην υποστήριξη της καύσης όταν αποτεφρώνονται απορρίμματα με χαμηλή θερμογόνο δύναμη.

Ο κύλινδρος καύσης είναι τοποθετημένος με κεκλιμένο τον άξονά του κατά $2,5^\circ$ ως προς τον οριζόντιο για να επιτρέπει στα απορρίμματα να κατέρχονται προς το θάλαμο τέφρας που βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του κυλίνδρου.

Η περιστροφή εξασφαλίζει τη συνεχή επαφή μεταξύ των απορριμμάτων του αέρα καύσης και της φλόγας καθώς επίσης προκαλεί την αποφυγή της προσκόλλησης της τέφρας στα τοιχώματα, μειώνοντας στο ελάχιστο της εργασίες συντήρησης και καθαρισμού.

Ο κύλινδρος έχει επένδυση από πυρίμαχο και μονωτικό υλικό τα οποία έχουν την ικανότητα να αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται κατά τη φάση της καύσης.

3.2 Θάλαμος μετάκαυσης

Ο θάλαμος μετάκαυσης έχει σκοπό την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της καύσης και επομένως της σχεδόν ολοκληρωτικής θερμοκαταστροφής όλων των οργανικών συστατικών που περιέχονται από τον κλίβανο και ιδιαίτερα των χλωριούχων οργανικών ουσιών και ρύπων (διοξίνες και φουράνες). Τα καυσαέρια εισέρχονται στο θάλαμο μετάκαυσης με ταχύτητα με την οποία διασφαλίζεται ένας μεγάλος βαθμός τυρβώδους ροής στο εσωτερικό του θαλάμου ενώ ο επαρκής χρόνος παραμονής και η θερμοκρασία έχουν σκοπό να επιτύχουν τη θερμοκαταστροφή των ρυπογόνων οργανικών ουσιών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού τα καυσαέρια διατηρούνται σε θερμοκρασία άνω των 1100°C για τουλάχιστον 2 sec.

4. Μονάδα Ψύξης Καυσαερίων

Η μονάδα ψύξης καυσαερίων στεγάζεται στο χώρο καύσης του κτιρίου αποτεφρωτήρα. Το σύστημα ψύξης καυσαερίων τοποθετείται μετά τον θάλαμο μετάκαυσης. Το τμήμα ψύξης αποτελείται από τα τέσσερα στοιχεία του εναλλάκτη θερμότητας με ακτινοβολία και από έναν πύργο ψύξης (quencher).

Σκοπός είναι η μείωση της θερμοκρασίας των καυσαερίων σε αποδεκτά επίπεδα για την γραμμή καθαρισμού που ακολουθεί εισάγοντας ελάχιστη, και επομένως αποδεκτή, ποσότητα υγρασίας στα καυσαέρια.

4.1 Εναλλάκτης

Στον εναλλάκτη, η θερμότητα των καυσαερίων που εξέρχονται από τον θάλαμο μετάκαυσης παρέχεται μέσω ακτινοβολίας στον αέρα ψύξης των στοιχείων του. Μέρος αυτού του αέρα διοχετεύεται στην περιοχή αναθέρμανσης.

4.2 Πύργος ψύξης

Ο πύργος ψύξης έχει σκοπό την ψύξη σε μικρό χρονικό διάστημα των καυσαερίων μέχρι την θερμοκρασία εισόδου στο υποσύστημα επεξεργασίας καυσαερίων. Η ψύξη γίνεται μέσω της ανάμειξης των καυσαερίων με νερό βιομηχανικής χρήσης και με νερό που προέρχεται από τον πυθμένα του πύργου πλύσης.

Δεδομένου ότι πρέπει να γίνει πλήρης εξάτμιση του εισερχόμενου νερού έτσι ώστε ο πυθμένας να είναι στεγνός, το νερό θα πρέπει να εξατμιστεί μέσα σε ελάχιστο

Χρονικό διάστημα γι' αυτό ψεκάζεται, μέσω κατάλληλων ακροφυσίων με την βοήθεια πεπιεσμένου αέρα που το μετατρέπει σε πολύ μικρά σταγονίδια.

Η ψύξη των καυσαερίων επιτρέπει την επίτευξη της βέλτιστης θερμοκρασίας για τις αντιδράσεις δημιουργίας των αλάτων μεταξύ ασβέστου και των ρύπων που λαμβάνουν χώρα στον αντιδραστήρα, ευνοώντας την απορρόφηση των ρύπων από τους ενεργούς άνθρακες και την μείωση της θερμοκρασίας.

5. Μονάδα Καθαρισμού Καυσαερίων

5.1 Αντιδραστήρας

Ο αντιδραστήρας είναι ξηρού τύπου και χρησιμοποιείται για την ανάμειξη των καυσαερίων με τα χημικά αντιδρώντα. Τα αντιδρώντα στοιχεία εγχέονται σε μορφή σκόνης μέσα στον αντιδραστήρα και μεταφέρονται από το ρεύμα καυσαερίων υπό την μορφή προϊόντων αντίδρασης και μαζί με τη περίσσεια που δεν αντέδρασε περνούν στην επόμενη φάση της φίλτρανσης στο σακκόφιλτρο.

Στον αντιδραστήρα εξουδετερώνονται χημικά τα όξινα σωματίδια που περιέχονται στα καυσαέρια. Για να γίνει η εξουδετέρωση, είναι απαραίτητο να επικρατούν στο εσωτερικό του αντιδραστήρα οι εξής συνθήκες:

- Μέγιστη διάχυση των αντιδρώντων στα καυσαέρια

- Επαρκής χρόνος επαφής για τη διεξαγωγή της αντίδρασης

5.2 Σακκόφιλτρο

Το σακκόφιλτρο αποτελεί το θεμελιώδες εξάρτημα εξουδετέρωσης των ρύπων. Στο σακκόφιλτρο γίνεται παρακράτηση του μεγαλύτερου μέρους της τέφρας, ακόμη και με την πλέον μικροσκοπική κοκκομετρία, και ολοκληρώνονται οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα και στον αντιδραστήρα.

Το βασικό στοιχείο του σακκόφιλτρου είναι ένα κυλινδρικός σάκος, διαμέσου του οποίου διέρχονται τα καυσαέρια. Τα καυσαέρια φιλτράρονται από το εσωτερικό προς το εξωτερικό των σάκων, στην επιφάνεια των οποίων γίνεται η εναπόθεση της τέφρας και των παραγώγων των αντιδράσεων. Το σακκόφιλτρο αποτελείται από συστοιχίες σάκων τοποθετημένων σε παράλληλες σειρές.

Οι σάκοι του φίλτρου αποτελούνται από ένα υφασμάτινο κυλινδρικό περίβλημα το οποίο συγκρατείται στη θέση του εσωτερικά από μεταλλικό πλέγμα.

5.3 Πύργος πλύσης

Ο πύργος πλύσης είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει τη μείωση της τιμής της συγκέντρωσης των διαφόρων όξινων συστατικών που περιέχονται στα καυσαέρια κατά την έξοδό τους από το σακκόφιλτρο.

5.4 Καπνοδόχος

Η λειτουργία της καπνοδόχου είναι να απορρίπτει τα καυσαέρια που προέρχονται από το σύστημα σε ικανοποιητικό ύψος. Για τη διασφάλιση της βέλτιστης αυτής λειτουργίας, η καπνοδόχος είναι θερμικά μονωμένη και έχει προβλεφθεί ανάμιξη των κορεσμένων σε υγρασία καυσαερίων με θερμό αέρα που προέρχεται από τη ψύξη των καυσαερίων στον εναλλάκτη. Η καπνοδόχος διαθέτει στόμια για το σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών, το όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας και τον αναλυτή οξυγόνου.

Φύλαξη της ΟΕΔΑ Φυλής

Σε ότι αφορά τη φύλαξη της ΟΕΔΑ Φυλής σε σχέση με την είσοδο στη χωματερή τρίτων προσώπων, η Περιφέρεια Αττικής έχει συνάψει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Μνημόνιο Συνεργασίας στις 6-4-2015, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη φύλαξη της ΟΕΔΑ Φυλής. Σημειώνεται συγκεκριμένα ότι συνεργασία αφορά: «το συντονισμό του επιχειρησιακού σχεδιασμού και την υλοποίηση προγραμμάτων φύλαξης πάρκων και αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (Πεδίο του Άρεως) όπως και της αποτελεσματικής φύλαξης της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Φυλής σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.»

Εκτοτε έχουν υπάρξει συναντήσεις της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.Ν. Τόσκα, καθώς και επί τόπου επίσκεψη στις 30 Δεκεμβρίου 2015, με τον υπουργό, στην ΟΕΔΑ Φυλής.

Ενημερώνουμε επίσης ότι, ύστερα από σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΕΕ 527/2015 και 133/2016) έχουν διεξαχθεί δυο φορές διαγωνισμοί για ανάθεση σε ιδιωτική φύλαξη, οι οποίοι απέβησαν άγονοι.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί άμεσα διαγωνισμός φύλαξης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παρεμπόδισης απόθεσης απορριμμάτων των δημοτικών απορριμματοφόρων από ρακοσυλλέκτες που εισέρχονται στον χώρο.

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν, έχουν δρομολογηθεί και άλλες ενέργειές μας που άμεσα θα δώσουν απτά αποτελέσματα όπως είναι η αποκατάσταση του προβλήματος στο Αρχαίο Τείχος Δέμα, με την απάντηση των όποιων υδάτων συγκεντρώνονται κατά καιρούς εκεί.

Τα παραπάνω έχουν δρομολογηθεί και ήδη κάποια τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής. Προκρίθηκαν δε ύστερα από συνεργασία που είχαμε με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που επισκέφτηκε το χώρο του ΟΕΔΑ και η οποία μας μετέφερε τις παρατηρήσεις/ απόψεις της. Παράλληλα συνεκτιμήθηκαν τα πορίσματα του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ ύστερα από αυτοψία που έγινε στις 29-1-2015 σε όλο τον ΟΕΔΑ Φυλής και μετά από αίτημα της Περιφερειάρχη Αττικής. Σημειώνεται ότι στην εκτενή αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί από το παραπάνω Σώμα του ΥΠΕΝ, δεν είχε διαπιστωθεί να υπάρχουν ακάλυπτα απορρίμματα στο ενεργό κύτταρο, αλλά ούτε και έκλυση

οσμών, τόσο εντός του ΧΥΤΑ δηλ στο κύτταρο ή στο ΕΜΑΚ, αλλά ούτε και στην ευρύτερη περιοχή.

Συνημ.:

Η υπ' αριθμ.6315/1-6-2016 Σύμβαση Ανάθεσης.

Η Αντιπρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α

Αφροδίτη Μπιζιά