



21 Νοε. 2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 21 - 11 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 2902**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 320/12-10-2016 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2671/04-11-2016 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός, με θέμα «Ανεπαρκής ο βιολογικός καθαρισμός Κομοτηνής», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 6521/20-10-2016 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Κομοτηνής, με το οποίο ενημερώνει σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κομοτηνής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

~~Κ.Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ~~ 120

κ. ηδδων 26/10/16
αγ



Δ.Ε.Υ.Α
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Α.Φ.Μ. 090088051, Μπακάλμπαση 6, Τ.Κ. 69132, Κομοτηνή

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαδόπουλος Ιωάννης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531032981

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20/10/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6521

01/11



ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελίστριας 2
10563 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 2131361245
FAX 2131361230
Υπόψη κ. Κωστοπούλου

ΚΟΙΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ζητήματα σχετικά με τον Βιολογικό Καθαρισμό Κομοτηνής
ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ. 31861/14-10-2016 έγγραφο σας.

ΕΡ 320

Με το σχετικό έγγραφο, μας αποστέilate, συνημμένα, Ερώτηση, ώστε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με παράπονα κατοίκων των Υφαντών λόγω δυσάρεστων οσμών που προέρχονται από τον Βιολογικό Καθαρισμό Κομοτηνής.

Επί του θέματος σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) Κομοτηνής λειτουργεί από το 1995, έχοντας όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:
 - i. Την Νομαρχιακή Απόφαση 6555/29-11-1990, όπου καθορίζεται ο επιφανειακός αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων της μονάδας και το σημείο εκβολής τους, χωροθετώντας ουσιαστικά το σημείο εγκατάστασης της μονάδας.
 - ii. Την Νομαρχιακή Απόφαση 482/31-1-1996, περί χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων του Δήμου Κομοτηνής.

- iii. Την Νομαρχιακή Απόφαση ΔΙΒΜ/Φ14.452/593/14-7-2000, περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Κομοτηνής.
 - iv. Την ΚΥΑ 105841/15-2-2000, περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Βιολογικού Καθαρισμού Κομοτηνής.
 - v. Την ΚΥΑ 132359/4-4-2003, περί τροποποίησης και ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του Βιολογικού Καθαρισμού Κομοτηνής μετά το έργο αναβάθμισης και επέκτασης του κατά 50% επί της αρχικής του δυναμικότητας, που ολοκληρώθηκε το 2009.
2. Η μέθοδος της βιολογικής επεξεργασίας της μονάδας είναι του παρατεταμένου αερισμού, η οποία δεν προκαλεί δυσάρεστες οσμές στο εγγύς περιβάλλον, διότι λόγω της μεθόδου επιτυγχάνεται πλήρης οξείδωση των ανόργανων πτητικών ουσιών, οι οποίες προκαλούν δυσοσμία.
 3. Τα αποτελέσματα των χημικών εξετάσεων των επεξεργασμένων λυμάτων εξόδου, αναρτώνται στην σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και δείχνουν ότι η ΕΕΛ Κομοτηνής λειτουργεί και λειτουργούσε πάντοτε με επιτυχία και έχει την φήμη μιας από τις καλύτερες ΕΕΛ της χώρας.
Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΕΥΑΚ (Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο) είναι διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025.
Στην ΕΕΛ Κομοτηνής, καθώς και στον χειμαρροπόταμο Βοζβόζη, που είναι ο επιφανειακός αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων, έχουν εκπονηθεί πολλές διπλωματικές εργασίες φοιτητών Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών Δ.Π.Θ., οι οποίοι έκαναν δειγματοληψίες και χημικές εξετάσεις λυμάτων εξόδου και αποδέκτη, από το 1995 έως σήμερα, πάντα με άριστα αποτελέσματα.
 4. Πλησίον του οικισμού λειτουργούν δύο-τρεις χοιροτροφικές μονάδες και αναλόγως της κατεύθυνσης των πνεόντων ανέμων στην περιοχή, είναι πιθανόν οι δυσάρεστες οσμές στον οικισμό Υφαντών να οφείλονται σε αυτές.
 5. Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής δεν έγινε αποδέκτης παραπόνων για δυσάρεστες οσμές που να προέρχονται από την ΕΕΛ από τους κατοίκους του οικισμού Υφαντών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ
ΚΗΜΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 1
69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2. ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ