

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 14-2-2017
Αρ. Πρωτ. 188

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

✓ ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Χρήστο Χατζησάββα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 2725/19-1-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Χρήστο Χατζησάββα, κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 171488/3-2-2017 έγγραφο της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο επισυνάπτονται οι ενημερώσεις που λάβαμε από την «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ)» και από την «Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (Διανομή Αερίου Αττικής)». Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα, τα προβλήματα που περιγράφονται στην Ερώτηση οφείλονται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των κτιρίων και δεν σχετίζονται με το δίκτυο Φυσικού Αερίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Επισυνάπτεται: Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 171488/3-2-2017 έγγραφο της Δ. Υδρογονανθράκων/ΥΠΕΝ (σελ.13)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 13
Σύνολο σελίδων: 14

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Τμήμα Εγκαταστάσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: ...373...
Ημερομ.: ...6/2/17...



188

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ: οικ. 171488
Σχετ: ΔΥΔΡ/Δ/170904
ΔΥΔΡ/Δ/170968

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 11526
Πληροφορίες : Δ. Ρακόπουλος
Τηλ. : 210-6969440
Fax : 210-6969402
E-mail : egatpetrel@prv.ypeka.gr

**ΠΡΟΣ: / Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου ιδίου Υπουργείου**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση 2725/19-01-2017 του Βουλευτή κ. Χρήστου Χατζησάββα

- ΣΧΕΤ:**
- α. Η 191/23-01-2017 Διαβίβαση (Α.Π. ΥΠΕΝ 170904/24-01-2017) από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ερώτησης 2725/19-01-2017 του Βουλευτή κ. Χρήστου Χατζησάββα.
 - β. Η ΔΥΔΡ/Δ/οικ.171068/26-01-2017 Διαβίβαση από την Υπηρεσία μας της Ερώτησης στις ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.
 - γ. Το από 30/01/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε., το από 01/02/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. και το από 02/02/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε.
 - δ. Η Δ3/Α/οικ.6598/20-03-2012 Απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» (ΦΕΚ 976/Β/28-03-2012) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κлиматικής Αλλαγής.

Αναφορικά με την εν θέματι ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Χρήστος Χατζησάββας και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:


Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας αποτελεί η θέσπιση του (δ) σχετ. Τεχνικού Κανονισμού ως προς τα εσωτερικά δίκτυα φυσικού αερίου και όχι η αδειοδότηση ή ο έλεγχος της κατασκευής των εν λόγω δικτύων.

Τα ζητήματα που περιγράφονται στην Ερώτηση του θέματος οφείλονται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των κτιρίων και δε σχετίζονται με το δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς οφείλονται σε:

- Έλλειψη τροφοδοσίας νερού ύδρευσης ή μειωμένη πίεση στο δίκτυο ύδρευσης
- Παγωμένες σωλήνες νερού πριν ή μετά την εγκατάσταση θέρμανσης
- Έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος
- Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που δεν ήταν σε λειτουργία

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις εντός και εκτός της οικίας δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της (δ) σχετ. και ως εκ τούτου η θέσπιση κανόνων καλής πρακτικής στην κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

Όσον αφορά δε τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου, από την υποπαράγραφο 3.1.1 της (δ) σχετ. προκύπτει ότι ο καταναλωτής υποβάλλει προς θεώρηση στην Εταιρεία Αερίου σχετική μελέτη, την οποία εκπονεί ο Μελετητής επιλογής του καταναλωτή, ενώ από την υποπαράγραφο 3.1.4 προκύπτει ότι ο καταναλωτής αναθέτει σε Επιβλέποντα μηχανικό την επίβλεψη του έργου, ο οποίος επιβλέπει την κατασκευή της εγκατάστασης και συντάσσει




την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, «βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού όσον αφορά τις εργασίες, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά αερίου καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του αδειοδοτημένου τεχνικού προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση». Κατόπιν, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.3.2 της ίδιας Απόφασης «η Εταιρεία Αερίου εξετάζει την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης μετά την υποβολή της και διενεργεί αυτοψία της εγκατάστασης προκειμένου να διαπιστώσει τη συμφωνία αυτής με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης και τις διατάξεις του Κανονισμού».

Μάλιστα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.2.1.2 της ως άνω Απόφασης, «τα Υλικά αερίου που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση πρέπει με ευθύνη του Προμηθευτή τους, του Εγκαταστάτη και του Επιβλέποντος να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό...», ενώ «ο Εγκαταστάτης πριν την τοποθέτηση των Υλικών αερίου στην εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τη θεωρημένη μελέτη». Επιπλέον, η δυνατότητα εγκατάστασης επιτοίχιου λέβητα σε υπαίθριους χώρους δεν απαγορεύεται, καθώς στην υποπαράγραφο 8.1 της (δ) σχετ. αναφέρεται ότι «οι συσκευές αερίου οι οποίες εγκαθίστανται στο υπαίθρο πρέπει να είναι κατάλληλες για τέτοια εγκατάσταση (αντιπαγετική προστασία). Για την εγκατάσταση των συσκευών αερίου πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή τους». Συνεπώς, ο προσδιορισμός της θέσης του λέβητα φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Επιβλέποντος μηχανικού και του Εγκαταστάτη.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.1.7.3 του Τεχνικού Κανονισμού, «ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης αερίου και πρέπει να αναθέτει σε αδειοδοτημένους τεχνικούς τη συντήρηση και άμεση αποκατάσταση των βλαβών, σφαλμάτων και ελλείψεων», ενώ σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.2.3 «ο Εγκαταστάτης και ο Επιβλέπων πρέπει να εκπαιδεύσουν τον καταναλωτή στο χειρισμό της εγκατάστασης με βάση το Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης και τα όσα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση».

Συνημμένα, διαβιβάζονται και οι απαντήσεις (σχετ. γ) της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε., της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. και της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. στη (β) σχετ. Διαβίβαση της Ερώτησης.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης

Γαρυφαλλιά Γιδάκου

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

- Συνημμένα:**
1. Η ΔΥΔΡ/Δ/οικ.171068/26-01-2017 Διαβίβαση από την Υπηρεσία μας της Ερώτησης στις ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.
 2. Το από 30/01/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.
 3. Το από 01/02/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.
 4. Το από 02/02/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
3. Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
4. Δ/νση Υδρο/κων/Τμήμα Δ' (3)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Τμήμα Εγκαταστάσεων



Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ: ΔΥΔΡ/Δ/οικ. 171068

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 11526
Πληροφορίες : Δ. Ρακόπουλος
Τηλ. : 210-6969440
Fax : 210-6969402
E-mail : egatpetrel@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: 1) ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.
Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 &
Σερρών,
14123 Λυκόβρυση
Τηλ. 210-3406000
ΦΑΞ 210-3406020
Υπόψη Προέδρου & Δ/ντος
Συμβούλου

2) ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.
26ης Οκτωβρίου 54-56 (γωνία με
Πήγασου),
54627 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 18321
ΦΑΞ 2310 500 577
Υπόψη Προέδρου & Δ/ντος
Συμβούλου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χρήστου Χατζησάββα

Σχετ: Ερώτηση 2725/19-01-2017 του Βουλευτή κ. Χρήστου Χατζησάββα.

Σας διαβιβάζουμε τη σχετική Ερώτηση που κατέθεσε, στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής κ. Χρήστος Χατζησάββας, με αριθμό 2725/19-01-2017 και παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις σας, έως τις 30-01-2017.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ



Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης

Γαρυφαλλιά Γιδάκου

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
2. Δ/νση Υδρο/κων/Τμήμα Δ' (3)

Dimitrios Rakopoulos

Από: Aikaterini Stachtari [a.stachtari@edathess.gr]
Αποστολή: Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017 4:57 μμ
Προς: egatpetrel@prv.ypeka.gr
Κοινοποίηση: Leonidas Bakouras
Θέμα: Απαντητική Επιστολή ΕΔΑ ΘΕΣΣ 30.01.17 προς Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Συνημμένα: epistoli ypen.pdf

Αξιότιμη κ. Γιδάκου,

Αποστέλλεται συνημμένα επιστολή εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή κ. Λ. Μπακούρα, σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. πρωτ. ΔΥΔΡ/Δ/οικ. 171068.

Με εκτίμηση,

Κατερίνα Στάχταρη

Εταιρικές Υποθέσεις και Πρόγραμμα Συμμόρφωσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

✉ Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη

☎ Τηλ. 2310 584 110 / 694 567 7074

☎ Φαξ 2310 546365

🌐 URL: <http://www.edathess.gr>

✉ a.stachtari@edathess.gr

Katerina Stachtari

Corporate Affairs and Compliance Programme

GAS DISTRIBUTION COMPANY THESSALONIKI THESSALIA S.A.

✉ Monastiriou 256 & D. Glinou 7, 54628, Thessaloniki, GREECE

☎ Tel. +30 2310 584 110 / +30 694 567 7074

☎ Fax +30 2310 546365

🌐 URL: <http://www.edathess.gr>

✉ a.stachtari@edathess.gr

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα

Υπόψη: κα Γ. Γιδάκου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης, Γενική
Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, Γενική Διεύθυνση
Ενέργειας, Διεύθυνση Υδρογονανθράκων

Θέμα: Ερώτηση 2725/19-01-2017 του Βουλευτή κ. Χρήστου Χατζησάββα

Αρ. Πρωτ: Θεσσαλονίκη, 738 /30.01.2017

Αξιότιμη κυρία Γιδάκου,

Σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. πρωτ. ΔΥΔΡ/Δ/οικ. 171068, αναφορικά με την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κος Χατζησάββας Χρήστος με αριθμό 2725/19-01-2017, σας αναφέρουμε τα κάτωθι.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε έχει το ρόλο της άσκησης των δραστηριοτήτων του Διαχειριστού Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες ορίζονται στις υπ' αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/11819/29.08.2000 (ΦΕΚ Β' 1086) και Δ1/Γ/Φ7/11818/29.08.2000 (ΦΕΚ Β' 1087) Υπουργικές Αποφάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου έως τον μετρητή στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως οι ανωτέρω δραστηριότητες προσδιορίζονται στις Άδειες.

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. φρόντισε με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδιάλειπτη και ασφαλή ροή φυσικού αερίου έως τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών, κατά το διάστημα αυξημένης ζήτησης. Τα ζητήματα που ανέκυψαν, οφείλονται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και δεν σχετίζονται με την παροχή φυσικού αερίου, καθώς οφείλονται σε:

- Έλλειψη τροφοδοσίας νερού ύδρευσης ή μειωμένη πίεση στο δίκτυο ύδρευσης
- Παγωμένες σωλήνες νερού πριν ή μετά την εγκατάσταση θέρμανσης
- Έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος
- Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που δεν ήταν σε λειτουργία

Επισημαίνεται, ότι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε., δεν έχει αρμοδιότητα, ευθύνη ή υποχρέωση να εξετάζει και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τις υδραυλικές εγκαταστάσεις εντός και εκτός της οικίας.

Αναφορικά με τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου, στην Ελλάδα υφίστανται Κανονισμοί Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 236/28.03.97, ΦΕΚ 963 Β'/15.07.03 & η πλέον πρόσφατη αναθεώρηση με το ΦΕΚ 976/28.03.12), με τις πλέον



ΕΔΑΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

αυστηρότερες προβλέψεις έναντι των ευρωπαϊκών κανονισμών. Επισημαίνεται, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υφίσταται η απαίτηση μελέτης-τεχνικής έκθεσης-άδειας χρήσης, με θεώρηση μελέτης και επιτόπιο έλεγχο της εγκατάστασης από την Εταιρεία Διανομής Αερίου.

Για τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου υποβάλλεται μελέτη, από μελετητή μηχανικό, που έχει από τον νόμο την απαιτούμενη άδεια, η οποία περιλαμβάνει την επιλογή της θέσης του λέβητα, σε συμφωνία με τον καταναλωτή βάση των προδιαγραφών που ορίζει ο Τεχνικός Κανονισμός.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε.:

- Θεωρεί τις μελέτες και κατασκευές οι οποίες αφορούν έργα και εγκαταστάσεις, που σχετίζονται αποκλειστικά με την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου.
- Δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο έργων, κατασκευών και εγκαταστάσεων όπως π.χ. τη δομική ποιότητα και στατική αντοχή στοιχείων του κτιρίου, των υποστυλωμάτων, τοιχίων, τοιχοποιίας, φρεατίων, καπνοδόχων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ.
- Εξετάζει την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης μετά την υποβολή της και διενεργεί αυτοψία της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμφωνία αυτής με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης και τις Διατάξεις του Κανονισμού.
- Η Άδεια Χρήσης της εγκατάστασης, η οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης, χορηγείται από την Εταιρεία Αερίου μόνον εφ' όσον διαπιστωθεί η τήρηση των ανωτέρω περιγραφομένων.

Πριν την έναρξη των εργασιών της εγκατάστασης αερίου ο καταναλωτής αναθέτει σε Επιβλέποντα Μηχανικό την επίβλεψη του έργου, ο οποίος επιβλέπει την κατασκευή της εγκατάστασης, συντάσσει την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης και είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού. Η Τεχνική Έκθεση υποβάλλεται από τον Επιβλέπων μηχανικό και περιλαμβάνει την περιγραφή της εγκατάστασης, την βεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού όσον αφορά τις εργασίες, τα υλικά αερίου και του αδειοδοτημένου τεχνικού προσωπικού, τα πιστοποιητικά των εκτελεσθεισών δοκιμών και ελέγχων, το πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης, το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και ρύθμισης συσκευών αερίου και τα φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές.

Ο προσδιορισμός της θέσης του λέβητα φυσικού αερίου σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό αποτελεί απόφαση και ευθύνη του Καταναλωτή, σε συνεργασία με το Μελετητή και τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου δεν θέτει απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης του λέβητα, ενώ η δυνατότητα για εγκατάσταση επίτοιχου λέβητα σε υπαίθριο χώρο προβλέπεται από τη νομοθεσία και στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι συσκευές φυσικού αερίου διαθέτουν αντιπαγετική προστασία, που ενεργοποιείται ανάλογα με τη συσκευή.

Όπως προβλέπεται στον Τεχνικό Κανονισμό, ο αδειοδοτημένος εγκαταστάτης υδραυλικός και ο Επιβλέπων Μηχανικός, πριν την τοποθέτηση των υλικών αερίου στην εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τον Κανονισμό. Για την εγκατάσταση των συσκευών αερίου πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Τέλος, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό, ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης αερίου, την άρτια λειτουργία των συσκευών αερίου και πρέπει να αναθέτει σε αδειοδοτημένους



ΕΔΑΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Τεχνικούς τη συντήρηση και άμεση αποκατάσταση των βλαβών, σφαλμάτων και ελλείψεων. Ο αδειοδοτημένος εγκαταστάτης-υδραυλικός και ο επιβλέπων μηχανικός πρέπει να εκπαιδεύουν τον καταναλωτή στον χειρισμό της εγκατάστασης με βάση το Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης και τα όσα αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πληροφορίες: Κα Στάχταρη Κατερίνα, τηλ.: 2310 584110, fax: 2310 539467

Με εκτίμηση,
Μπακούρας Δεσφύρας
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΔΑΕ

Dimitrios Rakopoulos

Από: Anna Myti [a.myti@epaenergy.gr]
Αποστολή: Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017 8:54 πμ
Προς: egatpetrel@prv.ypeka.gr
Θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
κ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
Συνημμένα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf

Με εκτίμηση,

Άννα Μυτή
Γραμματέας Γενικού Διευθυντή
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
✉ 26^{ης} Οκτωβρίου 54-56, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη
☎ Τηλ. +30 2311 223009 - φάξ +30 2311 223045
✉ a.myti@epaenergy.gr
URL: <http://www.epaenergy.gr>

Anna Myti
General Manager Secretary
THESSALONIKI – THESSALY GAS SUPPLY COMPANY S.A.
✉ 26th Oktovriou 54-56, 546 27 Thessaloniki, Greece
☎ +30 2311 22300930 - fax +30 2311 223045
✉ a.myti@epaenergy.gr
URL: <http://www.epaenergy.gr>



Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μεσογείων 119

11526 Αθήνα

Θεσσαλονίκη, 31/01/2017

Αρ. Πρωτ.: 345/2017

Αξιότιμοι Κύριοι,

Λάβαμε την επιστολή σας με αρ. πρωτ.: ΔΥΔΡ/οικ. 171068 και σας ενημερώνουμε ότι αποστείλαμε το αίτημά σας στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ ώστε αυτό να απαντηθεί, καθώς η Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. δεν έχει την αρμοδιότητα να απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση,


Federico Regola

Γενικός Διευθυντής
Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.

Dimitrios Rakopoulos

Από: Oikonomidou Maria [m.oikonomidou@edaattikis.gr]
Αποστολή: Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017 2:06 μμ
Προς: 'egatpetrel@prv.ypeka.gr'
Θέμα: Απαντητική επιστολή ΕΔΑ Αττικής_Ερώτηση Βουλευτή κ. Χρ. Χατζησάββα
Συνημμένα: image001.png; 270145522.pdf; 270145450.pdf
Σπουδαιότητα: Υψηλή

Αξιότιμε κύριε Ρακόπουλε,

Σε συνέχεια της χθεσινής μας επικοινωνίας, επισυνάπτεται η απάντηση της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ αναφορικά με την ερώτηση του Βουλευτή κ. Χρ. Χατζησάββα.

Παραμένω στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,



Maria Oikonomidou
Personal Assistant to the General Manager

Attiki Natural Gas Distribution Company S.A.
11 Sofokli Venizelou Ave. & Serron Str., 141 23 Lykovryssi
☎: + 30 213 0882101
☎: + 30 213 0882010
✉: m.oikonomidou@edaattikis.gr
<http://edaattikis.gr>
S.A. Reg. No. (Athens Prefecture): 49927/01AT /B/01/498

This email and any files transmitted with it are confidential and should be viewed solely from the intended recipient. If you are not the intended recipient you should notify the sender and immediately erase the message. Taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
Το email και τυχόν επισυναπτόμενα αρχεία είναι εμπιστευτικά και θα πρέπει να αναγνωστούν αποκλειστικά από τον δικαιούχο του email αυτού. Εάν δεν είστε ο δικαιούχος θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον αποστολέα και αμέσως να διαγράψετε το μήνυμα. Ανάλυση δράσης σε εξάρτηση με το περιεχόμενο των πληροφοριών του email αυτού απαγορεύεται αυστηρά. Ο παραλήπτης οφείλει να ελέγξει το email και τα συνημμένα αρχεία για παρουσία ιών. Η εταιρεία δεν θα αποδεχθεί καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ιούς που μεταδόθηκαν με αυτό το email.




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Τμήμα Εγκαταστάσεων

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 11526
Πληροφορίες : Δ. Ρακόπουλος
Τηλ. : 210-6969440
Fax : 210-6969402
E-mail : egatpetrel@prv.vpeka.gr




Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: ΔΥΔΡ/Δ/οικ. 171068

ΠΡΟΣ: 1) ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 &
Σερρών,
14123 Λυκόβρυση
Τηλ. 210-3406000
ΦΑΞ 210-3406020
Υπόψη Προέδρου & Δ/ντος
Συμβούλου

2) ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.
26ης Οκτωβρίου 54-56 (γωνία με
Πήγασου),
54627 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 18321
ΦΑΞ 2310 500 577
Υπόψη Προέδρου & Δ/ντος
Συμβούλου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χρήστου Χατζησάββα
Σχετ: Ερώτηση 2725/19-01-2017 του Βουλευτή κ. Χρήστου Χατζησάββα.

Σας διαβιβάζουμε τη σχετική Ερώτηση που κατέθεσε, στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής κ. Χρήστος Χατζησάββας, με αριθμό 2725/19-01-2017 και παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις σας, έως τις 30-01-2017.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης

Γαρυφαλλιά Γιδάκου

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
2. Δ/ση Υδρο/κων/Τμήμα Δ' (3)



διανομή αερίου
ΑΤΤΙΚΗΣ
STAIPIA DIANOMH AERIOU ATTIKHS AO

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017

Αριθμός Πρωτ.: 270145522

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Μεσογείων 119

101 92, Αθήνα

Υπόψη: κας Γ. Γιδάκου, Αναπληρώτρια Προισταμένη Δ/νσης

Θέμα: Απάντηση στην ερώτηση 2725/19.1.17 του Βουλευτή κ. Χρ. Χατζησάββα

Αξιότιμη κυρία Γιδάκου,

Σε απάντηση της επιστολής σας με αριθμ. πρωτ. ΔΥΣΡ/Δ/οικ. 171068, σχετικά με την ερώτηση του βουλευτή κ. Χρήστου Χατζησάββα με αριθμό 2725/19.1.2017, την οποία κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Αττικής, όπως αυτές ορίζονται στον Νόμο 4001/2011. Στις ανωτέρω δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου έως τον μετρητή στην περιοχή της Αττικής.

Παρά το γεγονός ότι συμβάντα, όπως εκείνα που περιγράφονται στην επιστολή που μας αποστέilate, δεν αναφέρθηκαν στην ΕΔΑ Αττικής για την περιοχή των δραστηριοτήτων της, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου μελετώνται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΦΕΚ 963/15.7.2003 και ΦΕΚ 976/28.3.2012) σε συμφωνία με τις προβλέψεις των Ευρωπαϊκών




1/2

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.)

Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Σ. Βενιζέλου 11 & Σερρών, 14123 Λυκόβρυση, τηλ.: 2130882000, fax: 2130882020, www.edaattikis.gr
Έδρα: Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, ΑΡΜΑΕ (Νομαρχία Αθηνών): 49927/01/Β/01/564, Γ.Ε.ΜΗ: 004442001000





διανομή αερίου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Προδιαγραφών. Συγκριμένα για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υποβάλλεται στην ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. μελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από μελετητή μηχανικό επιλογής του τελικού καταναλωτή, προς έλεγχο συμμόρφωσής της με τους τεχνικούς κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στη συνέχεια, ο τελικός καταναλωτής αναθέτει σε αδειούχο εγκαταστάτη την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και η ΕΔΑ Αττικής ελέγχει τη συμμόρφωση της κατασκευής με τους τεχνικούς κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΦΕΚ 963/15.7.2003 και ΦΕΚ 976/28.3.2012) και τη μελέτη αυτής.

Διευκρινίζεται, ότι οι εν λόγω μελέτες και κατασκευές των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου αφορούν μόνο τις σωληνώσεις του φυσικού αερίου και σε καμία περίπτωση τις υφιστάμενες υδραυλικές εγκαταστάσεις των οικοδομών, με τις οποίες συνδέονται στην υδραυλική τους υποδοχή, οι συσκευές φυσικού αερίου. Βεβαίως, ο προσδιορισμός της θέσης του λέβητα, αποτελεί απόφαση και ευθύνη του καταναλωτή και του μηχανικού που μελετά και συνήθως επιβλέπει την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η εγκατάσταση επίτοιχου λέβητα σε υπαίθριους χώρους επιτρέπεται σύμφωνα με τους ανωτέρω κανονισμούς, ενώ το σύνολο των πιστοποιητικών των συσκευών αερίου ελέγχονται από τον επιβλέποντα μηχανικό της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης, δεν υποβάλλονται, ωστόσο, στην ΕΔΑ Αττικής και παραμένουν σύμφωνα με τους ανωτέρω τεχνικούς κανονισμούς στο αρχείο της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μπαλάσκας

Γενικός Διευθυντής ΕΔΑ Αττικής ΑΕ