



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

28 ΦΕΒ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 28 - 02 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 337

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koionovoulftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιάσονα Φωτήλα
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2402/05-01-2017 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 35/31-01-2017 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιάσωνας Φωτήλας, με θέμα «Υπό κατάρρευση το ΚΕΠ Πατρών στο λιμάνι», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 6604/03-02-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 391/16-01-2017 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών και τα υπ' αριθμ. πρωτ. 128/3742/30-01-2017, 29/25-01-2017, 62/20-01-2017 και Α241/19-01-2017 έγγραφα του Δήμου Πατρέων, καθώς και την Τεχνική Έκθεση και σχετικές φωτογραφίες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δώδεκα σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα 3-2-2017

Αριθμ. Πρωτ. 6604

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/ση Αποκ. & Τοπ. Αυτ/σης
Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
FAX : 213 1361230

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το υπ' αριθμ. 868/12-1-2017 έγγραφο της Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την Ερώτηση υπ' αριθμ. 2402/5-1-2017 με θέμα : «Υπό κατάρρευση το ΚΕΠ Πατρών στο Λιμάνι»

β) το υπ' αριθμ. 128/3742/30-1-2017 έγγραφο του Δήμου Πατρέων.

γ) το υπ' αριθμ. 391/16-1-2017 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε..

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.

Ο Γενικός Γραμματέας
Ο ασκών καθήκοντα

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

[Handwritten signature]



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)

Αρ.ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34

Έδρα ΠΑΤΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ση : Νότιος Λιμένας Πατρών

Τ.Κ. : 26333 Πάτρα Τ.Θ. : 3167

Πληροφορίες : Φ. ΣΜΥΡΝΗΣ

Τηλ. 2610.365.121 Fax: 2610.365.128

e-mail: dtexyp@patrasport.gr

ΜΕ ΤΗΛΕΜΟΙΟΥΤΥΠΟ & e_mail

Πάτρα, 16 / 01 / 2017

Αριθ. Πρωτ.: 391

Αριθ. Σχεδ. 7/ 96

Αριθ. Φακ. : 117.02

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Fax: 2610-461431
e_mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr
ΚΟΙΝ.: Δήμος Πατρέων
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί ερωτήματος Βουλευτή κ. Ι. Φωτήλα.

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθ. πρωτ. 6604/12-01-2017 έγγραφό σας.

β) Το υπ' αριθ. 868/12-01-2017 έγγραφο της Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής
Αυτ/σης του Υπ. Εσωτερικών.

γ) υπ' αριθ. 2402/5-01-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Φωτήλα.

Σε απάντηση των άνω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι το αναφερόμενο ως επικίνδυνο και ανασφαλές κτίριο, σύμφωνα με την από 24-01-2012 σύμβαση προσωρινής παραχώρησης μεταξύ του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε και του Δήμου Πατρέων έχει έκτοτε παραχωρηθεί και διαχειρίζεται από τον Δήμο Πατρέων και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. Ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος Πατρέων για την διαμόρφωση του κτιρίου σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και στα αναφερόμενα λειτουργικά προβλήματα του.

Στο εν λόγω κτίριο στεγάστηκαν οι υπηρεσίες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας και του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε από το έτος 2008 έως το 2011 χωρίς να υπάρχουν προβλήματα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πάτρα 16/01/2017

Ο Προϊστάμενος Διοικηκού κ. α. α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΕΣ



C:\Documents and Settings\User\Τα έγγραφά μου\2017\ΣΜΥΡΝΗΣ\ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΓΧΟΣ\ΥΠ' ΑΡΙΘ 6604/12-01-2017\ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.doc





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τηλ.:2613 610-355,390

Fax.:2610 279-572

E-mail: patrasmayor@gmail.com

Πάτρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 128/3742

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου

Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 158

Γενικός Γραμματέας

Αποστολή με φαξ (2610 461-331)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα «Υπό κατάρρευση το ΚΕΠ Πατρών στο Λιμάνι»

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ.2402/5-1-2017 Κοινοβουλευτική Ερώτηση του Βουλευτή Ιάσωνα Φωτήλα.

Το με αριθ. 6604/12-1-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του υπ αριθ. 6604/12-1-2017 εγγράφου σας, σας διαβιβάζουμε το υπ αριθ. 29/25-1-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση-πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ
 ΑΡΧ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πάτρα 25/1/2017

Αρ. Πρωτ.: 29

Ταχ. Δ/ση : Μαιζώνος 108
 Κ. : 26221 Πάτρα
 Πληροφορίες : Σοφία Χρυσούλου
 Τηλέφωνο : 2613610371
 Fax : 2613610335
 e-mail : antkathariotitas.patras@gmail.com
 site : www.e-patras.gr

Προς:
 Γραφείο Δημάρχου

Κοιν:
 Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου -Η/Μ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε κατατεθείσα Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «Υπό κατάρρευση το ΚΕΠ Πατρών στο λιμάνι»
ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. 868/12-1-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ,Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,τμήματος Τεχνικών Έργων (3785/13-1-2017 πρωτόκολλο Δήμου).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι το κτίριο που στεγάζεται το ΚΕΠ ούτε εκκενώθηκε ποτέ ,ούτε σεισμόπληκτο είναι. Αυτό ισχύει γι' άλλα κτίρια που πριν στεγάζονταν ο ΟΑΠΑ, το Λιμεναρχείο, αποθήκες κ.τ.λ.

Όσον αφορά στην κατάσταση του χώρου το ΚΕΠ σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. Α241/19-1-2017 Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου -Η/Μ ,τμήμα κοινόχρηστων χώρων και αφορά στο ισόγειο κτίριο εντός Λιμενικής ζώνης (ΚΕΠ) καθώς και το υπ' αριθμ. 1/438-B/22/16-1-2017 έγγραφο του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ,τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορά σε αυτοψία στο χώρο του ΚΕΠ προς ενημέρωσή σας. Επί πλέον σας ενημερώνουμε ότι από καιρό έχει προγραμματιστεί η μεταφορά του σε πιο κατάλληλη θέση, εντός του Κέντρου της Πάτρας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΑΡΧ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ

Συνημμένα:

1. Τεχνική Έκθεση
2. Το υπ' αριθμ 1/438-B/22/16-1-2017 έγγραφο του Γραφείου Υγιεινής και ασφάλειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ
ΑΡΧ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πάτρα 20/1/2017
Αρ. Πρωτ: 62

Ταχ. Δ/ση : Μαιζώνος 108
Κ. : 26221 Πάτρα
Πληροφορίες : Σοφία Χρυσοπούλου
Τηλέφωνο : 2613 610 371
Fax : 2613 610 335
e-mail : antkathariotitas.patras@gmail.com
site : www.e-patras.gr

Προς:

Γραφείο Αντιδημάρχου Διοίκησης,
Προγραμματισμού, Εξυπηρέτησης Πολιτών,
Νομικής Υπηρεσίας και Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση τεχνικής Έκθεσης

ΣΧΕΤ: Το υπ'αριθμ. Α241/20-1-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ

Σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. Α241/19-1-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου -Η/Μ, τμήματος Κοινόχρηστων χώρων, που αφορά σε τεχνική έκθεση για κτίριο το οποίο βρίσκεται εντός της Διμενικής Ζώνης και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΧ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΑΛΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΕΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

2011/2017
62 Αρ. πρωτ.: Α241

Πάτρα: 19/01/2017

Δ/ση: Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ
Τμήμα: Κοινοχρήστων Χώρων
Ταχ. Δ/ση: Παντανάσσης 30
Τ.Κ. 26 221
Πληροφορίες:

Προς: Γραφείο Αντ/ρχου
Αρχ/κου Έργου Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

Κοιν.:

Θέμα: Τεχνική έκθεση για ισόγειο κτίριο εντός Λιμενικής ζώνης .
Σχετ.: 60/Α241/19-1-17 έγγραφο σας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τεχνική έκθεση που αφορά ισόγειο κτίριο το οποίο βρίσκεται εντός της Λιμενικής ζώνης και στεγάζει το τμήμα του Κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου.

Η Διευθύντρια
Αρχιτεκτονικού Έργου -Η/Μ

Ελένη Αλεξοπούλου
Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός



ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - Η/Μ

Τεχνική Έκθεση

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το ισόγειο κτίριο το οποίο βρίσκεται εντός της λιμενικής ζώνης και χρησιμοποιείτο παλαιότερα από υπηρεσίες του Ο.Λ.Π.Α.

Σήμερα σε αυτό στεγάζονται, Το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων, το Τμήμα Αρχείου & Γεωπληροφορικής Γ.Ι.Σ της Δ/σης του Πολεοδομικού σχεδιασμού και το τμήμα του Κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου.

Αναλυτικότερα, το τμήμα του Κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών στεγάζεται σε ανεξάρτητο χώρο εμβαδού 150,00m², αποτελούμενο από δύο ενιαίους χώρους των 75,00m² έκαστος.

Στον ένα χώρο των 75,00m² υπάρχει ψευδοροφή κατασκευασμένη από γυψοσανίδα για διακοσμητικούς και λειτουργικούς λόγους η οποία μείωνε το εσωτερικό ύψος του χώρου.

Αρχές του 2016 παρατηρήθηκε από τους υπαλλήλους του ΚΕΠ μια τοπική μικρή κρέμαση της ψευδοροφής και όχι της οροφής του κτιρίου (φωτ. 1).

Άμεσα τα συνεργεία του Δήμου προχώρησαν στην υποστύλωση της κατασκευής και στην συνέχεια στην καθαίρεση της υπάρχουσας ψευδοροφής, τη κατασκευή νέας ελαφριάς ψευδοροφής από ορυκτές ίνες διαστάσεων 60x60 εδραζώμενη επί μεταλλικού σκελετού, καθώς τη τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων χαμηλής κατανάλωσης, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών και στους δύο χώρους του ΚΕΠ (φωτ. 2 & 3).

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε αμέσως εντός τριών ημερών.

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2016 και λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή, εισήλθε αέρας εντός του χώρου του Κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών (μεταξύ πλάκας της οροφής του κτιρίου και ψευδοροφής) από οπές αεραγωγών παλαιών κλιματιστικών με αποτέλεσμα να ανασηκωθούν και να πέσουν έξι συνεχόμενες πλάκες ψευδοροφής ελαφριάς κατασκευής συνολικού

εμβαδού 2,20m² , οι οποίες και αντικαταστάθηκαν αυθημερόν (σημειώνεται ότι καμία μεταβολή δεν παρατηρήθηκε στην οροφή του κτίριου).


Στην συνέχεια εντός δύο ημερών έγινε και η σφράγιση όλων των κενών εξωτερικά του κτιρίου και εσωτερικά του χώρου που καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του Κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών.

Η Διευθύντρια


Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ




Geography



3-10-2018







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Πάτρα, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 1/438 Β/22

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

Ταχ. Διεύθυνση : Μισούλη 100, Τ.Κ. 26225
Πληροφορίες: Παπακωστοπούλου Χαρά
Τηλέφωνο: 2610-274-339
Fax: 2610-223-927

ΠΡΟΣ:

- Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Εξυπηρέτησης
Πολιτών, Προγραμματισμού και Δημοτικής
Ενότητας Ρίου
Κο Διονύσιο Πλέσσα

Κοιν.:

-Δ/ντή Εξυπηρέτησης Πολιτών
κο Αλιβιζάτος Νικόλαος
Αρχείο(2)

ΘΕΜΑ : Αυτοψία στο κεντρικό ΚΕΠ στο Λιμάνι

Μετά από την επαναληπτική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 13/1/2017 από τον Ιατρό Εργασίας Παπαδημάκη Ιωάννη, τη Τεχνικό Ασφάλειας Παπακωστοπούλου Χαρά και την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Κασούμη Ιωάννα στους χώρους των γραφείων του κεντρικού ΚΕΠ στο χώρο του λιμανιού, επισημάνθηκαν τα εξής:

1. Η οροφή του κτιρίου (γυμνοσανίδα ή ψευδοροφή), στο χώρο που στεγάζεται το ΚΕΠ, όσο και στο χώρο που στεγάζεται το γραφείο της προϊσταμένης έχει επισκευαστεί και δεν υπάρχουν κομμάτια να αιωρούνται όπως είχε επισημανθεί σε προηγούμενο έλεγχο.
2. Δεν βρέθηκαν εμφανή σημάδια υγρασίας στους τοίχους και την οροφή, καθώς και οσμή μούχλας και διαπιστώθηκε ότι έχει γίνει εξωτερικά μόνωση στους τοίχους και καθαρισμός φρεατίων.
3. Βρέθηκαν πέντε ενεργοί πυροσβεστήρες.
4. Έγινε τακτοποίηση των καλωδίων μέσα σε ειδικά καναλέτα.
5. Υπάρχει πιστοποιητικό και απολύμανσης και μυοικτονίας του χώρου από 30-7-2016.
6. Ο εξαερισμός του χώρου γίνεται από έξι ανοιγόμενα παράθυρα όπισθεν των θέσεων εργασίας των εργαζομένων καθώς και από τεχνητά μέσα (airconditions).
7. Κατά τον έλεγχο ο χώρος των WC βρέθηκε καθαρός και επιβάλλεται να παραμένει σε αυτή τη κατάσταση, λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας.
8. Να τοποθετηθεί τζάμι πάνω από το γκισέ γιατί η συνάθροιση των πολιτών είναι μεγάλη με αποτέλεσμα να μεταδίδονται συχνά στους εργαζόμενους αερομεταφερόμενες λοιμώξεις (γρίπη, ιώσεις κτλ).
9. Να μεταφερθεί η σήμανση εξόδου κινδύνου από την κλειδωμένη πόρτα στο χώρο των εργαζομένων, σε μία από τις πόρτες εξόδου του ΚΕΠ και να τοποθετηθούν και άλλες πινακίδες σήμανσης, όπου χρειάζονται, έτσι ώστε να είναι ευκρινείς οι διαδρομές για την έξοδο σε περίπτωση κινδύνου.

Όλα τα παραπάνω έχουν αξία εφόσον έχει εξασφαλιστεί και βεβαιωθεί, μετά από την αυτοψία του αρμόδιου κλιμακίου μηχανικών του Δήμου η δομή, η στερεότητα, η αντοχή και η ευστάθεια του κτιρίου και ειδικότερα της οροφής και έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις (αποκατάστασης οροφής, διαφυγή συμβρίων υδάτων κ.α) από τα συνεργεία του Δήμου.

Η Δ/ντρια Διοικητικών
Υπηρεσιών

Ελένη Αρνινίου