



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 7-3-2017
Αρ. Πρωτ. 2296

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Θεόδωρο Καράογλου

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 452/28-11-2016 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Θεόδωρο Καράογλου, και σε ότι αφορά στο γενικό πλαίσιο και στις αρχές εφαρμογής του μετρου της Διακοψιμότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τόσο το ενωσιακό όσο και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπουν τη λήψη μέτρων από τα κράτη-μέλη για την ασφάλεια εφοδιασμού. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 3 (παρ. 10) και το άρθρο 8 (παρ. 1) της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ καθορίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη ασφάλειας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας/διαχείρισης της ζήτησης. Τα εν λόγω μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας (ορισμός 29), περιλαμβάνουν και τις συμβάσεις προμήθειας, με δικαίωμα διακοπής, και έχουν ως σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και των φορτίων αιχμής. Αντίστοιχα, στο άρθρο 95 του ν. 4001/2011, με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, προβλέπεται η υποχρέωση του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) να συνάπτει, χάριν της ασφάλειας εφοδιασμού, συμβάσεις διαχείρισης της ζήτησης και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Στις δε «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» προβλέπεται, αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας παραγωγής, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους για την επίτευξη επάρκειας παραγωγής, οι οποίοι δε θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους στόχους για σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά και οικονομικά επιζήμιων επιδοτήσεων όπως η διευκόλυνση της διαχείρισης από την πλευρά της ζήτησης και η ενίσχυση της δυναμικότητας διασύνδεσης.


Με την υπ' αρ. ΑΠΕΝΛ/Γ/Φ1/οικ.184898/11.12.2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013» (ΦΕΚ Β' 2861/28.12.2015), υιοθετήθηκε η εφαρμογή του μέτρου, όπως προβλέπεται και με το ν. 4336/2015 (άρθρο 3, παράγραφος Γ, υποπαράγραφος 4.3 «Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό/Εταιρείες ύδρευσης)»). Η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου εισήχθη με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013, σύμφωνα με την οποία ισχύει ότι:

«11. Μετά το άρθρο 143 του ν. 4001/2011, προστίθενται άρθρα 143Α, 143Β και 143Γ ως εξής:

Άρθρο 143Α Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου

«1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δύναται να συνάπτει συμβάσεις με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει των οποίων αναλαμβάνεται η παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου από τους καταναλωτές προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου). Η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου συνίσταται στη συνομολόγηση του δικαιώματος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προβαίνει μονομερώς σε πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος των αντισυμβαλλομένων της καταναλωτών μέχρι ενός συμφωνημένου ορίου, έναντι οικονομικού αντισταθμίματος...».

Και η έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης έγινε βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 143Α και της παρ. 2 του άρθρου 143Β.



Επίσης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 143B, το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) επιβάλλεται σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συμβατικές μονάδες παραγωγής και μονάδες παραγωγής από ΑΠΕ), που είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο και διαφοροποιείται ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής. Το ΜΤΑΕ προκύπτει από το γινόμενο του Βασικού Ποσοστού Παρακράτησης Εσόδων (ΒΠΠΕ) επί το Συντελεστή Διαφοροποίησης (ΣΔυ) ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής επί τα Συνολικά Έσοδα της Μονάδας (ΣΚΕυ). Ο Συντελεστής Διαφοροποίησης ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 143B, παρ. 2 του ν.4001/2011, έτσι ώστε η χρέωση που προκύπτει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της κάθε κατηγορίας Μονάδων Παραγωγής στην ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας και να εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών. Για την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης ελήφθη υπόψη η υπ' αρ. C(2014) 7374 final/15.10.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κρατική ενίσχυση SA.38711 (2014/N) - Ελλάδα. Υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου για το ηλεκτρικό σύστημα στην Ελλάδα, κοινοποίηση της 5ης Απριλίου 2014», η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μέτρο και ο μηχανισμός χρηματοδότησής του δεν συνιστούν ενίσχυση. Σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α, η υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου προσφέρεται από μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου, και αφορά στη μείωση της κατανάλωσής τους όταν τους ζητηθεί με εντολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Οι εν λόγω βιομηχανικοί καταναλωτές θα αποζημιώνονται για την παροχή της υπηρεσίας αυτής και το σχετικό κόστος θα βαρύνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι τους καταναλωτές, με βάση τους συντελεστές διαφοροποίησης μεταξύ των τεχνολογιών παραγωγής. Καθορίζονται δύο Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), ο Τύπος ΥΔΦ 1 και ο Τύπος ΥΔΦ 2, οι οποίοι ανάλογα με το Χρόνο Προειδοποίησης, τη Μέγιστη Διάρκεια Εντολής, τη Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος, ως εξής:

ΤΥΠΟΣ ΥΔΦ	Χρόνος προειδοποίησης	Μέγιστη διάρκεια εντολής	Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος
1	2 ώρες	48 ώρες	144 ώρες
2	5 λεπτά	1 ώρα	24 ώρες

Όσον αφορά στον Τύπο ΥΔΦ1 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι μία (1) ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι τρεις (3). Όσον αφορά στον Τύπο ΥΔΦ 2 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι πέντε (5) ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι τέσσερις (4).

Για τη σύναψη Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ Δημοπρασία κατά την οποία οι Καταναλωτές καλούνται να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές για κάθε Τύπο ΥΔΦ. Οι Δημοπρασίες διενεργούνται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που συντάσσεται από τον ίδιο και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμής για τις Δημοπρασίες ορίζεται σε 50.000€/MW και έτος για το Τύπο ΥΔΦ 1 (προϊόν 1) και σε 50.000€/MW και έτος για τον Τύπο ΥΔΦ 2 (προϊόν 2). Τυχόν πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού που δημιουργείται στο τέλος του έτους επιστρέφεται αναλογικά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

