



21 ΜΑΡ. 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

Αθήνα 20-3-2017
Αρ. Πρωτ. 526

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Σταύρο Καλαφάτη

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3449/14-2-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Σταύρο Καλαφάτη, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1400/21-2-2017 έγγραφο της «Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.» από το οποίο προκύπτει ότι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τον παγετό του Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη οφείλονται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και δεν σχετίζονται με την παροχή φυσικού αερίου.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ) κατέχει μερίδια 51 % στις Εταιρείες Προμήθειας Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής, Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας καθώς και μερίδια 51 % στις Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής, Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας. Οι ανωτέρω εταιρείες είναι μικτές με συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι συμμετέχουν με ποσοστό 49 % και με αποκλειστικά δικαιώματα διοίκησης (management). Επίσης, τα τιμολόγια διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου ρυθμίζονται αποκλειστικά από τη ΡΑΕ. Βάσει των ανωτέρω, ακόμα κι αν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τον παγετό οφείλονταν στην παροχή αερίου, το ΥΠΕΝ δεν είναι αρμόδιο να επιβάλει περαιτέρω μείωση των τιμολογίων.

Επισημαίνεται πάντως ότι για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών αποτελεί αντικείμενο συνεχούς εργασίας και εξετάζεται κάθε δυνατότητα ελάφρυνσής τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Επισυνάπτεται: Το υπ' αρ. πρωτ. 1400/21-2-2017 έγγραφο της ΕΔΑ-ΘΕΣΣ (σελ. 3)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 3
Σύνολο σελίδων: 4

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΔΑΜΠΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ



Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα

Υπόψη: κ. Α. Ζαχαρόπουλου, Προϊσταμένου Τμήματος Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων, Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Διεύθυνση Υδρογονανθράκων

Θέμα: Ερώτηση υπ' αριθμ. πρωτ. 3449/14-02-2017 του Βουλευτή κ. Σταύρου Καλαφάτη

Αρ. Πρωτ: Θεσσαλονίκη, 1400/21.02.2017

Αξιότιμε κύριε Ζαχαρόπουλε,

Σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. πρωτ. οικ. 172090, αναφορικά με την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κος Σταύρος Καλαφάτης με αριθμό πρωτ. 3449/14-02-2017, σας αναφέρουμε τα κάτωθι.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε έχει το ρόλο της άσκησης των δραστηριοτήτων του Διαχειριστού Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες ορίζονται στις υπ' αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/11819/29.08.2000 (ΦΕΚ Β' 1086) και Δ1/Γ/Φ7/11818/29.08.2000 (ΦΕΚ Β' 1087) Υπουργικές Αποφάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου έως τον μετρητή στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως οι ανωτέρω δραστηριότητες προσδιορίζονται στις Άδειες.

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. φρόντισε με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδιάλειπτη και ασφαλή ροή φυσικού αερίου έως τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών, κατά το διάστημα αυξημένης ζήτησης. Τα ζητήματα που ανέκυψαν, οφείλονται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και δεν σχετίζονται με την παροχή φυσικού αερίου, καθώς οφείλονται σε:

- Έλλειψη τροφοδοσίας νερού ύδρευσης ή μειωμένη πίεση στο δίκτυο ύδρευσης
- Παγωμένες σωλήνες νερού πριν ή μετά την εγκατάσταση θέρμανσης
- Έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος
- Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που δεν ήταν σε λειτουργία

Επισημαίνεται, ότι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε., δεν έχει αρμοδιότητα, ευθύνη ή υποχρέωση να εξετάζει και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τις υδραυλικές εγκαταστάσεις εντός και εκτός της οικίας.



ΕΔΑΕΣΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Αναφορικά με τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου, στην Ελλάδα υφίστανται Κανονισμοί Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 236/28.03.97, ΦΕΚ 963 Β'/15.07.03 & η πλέον πρόσφατη αναθεώρηση με το ΦΕΚ 976/28.03.12), με τις πλέον αυστηρότερες προβλέψεις έναντι των ευρωπαϊκών κανονισμών. Επισημαίνεται, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υφίσταται η απαίτηση μελέτης-τεχνικής έκθεσης-άδειας χρήσης, με θεώρηση μελέτης και επιτόπιο έλεγχο της εγκατάστασης από την Εταιρεία Διανομής Αερίου.

Για τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου υποβάλλεται μελέτη, από μελετητή μηχανικό, που έχει από τον νόμο την απαιτούμενη άδεια, η οποία περιλαμβάνει την επιλογή της θέσης του λέβητα, σε συμφωνία με τον καταναλωτή βάση των προδιαγραφών που ορίζει ο Τεχνικός Κανονισμός.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε.:

- Θεωρεί τις μελέτες και κατασκευές οι οποίες αφορούν έργα και εγκαταστάσεις, που σχετίζονται αποκλειστικά με την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου.
- Δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο έργων, κατασκευών και εγκαταστάσεων όπως π.χ. τη δομική ποιότητα και στατική αντοχή στοιχείων του κτιρίου, των υποστυλωμάτων, τοιχίων, τοιχοποιίας, φρεατίων, καπνοδόχων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ.
- Εξετάζει την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης μετά την υποβολή της και διενεργεί αυτοψία της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμφωνία αυτής με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης και τις Διατάξεις του Κανονισμού.
- Η Άδεια Χρήσης της εγκατάστασης, η οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης, χορηγείται από την Εταιρεία Αερίου μόνον εφ' όσον διαπιστωθεί η τήρηση των ανωτέρω περιγραφόμενων.

Πριν την έναρξη των εργασιών της εγκατάστασης αερίου ο καταναλωτής αναθέτει σε Επιβλέποντα Μηχανικό την επίβλεψη του έργου, ο οποίος επιβλέπει την κατασκευή της εγκατάστασης, συντάσσει την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης και είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού. Η Τεχνική Έκθεση υποβάλλεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και περιλαμβάνει την περιγραφή της εγκατάστασης, την βεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού όσον αφορά τις εργασίες, τα υλικά αερίου και του αδειοδοτημένου τεχνικού προσωπικού, τα πιστοποιητικά των εκτελεσθεισών δοκιμών και ελέγχων, το πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης, το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και ρύθμισης συσκευών αερίου και τα φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές.

Ο προσδιορισμός της θέσης του λέβητα φυσικού αερίου σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό αποτελεί απόφαση και ευθύνη του Καταναλωτή, σε συνεργασία με το Μελετητή και τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου δεν θέτει απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης του λέβητα, ενώ η δυνατότητα για εγκατάσταση επίτοιχου λέβητα σε υπαίθριο χώρο προβλέπεται από τη νομοθεσία και στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι συσκευές φυσικού αερίου διαθέτουν αντιπαγετική προστασία, που ενεργοποιείται ανάλογα με τη συσκευή.

Όπως προβλέπεται στον Τεχνικό Κανονισμό, ο αδειοδοτημένος εγκαταστάτης υδραυλικός και ο Επιβλέπων Μηχανικός, πριν την τοποθέτηση των υλικών αερίου στην εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τον Κανονισμό. Για την εγκατάσταση των συσκευών αερίου πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Τέλος, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό, ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης αερίου, την άρτια λειτουργία των συσκευών αερίου και πρέπει να αναθέτει σε αδειοδοτημένους τεχνικούς τη συντήρηση και άμεση αποκατάσταση των βλαβών, ασφαμάτων και ελλείψεων. Ο αδειοδοτημένος εγκαταστάτης-υδραυλικός και ο επιβλέπων μηχανικός πρέπει να εκπαιδεύουν τον καταναλωτή στον χειρισμό της εγκατάστασης με βάση το Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης και τα όσα αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πληροφορίες: Κα Στάχταρη Κατερίνα, τηλ.: 2310 584110, fax: 2310 539467

Με εκτίμηση,
Μπακοπούλου Ελένη
Γενική Διευθύντρια

