

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:	8977
Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:	701
Ημερομ. Κατάθεσης:	14/9/2021



Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ερώτηση και ΑΚΕ

Προς την κα. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Πυρκαγιά στις Μυκήνες»

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα των εμπειρογνομόνων της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που προκάλεσε πριν από ένα χρόνο την μεγάλη καταστροφή στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.

Το πόρισμα δείχνει ως αίτιο της πυρκαγιάς ένα γυμνό καλώδιο που χρησιμοποιήθηκε για παράνομη χρήση παροχής ρεύματος. Το πόρισμα των εμπειρογνομόνων φαίνεται να επιβεβαιώνει πλήρως τις καταγγελίες και κάνει λόγο για περίπτωση παράνομης ρευματοδότησης από παρακείμενο αντλιοστάσιο γεώτρησης του Δήμου Άργους - Μυκηνών και από το οποίο με επιφανειακό καλώδιο έπαιρναν παράνομα ρεύμα το φυλάκιο στον τάφο του Ατρέα, καντίνες που λειτουργούν στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου αλλά και το εκεί περίπτερο των ΕΛΤΑ.

Στο πόρισμα περιλαμβάνονται οι καταθέσεις περισσότερων από 60 ατόμων που έριξαν φως στα αίτια μιας πυρκαγιάς που το υπουργείο Πολιτισμού και η κ. Μενδώνη επιχείρησαν να υποβαθμίσουν γνωρίζοντας προφανώς την εμπλοκή των υπηρεσιών τους στην υπόθεση της παράνομης μεταφοράς ρεύματος που κρυβόταν κάτω από το πούσι των Μυκηνών.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στο πόρισμα της Πυροσβεστικής περιλαμβάνονται μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι στο πίσω μέρος του αρχαιολογικού χώρου, ανατολικά, όπου καταλήγει η χαράδρα του Χάβου, υπήρχαν ξερά χόρτα, τα οποία επέτρεψαν την είσοδο του πύρινου μετώπου μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Σε όλο αυτό το τόξο, η πρόσβαση των οχημάτων της Πυροσβεστικής ήταν αδύνατη, αφού δεν υπήρξε ποτέ πρόβλεψη για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης, την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι πυροσβέστες

για να δημιουργήσουν «προγεφύρωμα» απέναντι σε μια πιθανή πυρκαγιά που θα εισήρχετο από τον κάμπο.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η αρμόδια κα. Υπουργός:

- 1. Γιατί δεν υπήρχε διαμορφωμένη αντιπυρική ζώνη γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο;**
- 2. Γιατί δεν υπήρχε κανένα σύστημα πυρόσβεσης;**
- 3. Γιατί δεν υπήρχε διαρκής παροχή νερού συνδεδεμένη με το δημοτικό δίκτυο και πυροσβεστικοί κρουνοί;**
- 4. Θα αποδοθούν ευθύνες για την πυρκαγιά;**

Να κατατεθεί στη Βουλή:

Το πόρισμα του πραγματογνώμονα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

**Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Ραγκούσης Γιάννης
Γκιόλας Γιάννης**