

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 207
Ημερομ. Κατάθεσης: 20/10/2021



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
τ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Βουλευτής Ν. ΠΕΛΛΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Βουλευτή Πέλλας Γεωργίου Καρασμάνη

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Σκρέκα Κώστα

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΤΩ

σαν αναφορά, τη συνημμένη επιστολή διαμαρτυρίας πολίτη, σχετικά με την αδυναμία σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού, καθόσον δεν έλαβα απάντηση στην υπ' αριθμ. 3337 από 16/07/2021 Αναφορά μου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο κ. Υπουργό, να απαντήσει σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής.

Αθήνα, 15-10-2021

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Γεώργιος Καρασμάνης
Βουλευτής Πέλλας

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
JANUARY 1954

RECEIVED

FROM THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΤΙΠΟΣ ΚΑΘΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΟ

Με την παρούσα μου επιστολή διαμαρτύρομαι και θέλω να εκφράσω την απογοήτευση μου. Είμαι κός 35 ετών με θέμεν να πραγματοποιήσω μία επένδυση ύψους 300-350 χιλιάδων Ευρώ, για να συμβάλω και έχω στην αίσθηση των αναγκών των πτωχών ενόχους της χώρας που τόσο ανάγκη έχει συμβάλλοντας και στο περιβάλλον που τόσο λόγος γίνεται παγκοσμίας. Ανεκντίας μου εστάλη αρνητική επιστολή της Περιφερειακής Διεύς Μακεδονίας-Θράκης το ΔΕΔΔΗΕ.

Η πολιτεία θα έπρεπε να μεριμνά και να ενημερώνει τους πολίτες και τους ιδίους Μηχανικούς προκειμένου για την ισχύ των δικτύων που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να αποφεύχοντε περττα έξοδα δαπάνες, χρεώσεις και αποχρητεύσεις εκπλήρωσης των σχεδίων και σφηνών του κάθε πολίτη.

Προς Ενημέρωσή σας αναφέρω ότι επεβαρύνθηκε με ποσά μου τόσο ανάγκη θα είχα ^{και} οποιονδήποτε 7000 Ευρώ για την συμπλήρωση φακέλου σε γραφείο Ηλεκτρολόγων Μηχικών, 400 Ευρώ για τοπογραφικά σχέδια σε τοπογραφείο, 1240 Ευρώ στο ΔΕΔΔΗΕ, 250 Ευρώ σε συμβουλευτικό για την σύνταξη μεθωτηρίων πιδώσης παρὰς δι-αρκείας 25 ετών, 1500 Ευρώ σε λογιστικό γραφείο για έαρη έλαξη λήκτος έμωες Φ.Λ.Α. εισοδήματος & αφοίμεια ενός έτους.

Μετα τι φηίς

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης
Εθνικής Αμύνης 9Α, 54621 Θεσσαλονίκη

Αρ./Φ.300/ΗΜ.:

Πληροφορίες:

Μ. Μπαζάκος, Μ. Πολίτου, Π. Ράικου
Τ 2310 584510
F 2144 050427
m.bazakos@deddie.gr
m.politou@deddie.gr

Προς:

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ

Περίληψη: Αδυναμία σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος **499,8 kW**, στην επωνυμία «**ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**», που επρόκειτο να εγκατασταθεί στη θέση «**ΑΤ 153 ΑΓΡ ΑΞΟΥ**», του Δήμου **ΠΕΛΛΑΣ**, της Περιφερειακής Ενότητας **ΠΕΛΛΑΣ**.

Σχετικά: Η από **24/11/2020** αίτησή σας

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, που αφορά τη δυνατότητα ένταξης στο Δίκτυο ΜΤ του φωτοβολταϊκού σταθμού της περίληψης, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Η θέση εγκατάστασης του υπόψη σταθμού αντιστοιχίζεται στη γραμμή **28** του Υ/Σ **Πέλλας**, στην οποία έχει προβλεφθεί από προγενέστερα αιτήματα η ένταξη σταθμών ΑΠΕ συνολικής ισχύος παραγωγής της τάξης των **9,3 MW**.

Δεδομένης της πολύ αξιόλογης δέσμευσης ισχύος από προγενέστερα αιτήματα για έργα ΑΠΕ, η σύνδεση του εν λόγω φωτοβολταϊκού σταθμού σας **δεν είναι τεχνικά εφικτή** με τα τρέχοντα δεδομένα, αφού η γραμμή **28** του Υ/Σ **Πέλλας** δεν μπορεί να ικανοποιήσει περαιτέρω εντάξεις σταθμών ΑΠΕ, καθόσον αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την - **σε μόνιμη βάση** - υπέρβαση των απαιτούμενων τεχνικών περιορισμών ένταξης σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου.

2. Στα πλαίσια αναζήτησης **εναλλακτικής δυνατότητας ένταξης** στο Δίκτυο του υπόψη σταθμού, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω σύνδεση **δεν είναι δυνατή** μέσω άλλης γραμμής Μέσης Τάσης του ιδίου ή άλλου Υ/Σ 150/20 kV, δεδομένης της θέσης εγκατάστασης του.

Επισημαίνεται πως η πρακτική επέκτασης γραμμών ΜΤ στα χωρικά ύδατα ανάπτυξης άλλων γραμμών (εμπλοκή διαφορετικών γραμμών μεταξύ τους):

- **περιπλέκει** απόλυτα το δίκτυο της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής,
- **δεν διασφαλίζει** την ομαλή λειτουργία του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ,
- δημιουργεί προϋποθέσεις **μη ασφαλούς εργασίας** για το προσωπικό της Επιχείρησης και
- δεν συνάδει με τις **βασικές αρχές** και τα κριτήρια του ορθολογικού σχεδιασμού και της ασφαλούς λειτουργίας που πρέπει να διέπουν τη διάρθρωση του Δικτύου, βάσει της απόφασης 202/2014 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

3. Συμπληρωματικά, θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/28857/1083 (ΦΕΚ 940B/20.3.2020) Υ.Α. και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/123370/4527 (ΦΕΚ 5693B/23.12.2020) Υ.Α., δύνασθε εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της παρούσας, να υποβάλετε στην υπηρεσία μας αίτημα ενδιαφέροντος για διατήρηση σε εκκρεμότητα της αίτησής σας για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς σύνδεσης για χρονικό ορίζοντα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών υπό την προϋπόθεση ετήσιας έγγραφης ανανέωσης του ενδιαφέροντός σας, έτσι ώστε να εξεταστεί εκ νέου από τον ΔΕΔΔΗΕ εφόσον προκύψει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος στο Δίκτυο. Εφόσον δεν έχει προκύψει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος στο Δίκτυο μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών, η αίτησή σας για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης θα τεθεί οριστικά στο αρχείο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.



ΔΕΔΔΗΕ/Α.Ε.

Νικόλαος Παυλίδης
Διευθυντής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

Κοινοποίηση:

- ΡΑΕ
Πειραιώς 132
118 54 Αθήνα
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΣΑΣ
Δυρραχίου 89 & Κηφισού
104 43 Αθήνα

