



Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές από την πρωτοφανή και πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης στο ΓΝ Λιβαδειάς».

Πρωτοφανείς συνθήκες κινδύνου για τους ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς δημιουργήθηκαν στις 24 Οκτωβρίου 2022, λόγω της διακοπής στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώθηκε στο Νοσοκομείο, από τις 15:30 μέχρι περίπου τις 19:00. Διακοπή στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκε και σε ολόκληρη την πόλη της Λιβαδειάς μετά τις 15:00 για μίση ώρα μόνο, ωστόσο η έκτακτη ανάγκη που δημιουργήθηκε στο Νοσοκομείο ήταν πολύωρη και εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς οι εφεδρικές-βοηθητικές γεννήτριες του ιδρύματος δεν λειτούργησαν λόγω βλάβης¹.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν να βυθιστεί στο σκοτάδι ολόκληρο το Νοσοκομείο και να δημιουργηθούν συνθήκες κινδύνου για τους ασθενείς σε πολλές κλινικές του, ενώ το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) τέθηκε εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη νεφρολογική κλινική νεφροπαθής αναγκάστηκε να διακόψει την αιμοκάθαρση και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, ενώ έτερος υπερήλικας νεφροπαθής που ολοκλήρωσε την αιμοκάθαρση δεν μπορούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, καθώς δεν λειτουργούσαν οι ανελκυστήρες.

Επίσης, όπως καταγγέλλει ιατρός του Νοσοκομείου², από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποια τραγική εξέλιξη, καθώς δεν βρισκόταν σε εξέλιξη τοκετός ή επείγον χειρουργείο κατά την ώρα της διακοπής. Ωστόσο, τα περιστατικά ταιριασμού ή κινδύνου για τους ασθενείς ήταν πολυάριθμα. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο Τμήμα COVID-19 ασθενής, με σοβαρότατο υποκείμενο νόσημα και μάσκα υψηλής ροής οξυγόνου, αναγκάστηκε να αλλάξει τη

¹ βλ. <https://tvstar.gr/2022/10/24/black-out-sto-nosokomeio-tis-livadeias-protognores-eikones-video-photo/>

² βλ. <https://www.radiothiva.gr/content/22607/se-katastasi-genikoy-mplak-aoyt-to-g.n.-livadeias-entones-antidraseis-pliakostamoy->

διαδικασία αερισμού του. Τρεις αιμοκαθαιρόμενοι, από τους επτά της τρίτης καθημερινής βάρδιας, που επρόκειτο να ξεκινήσουν τη συνεδρία αιμοκάθαρσης, προωθήθηκαν σε τοπική ιδιωτική μονάδα, ενώ αναβλήθηκαν οι συνεδρίες άλλους δύο ασθενείς. Οι αποθηκευμένες μονάδες αίματος στα ψυγεία της αιμοδοσίας κινδύνευσαν και έγιναν συνεννοήσεις για μεταφορά τους στο Νοσοκομείο της Θήβας. Επιπλέον, κανένα μηχάνημα του μικροβιολογικού και του ακτινολογικού δεν λειτουργούσε καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής της ηλεκτροδότησης και ουδείς γνωρίζει εάν τελικώς υπέστησαν ζημιές μετά από αυτή.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος ιατρός καταγγέλλει³ πως η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου είχε γνωστοποιήσει εγγράφως στη Διοίκηση του Νοσοκομείου – με το τελευταίο σχετικό έγγραφο να έχει κατατεθεί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα– την αδυναμία της για πλήρη ηλεκτρολογική υποστήριξη του Νοσοκομείου, λόγω έλλειψης προσωπικού, ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν να μην καταστεί δυνατή η λειτουργία των εφεδρικών-βοηθητικών γεννητριών από την υποστελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία και ως εκ τούτου ζητήθηκε η συνδρομή συνεργείου από την Αθήνα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μία ημέρα μετά το περιστατικό της διακοπής της ηλεκτροδότησης στο ΓΝ Λιβαδειάς, εξακολουθεί να μην λειτουργεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ δεν πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις.

Επομένως:

Επειδή η διακοπή ηλεκτροδότησης στο ΓΝ Λιβαδειάς δημιούργησε πρωτοφανείς συνθήκες κινδύνου για τις ζωές των ασθενών και μόνο από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποια τραγική εξέλιξη.

Επειδή η μη λειτουργία των εφεδρικών-βοηθητικών γεννητριών του Νοσοκομείου κάθε άλλο παρά μη αναμενόμενη μπορεί να χαρακτηριστεί, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα που είχε προωθήσει η Τεχνική Υπηρεσία προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Επειδή η πλήρης αποκατάσταση της βλάβης στο εφεδρικό ηλεκτροδοτικό σύστημα του Νοσοκομείου, που θα εξασφαλίζει αξιόπιστες συνθήκες ηλεκτροδότησης, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί το Νοσοκομείο να δεχθεί επείγοντα περιστατικά, ούτε να πραγματοποιήσει χειρουργεία.

Επειδή ακόμη και τώρα η Διοίκηση της 5^{ης} ΥΠΕ συνεχίζει την πολιτική υποχρεωτικών μετακινήσεων ιατρών (νεφρολόγου, χειρουργού, παιδίατρου)

³ https://soundcloud.com/user-380579493/25-2022a-5?utm_source=www.radiothiva.gr&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-380579493%252F25-2022a-5

από το ΓΝ Λιβαδειάς σε άλλες δομές υγείας, με αποτέλεσμα την επιπλέον αποδυνάμωσή του, τη στιγμή που οι ελλείψεις του σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες είναι ήδη μεγάλες.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- 1) Για ποιους λόγους συνέβη η πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης του ΓΝ Λιβαδειάς που εξέθεσε σε πρωτοφανείς κινδύνους ανθρώπινες ζωές;**
- 2) Ποιες είναι οι ευθύνες της 5^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας και της Διοίκησης του Νοσοκομείου για το πρωτοφανές περιστατικό;**
- 3) Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη εγγράφων που γνωστοποιούν στη Διοίκηση την αδυναμία της υποστελεχωμένης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου να παρέχει την πλήρη ηλεκτρολογική υποστήριξη του Νοσοκομείου; Εάν ναι, γιατί αδιαφόρησε η Διοίκηση;**
- 4) Πότε επιτέλους θα αποκατασταθεί πλήρως η αξιόπιστη λειτουργία του εφεδρικού συστήματος ηλεκτροδότησης του Νοσοκομείου, ώστε να γίνει και πάλι δυνατή η υποδοχή επειγόντων περιστατικών, αλλά και η πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων;**
- 5) Σκοπεύει να ενισχύσει με το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το ΓΝ Λιβαδειάς, αλλά και τις υπόλοιπες δημόσιες δομές υγείας της Στερεάς Ελλάδας, και να σταματήσει τις μετακινήσεις ιατρών με «εντέλλεσθε» που απαξιώνουν το ΕΣΥ;**

Η ερωτώσα Βουλευτής

Πούλου Γιώτα