

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 346
Ημερομ. Κατάθεσης: 4/10/2023



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Βουλευτής Λακωνίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, Τρίτη 3^{ης} Οκτωβρίου 2023

Αναφορά

Προς

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

κο. Κωστή Χατζηδάκη

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κο. Θόδωρο Σκυλακάκη

Υπουργό Ανάπτυξης

κο. Κώστα Σκρέκα

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κο. Λευτέρη Αυγενάκη

Θέμα: Επιστολή Τ.Ο.Ε.Β. Γράμμουσας σχετικά με την υλοποίηση φωτοβολταϊκού έργου

Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί,

σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής, Σας καταθέτω ως Αναφορά την υπ'Αριθμόν Πρωτοκόλλου 43/25-9-2023 επιστολή που έλαβα από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Γράμμουσας, Δήμου Ευρώτα Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχετικά με την υλοποίηση φωτοβολταϊκού έργου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω επιστολή, αναζητείται η δυνατότητα ένταξης φωτοβολταϊκού έργου σε επενδυτικό πρόγραμμα, άλλως επιδιώκεται η εξεύρεση της αναγκαίας επιχορήγησης. Περαιτέρω, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί συνεργασία των αρμοδίων Υπουργείων και Οργανισμών, προκειμένου να αναληφθεί και εκτελεστεί το εν λόγω έργο. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον έργο, με σημαντικό μέγεθος, και μεγάλες δυνατότητες στήριξης της καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων, με αξιόλογη προστιθέμενη αξία τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για την αγροτική οικονομία.

Παρακαλώ για τις δικές Σας, στο μέτρο της αρμοδιότητας καθενός, ενέργειες.

Μετά τιμής,

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Νεοκλής Δ. Κρητικός

Βουλευτής Λακωνίας

Νέα Δημοκρατία

Τ.Ο.Ε.Β. ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΤΗΛ. : 2735093451
E-MAIL : toebgrammousas@yahoo.com

ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ 25/09/2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 43

ΠΡΟΣ
κ. Νεοκλή Κρητικό
Βουλευτή Λακωνίας
neokliskritikos@gmail.com

Κύριε Βουλευτά,

Σε συνέχεια τηλεφωνικής μας επικοινωνίας αποστέλλω για ενημέρωση:

1. Επιστολή προς Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου εμφανίζεται η κατάσταση του ΤΟΕΒ, το αίτημα για ανάληψή και εκτέλεση του φωτοβολταϊκού έργου, μας δηλώθηκε αδυναμία εκτέλεσης.
2. Επιστολή του ΔΕΔΔΗΕ για την αποδοχή διασύνδεσης του φωτοβολταϊκού με το δίκτυο, εφόσον εκτελεστεί έγκαιρα.
- 3.

Από εσάς ζητάμε βοήθεια εναλλακτικά για:

1. Ύπαρξη κάποιου επενδυτικού προγράμματος για ένταξη του έργου, ώστε να λάβουμε επιχορήγηση.
2. Μελλοντικά εάν σαν ΤΟΕΒ έχουμε προχωρήσει σε εκτέλεση του έργου και υπάρξει από το Υπουργείο Ανάπτυξης επενδυτικό πρόγραμμα να έχουμε την δυνατότητα ένταξης για λήψη επιχορήγησης.
3. Υπάρχει δυνατότητα ένταξης του έργου για επιχορήγηση ή επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Να σημειωθεί ότι μια προσωρινή προσφορά κόστους εκτέλεσης φωτοβολταϊκού έργου ανέρχεται περίπου σε 620,000€

Ευχαριστώ εκ μέρους των Μελών του ΤΟΕΒ Γράμμουσας για την προσπάθεια που θα κάνετε. Οι ημερομηνίες εκτέλεσης του έργου από ΔΕΔΔΗΕ μας πιέζουν έντονα.

Με εκτίμηση
Για τον ΤΟΕΒ

Παναγιώτης Γιαννακάκος

Πρόεδρος Δ.Σ.



Τ.Ο.Ε.Β. ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΤΗΛ. : 2735093451
E-MAIL : toebgrammousas@yahoo.com

ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ 11/09/2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 40

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
κ. ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
κ. ΒΕΡΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
κ.ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Κύριε Περιφερειάρχη,

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Γράμμουςας διαχειρίζεται την άρδευση 4.200 στρεμμάτων με άντληση νερού από 4 γεωτρήσεις με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ).

Η εξέλιξη μεγεθών m³ νερού, κόστους ηλεκτρικής ενέργειας διαχρονικά:

ΧΡΗΣΗ	Κατανάλωση νερού m ³	Λογαριασμοί ΔΕΗ /€	Κόστος ενέργειας €/m ³
2016	671.387	84.924	0,126
2018	624.853	87.153	0,139
2020	740.267	100.323	0,128
2021	831.602	136.642	0,164
2022	708.584	176.235	0,249
Ιούλιος 2023	165.990	42.103	0,254

Καλλιέργειες που αρδεύονται: ελιές ελαιοποιήσιμες και βρώσιμες, νεκταρίνια
πρώιμα, ρόδια, εσπεριδοειδή, υπαίθρια τομάτα, πεπόνια, δοκιμαστικά φιστίκια
Λιγίνης.

Η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού με 31/08/2023 έχει:

- Χρεώστες ανάλωσης νερού έως 31/12/22: **29.211 €**

(Σταυριανός 14.414€, υπάρχει απόφαση δικαστικής διεκδίκησης , υπόλοιπα 14.414€ είναι σε ρύθμιση).

- Λογαριασμοί 01/01/23-31/07/23 Χρεώστες **50.462€**.
- Ταμειακά διαθέσιμα : **10510€**

Υποχρεώσεις έχουν τακτοποιηθεί όλες πλην λογ/σμών ΔΕΗ Αυγούστου 2023, που δεν έχουν εκδοθεί και παράλληλα θα εκδώσουμε λογ/σμούς νερού απαιτώντας την αξία κατανάλωσης Αυγούστου 2023.

Με βάση τα παραπάνω ο Τ.Ο.Ε.Β. έχει πλεόνασμα περίπου 61.000€

Επειδή το κόστος άντλησης νερού έχει διπλασιαστεί (0,125 → 0,25) κρίναμε σαν Διοίκηση και απόφαση Γενικής Συνέλευσης να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ενέργειας και προβαίνουμε στις εξής ενέργειες

1. Εξασφαλίσαμε έκταση 12 περίπου στρεμμάτων με πράξη παραχώρησης από δασαρχείο Μολάων,
2. Έχουμε απόφαση ΔΕΔΔΗΕ για αποδοχή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 699 kw και με χρόνο ισχύος μέχρι Ιούνιο 2024,
3. Έχουμε προσωρινή προσφορά κόστους εγκατάστασης περίπου 640.000€
4. Λοιπές μελέτες διαταξης περιβαλλοντικές κ.α

Ζητούμενο να εντάξουμε την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σε επενδυτικό πρόγραμμα.

Παρακαλούμε και ζητάμε την βοήθεια και υποστήριξή σας σε αυτήν την επιδίωξη, γιατί έχετε πολύχρονη αυτοδιοικητική εμπειρία και γνωρίζετε πως λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Σας ευχαριστούμε για την ενασχόληση σας με το αίτημα μας και θα είμαστε ευγνώμονες για την θετική κατάληξη.

Για τον ΤΟΕΒ

Παναγιώτης Γιαννακάκος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αρ πρωτ: 29 / 10-8-23



Διεύθυνση Περιφέρειας
Πελοποννήσου-Ηπείρου
Σμύρνης 1, Τ.Κ 262 22, Πάτρα

Αρ./Ημερ.: ΔΠΠ-Η/α/α 1012616/ 22.7.359

20 ΙΟΥΝ. 2023

Πληροφορίες:
Ευφ. Βασιλακοπούλου
Τ 2610 368200
F 2610 368185

Προς: **ΤΟΕΒ ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ**
Σκάλα Λακωνίας
(ΤΗΛ. 2735093451) (E-MAIL: pmaxairas70@gmail.com)

Περίληψη: Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό από αυτοπαραγωγή με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, εγκατεστημένης ισχύος 699,58kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 699,58kW, μέσω νέας παροχής κατανάλωσης μέσης τάσης (MT).

Σχετικά: α. Η από 1012616/10.05.2023 αίτησή σας
β. Η από 01.04.2021 εκδοθείσα βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ/ΠΠΔ
γ. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ 759/Β/05.03.2019), ως ισχύει
δ. ν.4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α/04.07.2022)

1. Σε απάντηση της α' σχετικής αίτησής σας, η οποία αφορά την εγκατάσταση του σταθμού της περίληψης επί εδάφους ευρισκομένου στη θέση Πυθοπούλια-Μανωλεΐκα της Δ.Ε Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας σας γνωστοποιούμε ότι τα αναγκαία έργα για τη σύνδεση και την παράλληλη λειτουργία του σταθμού με το δίκτυο MT είναι τα εξής:
 - 1.1 Κατασκευή νέου τμήματος εναερίου δικτύου MT, μήκους 240m περίπου, με αγωγούς 35mm² ACSR.
 - 1.2 Εγκατάσταση μέσων ζεύξης και προστασίας, με δυνατότητα τηλεχειρισμού.
 - 1.3 Εγκατάσταση μετρητικής διάταξης στην έξοδο του σταθμού για τη μέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης στο δίκτυο ενέργειας, με modem GSM/GPRS συμβατό με το Κέντρο Τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ για δυνατότητα τηλεμέτρησης.
2. Το συνολικό κόστος των έργων και εργασιών αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γενικών δαπανών, ανέρχεται σε είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (21.500€), πλέον των αναλογούντα ΦΠΑ.
3. Συμπληρωματικά σας γνωστοποιούμε ότι ως προϋπόθεση για τη σύνδεση και την έναρξη της παράλληλης λειτουργίας του σταθμού με το δίκτυο MT, θα πρέπει να υλοποιηθούν τα ακόλουθα:
 - 3.1 Εγκατάσταση από πλευράς σας διάταξης προστασίας, η οποία θα επενεργεί στον αυτόματο διακόπτη της διασύνδεσης (ΑΔΔ) του

σταθμού ο οποίος εγκαθίσταται πλησίον της μετρητικής διάταξης στην πλευρά ΜΤ του σταθμού παραγωγής και θα περιλαμβάνει:

- Ηλεκτρονόμο ορίων τάσης
- Ηλεκτρονόμο ορίων συχνότητας
- Ηλεκτρονόμο ομοπολικής συνιστώσας της τάσης
- Πηνίο έλλειψης τάσης

Οι ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων αυτών θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ.

Το εν λόγω σύστημα προστασίας θα ασφαρίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει δε στην Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 που θα υποβληθεί να γίνεται εκτός των άλλων και ιδιαίτερη αναφορά στην καλή λειτουργία του και στις ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων.

- 3.2 Τοποθέτηση από πλευράς σας μέσου ορατής απόζευξης με διάταξη ασφάλισης στη θέση απομόνωσης, που θα είναι προσιτά ανά πάσα στιγμή στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η απομόνωση του σταθμού όταν πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες στο δίκτυο.
- 3.3 Κατά τη διενέργεια της αυτοψίας για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού, θα γίνουν μετρήσεις αρμονικών τάσης και έντασης και στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση από τα επιτρεπτά επίπεδα (πρότυπο EN 50160), θα επιβαρυνθείτε με το κόστος αγοράς και τοποθέτησης συγκεκριμένων φίλτρων αρμονικών.
4. Εντός δύο (2) μηνών από τη χορήγηση της παρούσας, θα πρέπει να υποβάλετε στην υπηρεσία μας αίτηση¹, στην οποία να αναφέρετε ότι αποδέχεστε την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Η μη αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εντός της ως άνω προθεσμίας των δύο μηνών από την έκδοσή της, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της.

Η παρούσα Προσφορά Σύνδεσης είναι οριστική, δεσμεύει τον αυτοπαραγωγό και τον ΔΕΔΔΗΕ, ισχύει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έκδοσή της, ήτοι την ημερομηνία της παρούσης (υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης, κατά τα ανωτέρω, αποδοχής της), και δεν καλύπτει πιθανή μελλοντική επαύξηση της ισχύος του σταθμού.

5. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την χορήγηση της παρούσας, θα πρέπει να υποβάλετε στην υπηρεσία μας αίτηση για την σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης επισυνάπτοντας:
 - νομοποιητικό έγγραφο του φορέα σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε μετά την υποβολή της α' σχετικής αίτησης ή Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή μετά την υποβολή της α' σχετικής αίτησης
 - πολεοδομική αδειοδότηση

¹ Υπαδειγμα αίτησης αναρτάται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ

- έγγραφο που τεκμηριώνει το δικαίωμα πρόσβασης του Διαχειριστή και του ενδιαφερόμενου σε ακίνητα χωρίς πρόσωπο σε δρόμο (τυφλά)

Η μη υποβολή αίτησης για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης κατά τα ανωτέρω εντός της τεθείσας προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την χορήγηση της παρούσας, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της.

Η Σύμβαση Σύνδεσης θα πρέπει να υπογραφεί εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σύναψης αυτής. Ταυτόχρονα με την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να καταβληθεί η δαπάνη των έργων σύνδεσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα σας χορηγήσει η υπηρεσία μας και να προσκομισθεί αντίγραφο καταθετηρίου Τραπεζής για την καταβολή της ανωτέρω δαπάνης προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση Σύνδεσης.

Η μη υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σύναψης αυτής, λόγω υπαιτιότητά σας, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της παρούσας.

6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου διατηρεί το δικαίωμα να εγκαταστήσει στο μέλλον κέντρο τηλεελέγχου και συλλογής λειτουργικών στοιχείων όλων των Παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με το κόστος όλων των έργων που θα απαιτηθούν για τη σύνδεση της Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου του σταθμού με το αντίστοιχο σύστημα του Διαχειριστή του Δικτύου.
7. Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του ν.4951/2022 ο Διαχειριστής δύναται να επιβάλλει μείωση της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού, εκτός και αν αυτός εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου, η οποία να οδηγεί σε περιορισμό της εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό όχι υψηλότερο από το πέντε τοις εκατό (5%) της ετήσιας δυνατότητας παραγωγής ενέργειας του σταθμού αναφοράς.
8. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/631 της 14^{ης} Απριλίου 2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης², όπως εξειδικεύεται με την υπ' αριθ. 1165/2020 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ 3757/Β/07.09.2020), όλοι οι Σταθμοί Παραγωγής για τους οποίους η οριστική και δεσμευτική σύμβαση για την αγορά του κύριου εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής θα συναφθεί μετά την 17^η Μαΐου 2018, υπόκεινται στις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού.
9. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το Δίκτυο, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των αναγκαίων έργων, θα πρέπει να δηλώσετε εγγράφως την ετοιμότητα της εγκατάστασής σας³ και να συνυποβάλετε τα λοιπά προβλεπόμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία.
Η ενεργοποίηση θα γίνει μετά την επιτυχή διενέργεια του αναγκαίου ελέγχου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

² COMMISSION REGULATION (EU) 2016/631 of 14 April 2016 «establishing a network code on requirements for grid connection of generators» http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_2016_112_R_0001

³ Υπόδειγμα δήλωσης ετοιμότητας αναρτάται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ

10. Επισημαίνεται ότι εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της παρούσας, όπως αυτό αναγράφεται στην παράγραφο 4 αυτής, πρέπει είτε ο σταθμός να έχει τεθεί σε λειτουργία είτε ο κάτοχος του σταθμού να έχει υποβάλλει αίτηση για τη θέση του σταθμού σε λειτουργία.

Σε περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα παρέλθει άπρακτο, χωρίς δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί μία εκ των ως άνω αναφερόμενων διαδικασιών/ενεργειών, η παρούσα θα παύσει αυτοδικαίως να ισχύει και ο φάκελος της αίτησής σας θα τεθεί στο αρχείο.



Συνημμένα: Σκαρίφημα του τρόπου σύνδεσης

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

