

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 3931
Ημερομ. Κατάθεσης: 21/3/2024



ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 21/03/2024

Του: Κουπελόγλου Συμεών, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Την κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Πυροπροστασία σχολικών μονάδων»

Κυρία, κύριε Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, σχετικά με την πυροπροστασία των σχολικών μονάδων, σοβαρές είναι οι ελλείψεις και παραλείψεις, οι οποίες αφορούν σε αυτήν. Όπως είθισται, γίνεται αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστήρων, κάτι που αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο, τη στιγμή που σε πολλές σχολικές μονάδες δε λειτουργούν οι ανιχνευτές καπνού, οι πίνακες ασφαλείας ή, αν λειτουργούν, τις περισσότερες φορές είναι παλαιάς τεχνολογίας, ενώ συνήθως δεν υπάρχουν πόρτες πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μελέτες ούτε λεκάνη αποτροπής για τη δεξαμενή καυσίμου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Έχοντας υπόψη: α) το ΦΕΚ 2326Β΄/29-10-2015 Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας Εκπαιδευτήριων και β) τον Αριθμ. Πρωτ.: 18737 Φ.701.2/2019 Προσδιορισμός Ποινικά Υπεύθυνου Πυροπροστασίας, παρακαλώ πολύ, όπως μας αναφέρετε σχετικά με την καλή λειτουργία και συντήρηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής Πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων όλης της χώρας, των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και γυμναστήριων αυτών, καθώς και για την άμεση αυτοψία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο ερωτών Βουλευτής

ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ