



## Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,  
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097  
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr  
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

Προς το Προεδρείο της Βουλής

### ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ. Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Εσωτερικών

**Θέμα:** Να ελεγχθεί άμεσα η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και να γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις

Κατέθεσαν **ΑΝΑΦΟΡΑ** το Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, στο οποίο ζητούν να ελεγχθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Χολαργού και να εκδοθεί Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αθήνα 04/04/2024

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Κτενά Αφροδίτη  
Αμπατιέλος Νίκος  
Γκικόκας Γιάννης  
Διγενή Σεμίνα  
Δάγκα Βιβή  
Κανέλλη Λιάνα  
Κατσώτης Χρήστος  
Μανωλάκου Διαμάντω  
Τσοκάνης Χρήστος

---

**Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού**

Λεωφ. Περικλέους 53, 155 61 – Χολαργός

Email: 1syllogos@gmail.com

Τετάρτη 03.04.2024

## **ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

### **ΘΕΜΑ: 40 χρόνια ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1<sup>Ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – 6<sup>Ο</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ**

η **"ΥΔΕ έχει λήξει από το 1984"**... λέει το έγγραφο που τελικά βρήκαμε μέσω **ΔΕΔΔΗΕ πριν 2 ημέρες**, καθώς ο Δήμος Παπάγου Χολαργού αρνείται να μας απαντήσει εδώ και 1,5 περίπου χρόνο στα έγγραφα αιτήματά μας για το εάν έχει εκδοθεί και τότε η ΥΔΕ (κοινώς πιστοποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης).

**Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Υ.Α. 101195/2021 (ΦΕΚ 4654/Β` 8.10.2021)), κάθε 2 χρόνια η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να επανελέγχεται και να εκδίδεται ΥΔΕ. Αυτό αποτελεί αποκλειστική Ευθύνη και Αρμοδιότητα του Δήμου.**

Το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ που επισυνάπτουμε στο τέλος του παρόντος είναι ξεκάθαρο. Η ΥΔΕ έχει λήξει από το 1984. **Επί 40 χρόνια δηλαδή, δεν έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο Σχολείο.**

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ξεκάθαρος και σε κάτι άλλο στο έγγραφό του. «...ο ΔΕΔΔΗΕ απενεργοποιεί τη σύνδεση εγκαταστάσεων όταν τίθεται σε γνώση του ότι παραβιάζονται προδιαγραφές ή λοιπές απαιτήσεις λειτουργίας που αφορούν στην ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων».

Για το ίδιο θέμα και για άλλα περί **ασφάλειας στο Σχολικό Χώρο έχουμε ανοίξει ενεργή αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη.**

Το συγκεκριμένο θέμα (ΥΔΕ) αποτελεί κοινό αίτημα όλης της Σχολικής Κοινότητας του 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Χολαργού (ομόφωνα στο 1ο Σχολικό Συμβούλιο της Χρονιάς στις 04.10.23). Πάλι καμία ενέργεια από το Δήμο...

**ΕΠΕΙΔΗ ως Γονείς έχουμε τόσο την ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ όσο και το ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ στη διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των παιδιών μας**

---

**Προχωράμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

**(ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ).**

**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ  
ΕΚΔΟΣΗ Υ.Δ.Ε. ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ**

**ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1<sup>ΟΥ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



**Ακολουθούν:**

- 1. Το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ,**
- 2. μια πολύ μικρή περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης (μετά την ολοκλήρωση του Έργου «ενεργειακής αναβάθμισης»**
- 3. Αφίσες διαμαρτυρίας**

**ΥΓ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΚΛΠ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ.**



Με την  
ασφάλειο των  
παιδιών μας  
ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ



- Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Σχολείου οφείλει να ελέγχεται δια Νόμου με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Παπάγου Χολαργού κάθε 2 χρόνια (έκδοση ΥΔΕ)
- 1,5 χρόνο ζητάμε εγγράφως να γίνουν οι έλεγχοι ή να μάθουμε εάν έχουν γίνει. Ο Δήμος δεν απαντάει.
- Ανατρέξαμε στο Συνήγορο του Πολίτη
- Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο ΔΕΔΔΗΕ:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟΝ  
ΑΜΕΣΟ και  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
στο 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

↓  
← Η ΥΔΕ έληξε  
το 1984

επί 40 χρόνια στο  
1ο Δημοτικό Σχολείο  
δεν έχουν πιστοποιηθεί  
οι ηλεκτρολογικές  
εγκαταστάσεις

σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

Made with PosterMyWall.com



Με την  
ασφάλεια των  
παιδιών μας  
ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ



1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αποτέλεσμα αναζήτησης ημερομηνίας λήξης της Υπευθυνης Δηλώσεως Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)

Αριθμός Παροχής 70316968101

Η Υ.Δ.Ε. έχει λήξει.

Η Υ.Δ.Ε. έχει λήξει.

Η καταναλωτική ημερομηνία ισχύος της ΥΔΕ, όπως δηλώθηκε από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη στο έντυπο της Υ.Δ.Ε. που διατηρεί στο αρχείο του ο ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτρική εγκατάσταση με αριθμό παροχής 70316968101 έχει παρέλθει.

Ο ιδιοκτήτης/χρήστης οφείλει να προσέλθει άμεσα σε επανέλεγχο της εγκατάστασής του και να προσκομίσει την Υ.Δ.Ε. επανέλεγχου στην τοπική υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία λήξης της κατατεθειμένης στο ΔΕΔΔΗΕ Υ.Δ.Ε. μέχρι την προσκόμιση της νέας Υ.Δ.Ε. επανέλεγχου οι εγκαταστάσεις λειτουργούν με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών/χρηστών. Εγκαταστάσεις στις οποίες δεν έχει διενεργηθεί επανέλεγχος ενδέχεται να είναι επικίνδυνες και ακατάλληλες για χρήση. Επισημαίνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ απενεργοποιεί τη σύνδεση εγκαταστάσεων χρηστών με το Δίκτυο, όταν τίθεται σε γνώση του ότι παραβιάζονται προδιαγραφές ή λοιπές απαιτήσεις λειτουργίας που αφορούν στην ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων (παρ. 4, άρθρο 54 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ - Αριθμ. απόφ. 396/2016 - ΦΕΚ Β' 78/20.01.2017).

Ημ/νία  
λήξης ΥΔΕ

Στοιχεία αναφορικά με την παροχή 70316968101

| Διεύθυνση                             | Συμφωνημένη ισχύς | Χρήση    | Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία               | Ημερομηνία αναζήτησης |
|---------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|
| ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΧΕΡΑΜΕΙΚΩΝ<br>ΧΟΛΑΡΓΟΣ 15561 | Τριφασική 55 ΚVA  | Εμπορική | 1ος Δημοτικός Γυμναστής<br>Χολοάργου | 01/04/2024            |

01/01/1984

Το παρόν είναι στοιχείο συμπληρωμένο μόνο για πληροφόρηση και απηχείται τα δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ στις 01/04/2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΩΡΑ**

Ευλόγιστος κώδ. 14, ισχύει για τις ενέργειες ανάλογες με την 4η περίληψη της 2/07/03 (03/2004) από τον 8/10/2009 και αφορά τη μετεξέταση των εγκαταστάσεων 10kV μετά από 5 έτη από την 1η εφαρμογή των 10kV στην Ελλάδα. Ημερομηνία: 01/04/2024



## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αποτέλεσμα αναζήτησης ημερομηνίας λήξης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)

Αριθμός Παροχής: 70316968101

Η Υ.Δ.Ε. έχει λήξει.

Η Υ.Δ.Ε. έχει λήξει.

Η καταληκτική ημερομηνία ισχύος της ΥΔΕ, όπως δηλώθηκε από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη στο έντυπο της Υ.Δ.Ε. που διατηρεί στο αρχείο του ο ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτρική εγκατάσταση με αριθμό παροχής 70316968101 έχει παρέλθει.

Ο ιδιοκτήτης/ χρήστης οφείλει να προβεί άμεσα σε επανέλεγχο της εγκατάστασής του και να προσκομίσει την Υ.Δ.Ε. επανελέγχου στην τοπική υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία λήξης της κατατεθειμένης στο ΔΕΔΔΗΕ Υ.Δ.Ε. μέχρι την προσκόμιση της νέας Υ.Δ.Ε. επανελέγχου οι εγκαταστάσεις λειτουργούν με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών/ χρηστών. Εγκαταστάσεις στις οποίες δεν έχει διενεργηθεί επανέλεγχος ενδέχεται να είναι επικίνδυνες και ακατάλληλες για χρήση. Επισημαίνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ απενεργοποιεί τη σύνδεση εγκαταστάσεων χρηστών με το Δίκτυο, όταν τίθεται σε γνώση του ότι παραβιάζονται προδιαγραφές ή λοιπές απαιτήσεις λειτουργίας που αφορούν στην ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων (παρ. 4, άρθρο 54 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ – Αριθμ. απόφ. 396/2016 – ΦΕΚ Β' 78/20.01.2017).

### Στοιχεία αναφορικά με την παροχή 70316968101

| Ημ/νία<br>Λήξης ΥΔΕ | Διεύθυνση                             | Συμφωνημένη<br>ισχύς | Χρήση    | Ονοματεπώνυμο/<br>Επωνυμία        | Ημερομηνία<br>αναζήτησης |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 01/01/1984          | ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ<br>ΧΟΛΑΡΓΟΣ 15561 | Τριφασική 55 KVA     | Εμπορική | 1*Ο Δ*****Ο Σ*****Ο<br>Χ*****Υ .. | 01/04/2024               |

Τα ως άνω στοιχεία παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και απεικονίζουν τα δεδομένα του αρχείου του ΔΕΔΔΗΕ στις 01/04/2024.

#### ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.), δηλαδή το έντυπο του Παραρτήματος Ι της ΥΑ Αριθμ. 101195/17.9.2021 (ΦΕΚ Β' 4654/ 8.10.2021) με τη συνοδευτική του τεκμηρίωση, εκδίδεται από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη μετά τη διενέργεια ελέγχου ή επανελέγχου μιας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, προκειμένου να πιστοποιήσει την ασφάλή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτής.

Ο επανέλεγχος διενεργείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του ιδιοκτήτη/ χρήστη, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια για τις κατοικίες και σε χρονικά διαστήματα από 1 έως 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με την κατηγορία τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπ. Απόφασης υπ. αριθ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β' 470/05.03.2004). Από τις 8.10.2021 και εφεξής, σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. 101195/17.9.2021 (ΦΕΚ Β' 4654/8.10.2021), τακτικός επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται κάθε 10 χρόνια για τις κατοικίες και σε χρονικά διαστήματα από 2 έως 5 χρόνια για τους επαγγελματικούς χώρους.

Επισημαίνεται ότι οι επανέλεγχοι καθίστανται υποχρεωτικοί από το νομοθετικό πλαίσιο, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της Υ.Δ.Ε., εφόσον προκύψει αλλαγή χρήσης, αλλαγή ιδιοκτήτη/χρήστη σε επαγγελματικό χώρο, στις περιπτώσεις οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή μετά από θεομηνίες (πλημμύρα, σεισμός) και σοβαρά συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).

Ο ιδιοκτήτης/ χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ενθαρρύνεται να προβαίνει σε επανελέγχους με στόχο να επιβεβαιώσει ή/και να αυξήσει την ασφάλεια της εγκατάστασής του ακόμα και πριν την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της Υ.Δ.Ε..

Σε περίπτωση που ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης έχει αλλάξει, θα πρέπει να μεταφέρει την παροχή επ'ονόματι

**Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού**

Λεωφ. Περικλέους 53, 155 61 – Χολαργός


Email: 1sylligos@gmail.com

**ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ 1<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ**

**ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ» (ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 828.290,82 ΕΥΡΩ) ΚΑΙ  
ΕΡΓΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**

... η μελέτη των έργων επιβάλλουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το  
πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 “απαιτήσεις για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις»

Τα παρακάτω δείγματα είναι ενδεικτικά



**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΓΥΜΝΕΣ ΒΙΔΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ  
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ**



**ΓΥΜΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΑΒΑΝΗ  
ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ)**

**Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού**  
Λεωφ. Περικλέους 53, 155 61 – Χολαργός  
Email: 1syllogos@gmail.com



**ΓΥΜΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ σε επαφή με μεταλλική πόρτα**

**Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού**

Λεωφ. Περικλέους 53, 155 61 – Χολαργός



Email: 1syllogos@gmail.com



«πρότυπες οδεύσεις καλωδίων ρεύματος»

**ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΑΛΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ) ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΛΙΜΝΑΖΟΥΝ  
ΝΕΡΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

**Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού**  
 Λεωφ. Περικλέους 53, 155 61 – Χολαργός  
 Email: 1syllogos@gmail.com





ΠΑΛΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  
 (ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ)




ΑΦΥΛΑΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ

**Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού**  
Λεωφ. Περικλέους 53, 155 61 – Χολαργός  
Email: 1syllogos@gmail.com



**ΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ**

**Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού**  
Λεωφ. Περικλέους 53, 155 61 – Χολαργός  
Email: 1syllogos@gmail.com



**ΓΥΜΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ**

**ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΥΔΕ ΤΩΡΑ**