



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

**Για τους Υπουργούς
Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
Περιβάλλοντος & Ενέργειας**

Θέμα : «Αίτημα για τροποποιήσεις της προκήρυξης του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις».

Ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος διαβιβάζει ως Αναφορά την από 19/11/2024 Επιστολή του Σωματείου Αδειούχων Ψυκτικών Ν. Μαγνησίας, στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης τροποποίησης της προκήρυξης του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις»

Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί ψυκτικοί αιτούνται την απεγκατάσταση και την εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων να την αναλαμβάνουν μόνο αδειοδοτημένα συνεργεία. Να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση ότι έγιναν οι κατάλληλες εργασίες και τηρήθηκαν όλες οι κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την αποφυγή διαρροών ψυκτικών χημικών αερίων στο περιβάλλον.

Επισυνάπτεται η Επιστολή του Σωματείου Αδειούχων Ψυκτικών Ν. Μαγνησίας και υπόμνημα της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Παρακαλώ για την απάντηση και τις δικές σας ενέργειες και να με ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2024

Ο καταθέτων Βουλευτής

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος, 19/11/2024

Προς: Βουλευτές Μαγνησίας

Θέμα: Αίτημα για τροποποιήσεις στην προκήρυξη του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις»

Αξιότιμοι κ.κ.Βουλευτές,

Σε συνέχεια της προκήρυξης του Προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις», διαπιστώσαμε πως υπάρχουν κάποιες ασάφειες αναφορικά με τον προσδιορισμό του προσωπικού που μπορεί να διεκπεραιώνει εργασίες ορθής απεγκατάστασης/εγκατάστασης συσκευών. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε εργασία απεγκατάστασης/εγκατάστασης του εξοπλισμού θα πραγματοποιείται από αδειοδοτημένο βάσει Π.Δ.1/2013 τεχνικό ψυκτικό και όχι απλά κάποιον «πιστοποιημένο» υπάλληλο. Σε προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα που αφορούσε τα νοικοκυριά είχατε κάνει τις ανάλογες τροποποιήσεις για να υπάρχει εγγύηση των εργασιών αυτών.

- Η απεγκατάσταση/εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων πραγματοποιείται μόνο από αδειοδοτημένα και πιστοποιημένα συνεργεία τεχνικών ψυκτικών. Η αντικατάσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση ότι έγιναν οι κατάλληλες εργασίες και τηρήθηκαν όλες οι κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την αποφυγή διαρροών ψυκτικών χημικών αερίων στο περιβάλλον.

Η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. έχει αποστείλει υπόμνημα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία επισημαίνει τα ακριβή σημεία που αιτούμαστε τροποποίηση. Επισυνάπτεται η επιστολή.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επικοινωνία και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Δ/ση: Παύλου Μελά 43-45 (1^{ος} όροφος), Τ.Κ. 38333, Βόλος

Τηλ. 2421302168 , [redacted] / Email: somatiopsiktikonmagnisias@gmail.com



Έτος Ίδρυσης 1919

ΓΣΕΒΕΕ

Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας



ΑΠ.: 55381

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2024

Προς:

- Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη
- Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

ΘΕΜΑ: Αίτημα για τροποποιήσεις στην προκήρυξη του Προγράμματος

«Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2024 δημοσιεύθηκε η 1^η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/19058/138/20.02.2024 (Β' 1252) προκήρυξης του Προγράμματος με τίτλο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» (ΦΕΚ 4985/Τεύχος Β'/03.09.24), προκειμένου να εκκινήσουν οι πολύ σημαντικές και ωφέλιμες διαδικασίες επιδότησης της αντικατάστασης συσκευών για επιχειρήσεις ώστε αυτές να προβούν σε εκσυγχρονισμό εξοπλισμού, να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να συμβάλλουν στους εθνικούς στόχους μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλούν.

Προκειμένου όμως να υπηρετηθούν οι στόχοι του θετικού αυτού προγράμματος απαιτείται μια σημαντική τροποποίηση στα όσα ορίζονται στην παραπάνω ΚΥΑ, ώστε να υπάρχουν εγγυήσεις ορθής εγκατάστασης/αντικατάστασης συσκευών και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επωμιστούν οι επιχειρήσεις άδικο κόστος νέων αναγκών παρεμβάσεων λόγω μη κατάλληλης τοποθέτησης ακριβού και σύνθετου εξοπλισμού.

Η διασφάλιση της άρτιας απομάκρυνσης και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού είναι αναγκαίο να γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει και σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος όπως στην περίπτωση του τεχνικού ψυκτικού που είναι αδειοδοτημένος βάσει του Π.Δ. 1/2013. Οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων απαιτούν σύνθετες εργασίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες πλήρους απόδοσης του εξοπλισμού, συγχρονισμού και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, εργασίες που μπορούν να περατωθούν με ασφάλεια μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Σε περίπτωση μάλιστα έστω και μικρής παράβλεψης στην εγκατάσταση ο επιχειρηματίας που δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις, μπορεί να κληθεί να καταβάλει σημαντικό κόστος αποκατάστασης ζημιών που δεν θα καλύπτονται από το πρόγραμμα ή την εγγύηση που συνήθως συνοδεύει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό.



Προκειμένου να προληφθούν τέτοιες αστοχίες και να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή απόδοση του συγκεκριμένου μέτρου κρίνεται αναγκαίο η τροποποίηση της ως άνω προκήρυξης ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε εργασία απεγκατάστασης/εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού θα πραγματοποιείται από αδειοδοτημένο βάσει Π.Δ.1/2013 τεχνικό ψυκτικό και όχι απλά από κάποιον «πιστοποιημένο» υπάλληλο.

Συγκεκριμένα:

Στο 3.2 Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών στο σημείο 17

Αντί για «Ο προμηθευτής που τιμολογεί την υπηρεσία εγκατάστασης βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών»

Αναγκαία είναι η αναδιατύπωση ως εξής:

«Ο προμηθευτής που τιμολογεί την υπηρεσία εγκατάστασης βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών από αδειοδοτημένο τεχνικό ψυκτικό βάσει του Π.Δ 1/2013».

Στο 7.4 Ανακύκλωση παλαιών συσκευών

Αντί για «Εγκαταστάτες μπορεί να είναι πιστοποιημένα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή προσωπικό επιχειρήσεων) που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εγκατάσταση και παροπλισμό σταθερού εξοπλισμού ψύξης, σύμφωνα με τους κείμενους κανονισμούς (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

Αναγκαία είναι η αναδιατύπωση ως εξής:

«Εγκαταστάτες μπορούν να είναι μόνο αδειοδοτημένα βάσει Π.Δ. 1/2013 φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή προσωπικό επιχειρήσεων) που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εγκατάσταση και παροπλισμό σταθερού εξοπλισμού ψύξης, σύμφωνα με τους κείμενους κανονισμούς (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Τέλος στην προβλεπόμενη Βεβαίωση Εγκαταστάτη

Αντί του

«Στην περίπτωση που η απεγκατάσταση αφορά συσκευή – κλιματιστικού βεβαιώνονται επιπρόσθετα τα κάτωθι:

I) φέρει τα κάτωθι ψυκτικά υγρά, (α) R22 (β) R407C (γ) R410A.

II) η απεγκατάσταση πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού.

III) συμμορφώνονται με τις κάτωθι ενεργειακές οδηγίες (α) 92/75/22.09.92, με εφαρμογή από το 1993 (β) 94/2/21.01.94, με εφαρμογή από το 1995. (γ) 1060/2010/28.09.10, με εφαρμογή από 30/11/2011».



Αναγκαία είναι η αναδιατύπωση ως εξής:

«Στην περίπτωση που η απεγκατάσταση αφορά συσκευή – κλιματιστικού βεβαιώνονται επιπρόσθετα τα κάτωθι:

I) φέρει τα κάτωθι ψυκτικά υγρά, (α) R22 (β) R407C (γ) R410A.

II) η απεγκατάσταση πραγματοποιήθηκε από αδειοδοτημένο βάσει Π.Δ.1/2013 τεχνικό ψυκτικό εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού.

III) συμμορφώνονται με τις κάτωθι ενεργειακές οδηγίες (α) 92/75/22.09.92, με εφαρμογή από το 1993 (β) 94/2/21.01.94, με εφαρμογή από το 1995. (γ) 1060/2010/28.09.10, με εφαρμογή από 30/11/2011».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΒΑΣ	<i>Με εκτίμηση,</i> ΓΣΕΒΕΕ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ
----------------------------------	-----------------------------------	---