



ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2025

- ΠΡΟΣ: Α) Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας**
Β) Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Γ) Τον κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Δ) Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας με Δ.Τ. ΕΤΕΚΑ ΑΕ, σχετικής με την αλλαγή του προϊόντος δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου 800 κ.μ. από πετρέλαιο σε βενζίνη και χορήγηση σχετικής άδειας - Τήρηση ή όχι της νομοθεσίας για τις λοιπές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων στο Πέραμα»

Η εταιρεία ΕΤΕΚΑ Α.Ε., επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 142 στο Πέραμα Αττικής, λειτουργεί εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων με άδεια (2128/Φ14ΠΕΡ1452/2017, τροπ. 2921/2020). Αιτείται αλλαγή χρήσης δεξαμενής 800 κ.μ. (Ε-4) από πετρέλαιο σε βενζίνη, με κατασκευή λεκάνης ασφαλείας 800 κ.μ. και σύστημα ανάκτησης ατμών. Η εγκατάσταση (12.540,48 μ², 4.979,75 μ² ιδιόκτητα, 7.560,73 μ² από Ο.Λ.Π.) περιλαμβάνει δεξαμενές (828 μ²), στέγαστρο γεμιστήρων (210 μ²) και κτίρια γραφείων/αποθηκών. Βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, κοντά σε κατοικίες (12-200 μ.), με χρήσεις γης ρυθμιζόμενες από το Γ.Π.Σ. Περάματος (ΦΕΚ 498/Δ/1993) και το Π.Δ. λιμένα Πειραιά (ΦΕΚ 32Δ/2023).

Η Δ/ση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Φ.374/24 1324102/24) εισηγήθηκε υπέρ της Μ.Π.Ε., αλλά ο Δήμος Περάματος (ΑΠ 3272/20-2-2025) αντιτίθεται, λόγω εγγύτητας σε κατοικίες και κατηγορίας Seveso III, ζητώντας αλλαγή

χρήσεων γης. Επιπλέον αντιτίθεται επειδή σε όμορη έκταση 30 στρεμμάτων, εκτελείται η ανάπλαση «Αρμός» (6.131.569,36€, ενταγμένο έργο στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικής χρηματοδότησης 12.265.026,60 €), με υποέργα κατασκευής αφενός χώρων αναψυχής και αφετέρου έργων οδοποιίας/αποχέτευσης.

Ο Δήμος Περάματος ιδρύθηκε το 1964 (ΦΕΚ 45 Α 1963) από την κοινότητα του 1934 (ΦΕΚ 22 Α 1934). Συνορεύει με Κερατσίνι, όρος Αιγάλεω και Σαλαμίνα, και συνδέεται με τις όμορες περιοχές μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας, μοναδικού κύριου άξονα. Η κλίση εδάφους (έως και 30%) δυσχεραίνει τη λήψη μέτρων ασφαλείας, δηλαδή κατασκευής οδικών αξόνων για την περίπτωση ανάγκης διαφυγής των κατοίκων. Φιλοξενεί 149 δεξαμενές (175.000 τόνων, 15% της εθνικής ικανότητας), αποθηκεύοντας ναυτιλιακά καύσιμα, ντίζελ, μαζούτ, ασφαλτο και χημικά, εντός οικιστικού ιστού. Η Cosco αυξάνει τη δραστηριότητα, με νέα προβλήτα και εκσυγχρονισμό δεξαμενών, γεμίζοντας τα επί μακρόν άδεια καζάνια και χτίζοντας νέα κοντά σε σπίτια. Οι κάτοικοι ζουν με αναθυμιάσεις και φόβο ατυχήματος, με ιστορικό περιστατικών (1957: έκρηξη υγραερίου, 1978: έκρηξη El Petrol, 1983: πυρκαγιά BP, 1988: διαρροή αγωγού, 1995: πυρκαγιά El Petrol, 2024: φωτιά στο όρος Αιγάλεω και κίνδυνος επέκτασής της στην περιοχή).

Από το 1990 που η εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ κάνει την πρώτη μελέτη για τη μετεγκατάσταση των καζανιών αποθήκευσης το θέμα παραμένει στα χαρτιά και επανέρχεται σε περίπτωση ατυχήματος ή κινδύνων λόγω πυρκαγιών.

Η εγκατάσταση θεωρείται συμβατή με χρήσεις γης (βιομηχανικές, ναυπηγικές), με εγκρίσεις (14109/1993, 10920/1995, 46314/2000, 1780/2006, 1703/2011, 5608/2012), αλλά εμπίπτει σε Seveso III (ΥΑ 1958/2012, ΚΥΑ 172058/2016), χωρίς σαφή ένταξη της εγγύτητας κατοικιών. Η Μ.Π.Ε. (ΥΑ 92108/1045/2020) την κατατάσσει σε κατηγορία Α2 (κωδ. 46.71), και ως εκ τούτου απαιτείται μελέτη ασφαλείας. Κατασκευάσθηκε με άδειες (656/1999, 617/1995) και υπάγεται στον Ν.4495/2017 (Α/Α 11356108).



Επειδή, οι κάτοικοι του Περάματος ζουν σε ένα περιβάλλον ατυχημάτων και φόβου για πάνω από μισό αιώνα,

Επειδή, είναι αδιανόητο να υπάρχει βιομηχανική όχληση εμπύπτουσα στην κατηγορία SEVESO III μέσα σε οικισμό.,

Επειδή, αν συμβεί βιομηχανικό ατύχημα, το Πέραμα θα πρέπει να εκκενωθεί δια θαλάσσης ή με ελικόπτερα,

Επειδή, η οικονομική και βιομηχανική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή δεν επιτρέπεται να γίνεται σε βάρος της δημόσιας υγείας και ασφάλειας με τέτοιας έκτασης μονάδες,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Έχουν κατασκευασθεί και εφαρμόζονται τα τεχνικά έργα αντιρρύπανσης;
2. Οι δεξαμενές πληρούν τις ΚΥΑ 34628/1985 και Π-7086/1988;
3. Υπάρχουν λεκάνες ασφαλείας επαρκούς όγκου;
4. Απομακρύνονται οι διαρροές με βάση τα αντίστοιχα πρωτόκολλα;
5. Υπάρχει πρόγραμμα δειγματοληψιών υδρογονανθράκων;
6. Τα υγρά απόβλητα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα (ΚΥΑ 13588/725/06);
7. Υπάρχει σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης;
8. Πόσες δεξαμενές άλλαξαν χρήση το τελευταίο έτος;
9. Τα βυτιοφόρα έχουν συστήματα ασφαλείας (π.χ. διακοπή ρεύματος, φρένα);
10. Εφαρμόζεται πρόγραμμα συντήρησης σωληναγωγών (οπτικοί έλεγχοι, παχυμετρήσεις);
11. Εντοπίζονται διαρροές VOC (EPA 21);
12. Υπάρχουν επαρκείς αναλυτές;
13. Τηρούνται αρχεία μετρήσεων για 5 έτη, ως προβλέπεται;



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

14. Οι υφιστάμενοι εξοπλισμοί μειώνουν διάχυτες εκπομπές και με βάση ποιες προδιαγραφές;
15. Χρησιμοποιούνται βάνες/αντλίες low leaking;
16. Υπάρχουν ελαιοδιαχωριστές για όμβρια;
17. Ποια μέτρα αντιμετώπισης ατυχημάτων εφαρμόζονται;
18. Τα ορυκτέλαια διαχειρίζονται νόμιμα (Π.Δ. 82/2004);
19. Υπάρχουν προσροφητικά υλικά για διαρροές, βάσει προδιαγραφών;
20. Τα στερεά απόβλητα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα (ΚΥΑ 13588/725/06);
21. Πότε γίνονται έλεγχοι εγκαταστάσεων (Ν.2252/94, Ν.3100/2003);
22. Υπάρχει σχέδιο έκτακτων περιστατικών;
23. Λαμβάνονται μέτρα πυρκαγιάς στη φορτοεκφόρτωση;
24. Αποφεύγεται η θαλάσσια ρύπανση (Ν. 743/77);
25. Τηρούνται Δελτία Ασφαλείας Υλικών;
26. Οι χώροι έχουν άδειες και ενδείξεις επικινδυνότητας;
27. Τα δάπεδα έχουν προδιαγραφές στεγανότητας;
28. Υποβάλλεται Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων;
29. Η εγκατάσταση εφαρμόζει τα μέτρα λειτουργίας που διέπουν την αδειοδότησή της;
30. Πόσες επιθεωρήσεις Seveso III έγιναν το τελευταίο έτος;
31. Πόσες άδειες αορίστου διάρκειας χορηγήθηκαν στο Πέραμα συνολικά την τελευταία 3ετία;
32. Ποια είναι η χωρητικότητα των δεξαμενών ανά κατηγορία καυσίμου που λειτουργούν στο Πέραμα;
33. Πόσες δεξαμενές ενεργοποιήθηκαν την τελευταία 3ετία;
34. Η ΕΤΕΚΑ Α.Ε. πληροί τα ανωτέρω νόμιμα για την αλλαγή χρήσης;
35. Ποια μέτρα αποτρέπουν ΒΑΜΕ και αν έχουν ενημερωθεί σχετικά οι κάτοικοι;
36. Οι φορείς στο Πέραμα (Seveso III, ΚΥΑ 172058/2016): α) ανταλλάσσουν πληροφορίες (ΑΠ 4026/30-5-2019), β) συνεργάζονται για ενημέρωση κοινού (άρθρο 13), γ) παρέχουν στοιχεία για σχέδια έκτακτης ανάγκης (άρθρο 11);



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

37. Θα υλοποιηθεί η μετεγκατάσταση με βάση τη μελέτη ΑΣΠΡΟΦΟΣ ή/και θα ληφθούν άλλα κατάλληλα μέτρα προστασίας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παναγιού (Γιώτα) Πούλου
Βουλευτής Βοιωτίας

Αλέξανδρος Αυλωνίτης
Βουλευτής Κερκύρας

Κυριακή Μάλαμα
Βουλευτής Χαλκιδικής

Θεοδώρα Τζάκρη
Βουλευτής Πέλλας

Δρ. Μιχαήλ Χουρδάκης
Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης

Ραλλία Χρηστίδου
Βουλευτής Β3 Τομέα Αττικής