

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 830
Ημερομ. Κατάθεσης: 10/12/2025



**ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΑΝΑΦΟΡΑ

Τρίτη 09-12-2025

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Καταγγελία για πλημμύρισμα κρίσιμων υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας»

Κύριε Υπουργέ,

Καταθέτω ως Αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, στην οποία καταγγέλλεται το σοβαρό περιστατικό πλημμύρισης του 2ου υπογείου του Νοσοκομείου, όπου βρίσκονται μετασχηματιστές ρεύματος, κρίσιμες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η αποστείρωση και αποθήκες υλικού. Το γεγονός προκάλεσε υψηλό κίνδυνο βραχυκύκλωσης, διακοπής ρεύματος και ατυχήματος μεγάλης έκτασης, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια ασθενών και προσωπικού. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι έχουν προηγηθεί και άλλα τεχνικά περιστατικά, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για τη συνολική κατάσταση των υποδομών του νοσοκομείου.

Ο Σύλλογος ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πλημμύρισης, την εξέταση της ποιότητας και διαδικασίας παραλαβής του κτιρίου, την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τη λήψη μέτρων ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά και την επίσημη ενημέρωσή του για την πραγματική κατάσταση των τεχνικών υποδομών και το πρόγραμμα συντήρησης.

Συνημμένα καταθέτω την επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν. Χαλκίδας.

Η καταθέτουσα βουλευτής

Καζάνη Αικατερίνη

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

τηλ. Προέδρου: [REDACTED]
email: syllogos@chalkidahospital.gr

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς: - Υπουργείο Υγείας
- 5η Υγειονομική Περιφέρεια
- Διοίκηση Γ.Ν.Χαλκίδας

- Βουλευτές Ν. Εύβοιας
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Δήμο Χαλκιδέων

Κοιν.: - ΠΟΕΔΗΝ
- ΜΜΕ

Θέμα: Πλημμύρισμα υπογείου, χώρων, κρίσιμων υποδομών του Νοσοκομείου Χαλκίδας – Σοβαροί κίνδυνοι για ασφάλεια ασθενών και προσωπικού

Κυρίες και Κύριοι,

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας καταγγέλλει το σοβαρότατο περιστατικό που σημειώθηκε, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, τη χτεσινή νύχτα, όταν **πλημμύρισαν εκτεταμένοι χώροι του 2ου υπογείου** του Νοσοκομείου.

Στο συγκεκριμένο επίπεδο βρίσκονται:

- **μετασχηματιστές ρεύματος,**
- κρίσιμες **ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,**
- **η αποστείρωση,**
- αποθήκες υλικού, απαραίτητες για τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί προφανείς και εξαιρετικά μεγάλους κινδύνους για **βραχυκύκλωμα, ηλεκτρολογικά ατυχήματα, διακοπή ρεύματος,** ακόμη και **ατύχημα μεγάλης έκτασης.**

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι **χάρη στην άμεση επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες:**

- των εργαζομένων της **Τεχνικής Υπηρεσίας,**
- των εργαζομένων της **καθαριότητας, άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου,**
- καθώς και της **Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,**

αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και απετράπη μία κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα.

Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, συνεργεία και εργαζόμενοι προσπαθούσαν ακόμα με αντλίες και σκούπες να απομακρύνουν τα νερά.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο πρόσφατο **βραχυκύκλωμα και την πυρκαγιά στον ανελκυστήρα προσωπικού,** το οποίο οδήγησε σε **δύωρη πλήρη αδυναμία χρήσης ανελκυστήρα,** με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων.

Μετά από όλα αυτά υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που απαιτούν άμεσες απαντήσεις!

Το Νοσοκομείο Χαλκίδας είναι **νέο κτίριο,** μετεγκατεστημένο στο σημερινό χώρο το 2020, και βρίσκεται μάλιστα σε **υπόμετρο.** Είναι αδιανόητο να πλημμυρίζει με την πρώτη έντονη βροχόπτωση. Συνεπώς, **κάτι δεν λειτούργησε σωστά.** Να σημειώσουμε ότι στο παρελθόν έχουν ξαναεισέλθει νερά στο κτίριο.

Ερωτούμε επισήμως:

1. Έχει γίνει ποιοτική και ολοκληρωμένη παραλαβή του έργου;

Αν ναι, πότε έγινε, από ποιον και με ποια τεχνικά κριτήρια;

2. Ποιος έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση ότι οι χώροι των μετασχηματιστών και των κρίσιμων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν θα πλημμυρίζαν;

3. Αν υπήρξε πρόβλημα στους μετασχηματιστές και στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα λειτουργούσαν οι γεννήτριες που βρίσκονται στον ίδιο χώρο; Τι θα γινόταν με ΜΕΘ, Χειρουργεία και έκτακτα περιστατικά; Υπάρχει κάποια πρόβλεψη;

4. Ποιο τεχνικό λάθος, παράλειψη ή αστοχία οδήγησε σε πλημμύρισμα ολόκληρου υπογείου χώρου;

5. Ποια πρόβλεψη υπάρχει ώστε να μην επαναληφθεί το περιστατικό;

6. Γιατί προκλήθηκε το πρόσφατο βραχυκύκλωμα στον ανελκυστήρα και ποιος φέρει την ευθύνη;

7. Γιατί ένα σύγχρονο νοσοκομείο, μόλις πέντε χρόνων λειτουργίας, παρουσιάζει τέτοια επικίνδυνα προβλήματα υποδομών;

Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξουν “νέα Τέμπη”

Δηλώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι:

Δεν θα επιτρέψουμε να τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές μέσα σε έναν χώρο που οφείλει να είναι το ασφαλέστερο σημείο της πόλης.

Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια, ανάληψη ευθυνών και άμεση δράση από:

- την Κυβέρνηση,
- το Υπουργείο Υγείας,
- την 5η ΥΠΕ.

Το Νοσοκομείο Χαλκίδας έχει τη δυνατότητα να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας — αρκεί η Πολιτεία να το αντιμετωπίσει ως δομή ζωτικής σημασίας και όχι ως κόστος.

Απαιτούμε άμεσα:

1. Άμεση επισκευή και συντήρηση των πληγέντων χώρων στο υπόγειο, καθώς και οποιασδήποτε άλλης υποδομής χρήζει αποκατάστασης.

2. Επίσημη και αναλυτική ενημέρωση του Συλλόγου Εργαζομένων για:

- την πραγματική κατάσταση των υποδομών,
- τα πρόσφατα συμβάντα,
- το πρόγραμμα συντήρησης και τεχνικών ελέγχων.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού και να διεκδικεί ένα Νοσοκομείο αντάξιο των αναγκών της κοινωνίας!

Για το ΔΣ:

Η Πρόεδρος:

Ιωάννου Ιωάννα



Ο Γ. Γραμματέας:

Κατσαρός Δημήτριος

