

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 2911  
Ημερομ. Κατάθεσης: 8/7/2026



## Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,  
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097  
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr  
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

Προς το Προεδρείο της Βουλής

**Για τον κ. Υπουργό Υγείας**

**Θέμα:** Να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία του κλιματισμού στην 1η και 2η Ψυχιατρική Κλινική της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής (πρώην ΨΝΑ)

Καταθέτουμε **ΑΝΑΦΟΡΑ** το Κείμενο του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων Ψ.Ν.Α., στο οποίο ζητούν να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία του κλιματισμού στην 1η και 2η Ψυχιατρική Κλινική της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής (πρώην ΨΝΑ) και αναλύουν τους λόγους.

**Αθήνα 03/07/2026**

Οι καταθέτοντες βουλευτές

**Δάγκα Βιβή  
Αμπατιέλος Νίκος  
Γκιοκάς Γιάννης  
Διγενή Σεμίνα  
Κανέλλη Λιάνα  
Κατσώτης Χρήστος  
Κτενά Αφροδίτη  
Μανωλάκου Διαμάντω  
Τσοκάνης Χρήστος**

**ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 1<sup>η</sup> ΚΑΙ 2<sup>η</sup> ΨΚΕ, ΠΟΥ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΥΣΩΝΑ, ΕΚΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.**

**ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ** στην καρδιά του καλοκαιριού με ειδικά μέτρα καύσωνα σε ισχύ, και με αλλεπάλληλες εφημερίες για το Νοσοκομείο (θυμίζουμε πως έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα 6 εφημερίες το τετράμηνο με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τις 18 επιπλέον το χρόνο), όπου η κατάσταση όπως διαμορφώνεται είναι δραματική καθώς οι συνθήκες νοσηλείας χωρίς κλιματισμό, είναι **ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ**.

Πρόκειται για ζήτημα, που δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά, αφού και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ανάλογα σοβαρά προβλήματα, λόγω της παλαιότητας του νοσοκομείου (πρώην Ψ.Ν.Α), όπως και των μονάδων κλιματισμού του, ενώ η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται με τις ευλογίες εργολάβων, με ότι σημαίνει αυτό, αφού ο ένας και μοναδικός ψυκτικός που έχει μείνει στην τεχνική υπηρεσία από το πρόγραμμα 55 - 67, απολύεται με τις ευλογίες της Κυβέρνησης, του Υπουργείου εμπορίου της Υγείας και της Διοίκησης που σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε στην εκπομπή της κας. [redacted] καθώς κρύβεται από τους εργαζόμενους.

Στην 1<sup>η</sup> και 2<sup>η</sup> Ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου ο κλιματισμός εξακολουθεί και **ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ** επαρκώς, αφού από τα δύο κυκλώματα στην κεντρική μονάδα κλιματισμού λειτουργεί το ένα. Γεγονός που αποτελεί κίνδυνο για την διακοπή λειτουργίας και του ενός κυκλώματος, που έχει απομείνει, καθώς δεν μπορεί σε μεγάλο καύσωνα να υποστηρίξει μόνο του τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας κλιματισμού. Με λίγα λόγια μπαλώματα.

Κατά τα άλλα, στέλνονται υπηρεσιακά σημειώματα για την αντιμετώπιση της... «θερμικής καταπόνησης» εξαιτίας του καύσωνα, για ασθενείς και ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την έκθεση των ψυχικά πασχόντων και των υπαλλήλων σε κίνδυνο, ενώ την ίδια ώρα ο ελληνικός λαός καλείται να βάλει πλάτη στην χρηματοδότηση των 500 χιλ. Ευρώ την ημέρα, για τη συντήρηση στις φρεγάτες που πλέουν μήνες ολόκληρους στη μέση ανατολή, για τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ - ΙΣΡΑΗΛ και των 600 εκατομμυρίων ευρώ του φασίστα Ζελένσκι και των Ιμπεριαλιστικών πολεμικών σχεδιασμών και αντιθέσεων ΗΠΑ -ΝΑΤΟ – ΡΩΣΙΑΣ. Ίσως να αναμένουμε και τις παγοκολώνες στις λεκάνες, όπως γινότανε 30 χρόνια πριν, καθώς το έτος 2026 δεν θα το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί στόχοι της Κυβέρνησης της ΝΔ.

Η διαχρονικές ευθύνες **ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, για την ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και την υποχρηματοδότηση του** είναι δεδομένες, αλλά το γεγονός αυτό δεν απαλλάσσει τη **ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** από τις δικές της ευθύνες.

Καλούμε τη Διοίκηση, εάν γνωρίζει που πέφτει το πρώην Ψ.Ν.Α, να προχωρήσει άμεσα σε αποκατάσταση του κλιματισμού της κεντρικής μονάδας της 1<sup>ης</sup> και 2<sup>ης</sup> Ψ.Κ.Ε, αλλά και όπου εντοπίζεται πρόβλημα κλιματισμού και την καθιστούμε υπεύθυνη μαζί με τη διοίκηση του Υπουργείου για ό,τι τυχόν συμβεί, σε ασθενείς και εργαζόμενους, καθώς είχαν και έχουν γνώση για την παλαιότητα των μηχανισμών λειτουργίας των μονάδων κλιματισμού στο Νοσοκομείο και για την έλλειψη ψυκτικών στην τεχνική υπηρεσία, με έγγραφα της Διεύθυνσης Τ.Υ.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος  
Γκιτάκου Ειρήνη

Η Γραμματέας  
Τσομάκα Ευφροσύνη