



ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς Υπουργό Υγείας κο Άδωνι Γεωργιάδη

Θέμα: Σε «αναστολή» λειτουργίας το Νοσοκομείο Καλύμνου

Κύριε Υπουργέ,

Στις 11 Ιουλίου 2026 επισκεφτήκατε την Κάλυμνο για τα εγκαίνια των ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλύμνου «Βουβάλειο». Ήταν η τρίτη επίσκεψη σας όπως δηλώσατε, για να προσθέσετε πως **«ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει πολλά χρήματα στην Κάλυμνο»**.

Ανατρέχοντας βεβαίως στον κυβερνητικό ιστότοπο erga.gov.gr παρατηρούμε ότι σε ένα σύνολο περίπου 3,3 δις ευρώ για έργα στον χώρο της υγείας από το 2019 μέχρι και το 2026 που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι υπό ολοκλήρωση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα έχει λάβει μόλις ολοκληρωθούν τα έργα 54,9 εκ ευρώ που την κατατάσσουν στην 4^η από το τέλος θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών. Αυτά, καθ' ότι στο Δελτίο Τύπου σας δεν δηλώσατε μόνο προκλητικώς ότι η Κάλυμνος έχει πάρει **«ήδη πολλά χρήματα»**, αλλά αναφέρατε μεταξύ άλλων ότι η Κάλυμνος είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και όλη την υπόλοιπη Ασία, για να προσθέσετε, **«Για μας το να είναι αυτό το νησί εδώ δυνατό, είναι εθνική υπόθεση...Γι' αυτό και δεν θα φεισθούμε κόπων και δαπανών»**

Παρά τα «πολλά χρήματα» λοιπόν που δώσατε όπως υπερηφανεύεστε και τα «παχιά» λόγια περί εθνικής υποθέσεως, το νοσοκομείο της Καλύμνου δεν διαθέτει σήμερα ένα αυτόνομο δικό του σύστημα δεξαμενισμού και αυτόνομης χλωρίωσης του νερού. Έτσι μετά από πρόσφατους υγειονομικούς ελέγχους σε δείγματα από το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου, βρέθηκε υπέρβαση των επιτρεπόμενων μικροβιολογικών ορίων (ψευδομονάδα και κολοβακτηρίδια). Υπέρβαση, που δεν οφείλετε στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού αλλά στο προβληματικό δίκτυο του νοσοκομείου της Καλύμνου το οποίο χτίστηκε το 1926!

Αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να τεθούν σε αναστολή η μονάδα τεχνητού νεφρού, τα χειρουργεία και οι τοκετοί στην Μαιευτική Κλινική με αποτέλεσμα οι νεφροπαθείς να μεταφέρονται στην Κω και στην Λέρο ενώ μια έγκυος χρειάστηκε να μεταφερθεί στην Κω. Όλα τα παραπάνω θα είχαν αποφευχθεί αν το νοσοκομείο διέθετε δικό του σύστημα δεξαμενισμού και αυτόνομης χλωρίωσης, που απαιτεί εξοπλισμό κόστους περίπου 55.000 ευρώ και μαθαίνουμε ότι αναμένεται να εγκατασταθεί τον ερχόμενο Αύγουστο.

Δεδομένης της Εθνικής σημασίας όπως αναφέρατε και εσείς ενός δυνατού συστήματος υγείας στην Κάλυμνο και τα Δωδεκάνησα

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καθαρή εικόνα ούτε για τα ευρήματα των ελέγχων ούτε για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των προβλημάτων και βρισκόμαστε εν μέσω θερινής σεζόν με πλήθος επισκεπτών στο νησί

Ερωτάται ο Υπουργός

- 1. Γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί η πλήρης υγειονομική έκθεση και ποια τα ευρήματα της;*
- 2. Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των επαναληπτικών εξετάσεων και γιατί άργησε τόσα χρόνια το αυτόνομο σύστημα δεξαμενισμού και αυτόνομης χλωρίωσης στο νοσοκομείο της Καλύμνου;*
- 3. Προτίθεστε να προβείτε σε συνολική αναβάθμιση και αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του νοσοκομείου ώστε να μειωθεί η ευαλωτότητα σε τέτοια περιστατικά;*

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Νικητιάδης