



Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Άμεση λύση στον υπαρκτό κίνδυνο δημόσιας ασφάλειας εξαιτίας του απαρχαιωμένου κεντρικού καυστήρα θέρμανσης στο 1^ο ΕΠΑΛ Νεμέας»

Στο 1ο ΕΠΑΛ Νεμέας, αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, έχει ξεσπάσει ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα σχετικά με τον κεντρικό καυστήρα θέρμανσης, ο οποίος εξυπηρετεί το σχολικό συγκρότημα, τη Γεωργική Σχολή και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νεμέας.

Ο συγκεκριμένος καυστήρας λειτουργεί από το 1981 (ήδη 45 ετών). Το κτίριο ανήκει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Κατά το παρελθόν, όπως αναφέρουν οι καταγγέλλοντες, έχουν γίνει επανειλημμένες πρόχειρες επιδιορθώσεις, συμπεριλαμβανομένων συγκολλήσεων στους φλογοσωλήνες. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ο συντηρητής, έπειτα από χρόνια επισκευών και παρεμβάσεων, αρνείται πλέον να υπογράψει τη συντήρησή της, επισημαίνοντας τους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία του επισημαίνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμη και έκρηξης σε περίπτωση που τεθεί ο καυστήρας σε λειτουργία. Συνεπώς, πρόκειται πλέον για «ωρολογιακή βόμβα» για την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής.

Μάλιστα, ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Νεμέας, έχει προβεί ήδη σε έγγραφη ενημέρωση προς τον Δήμο Νεμέας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν αφορά μια άγνωστη βλάβη που εμφανίστηκε ξαφνικά. Έχει τεθεί υπόψη των αρμόδιων φορέων και, όπως καταγγέλλεται, παραμένει χωρίς οριστική αντιμετώπιση από την προηγούμενη χρονιά.

Επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακόμη και έκρηξης του εν λόγω καυστήρα και επομένως άμεση διακινδύνευση της δημόσιας ασφάλειας και της υγείας και σωματικής ακεραιότητας μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων και κατοίκων.

Επειδή δεν χρειάζεται να περιμένουμε ένα ατύχημα για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Επειδή είναι βασική υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την ασφάλεια και υγεία των πολιτών.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Έχει πραγματοποιηθεί ο αναγκαίος τεχνικός έλεγχος για τον συγκεκριμένο καυστήρα και έχουν καταγραφεί εγγράφως τα ευρήματα και τα μέτρα ασφαλείας;
2. Προτίθενται να ανακοινώσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση ή την αντικατάσταση του καυστήρα, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία;
3. Σκοπεύουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να υπάρξει άμεση εξασφάλιση χρηματοδότησης τόσο για τη συντήρηση όσο και για τη πιθανή αντικατάσταση του καυστήρα;
4. Τί θα γίνει μέχρι να πιστοποιηθεί η ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης; Ποια είναι τα άμεσα και αναγκαία μέτρα προστασίας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή; Εάν ο καυστήρας δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί κατάλληλη εναλλακτική λύση θέρμανσης;

Η ερωτώσα βουλευτρια

Χρηστίδου Ραλλία