

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	16617
Ημερομ. Καταθέσεως	20.5.11

**ΠΡΟΣ:**

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ. Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ.  
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗ

**ΘΕΜΑ:** «Σοβαρά προβλήματα από τις επανειλημμένες κλοπές μεταλλικών εξαρτημάτων από αντλιοστάσια στην Αργολίδα»

Το τελευταίο διάστημα στην Αργολίδα, όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχουν ενταθεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τα περιστατικά κλοπής μεταλλικών εξαρτημάτων από δημόσιες και ιδιωτικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις με στόχο τη μεταπώλησή τους ως μέταλλο.

Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι πρόσφατα άγνωστοι μπήκαν σε τρία αντλιοστάσια στην Αργολίδα, έκοψαν και αφαίρεσαν τα καλώδια ισχύος (μέση διατομή 75 mm<sup>2</sup>), πού τροφοδοτούν τους κινητήρες των αντλιών. Υπολογίστηκε μέσο μήκος καλωδίων περίπου 1000 μέτρα για το ένα αντλιοστάσιο, 700 μέτρα για το δεύτερο και 500 μέτρα για το τρίτο. Στα παραπάνω αντλιοστάσια έκοψαν και αφαίρεσαν καλώδια μέσης τάσης πού συνδέουν τους μετασχηματιστές με τον κεντρικό πίνακα αντλιοστασίων, μήκους περίπου 200 μέτρων για κάθε ένα από αυτά, και διατομής 250 mm<sup>2</sup>. Δύο ημέρες μετά, έκοψαν και αφαίρεσαν καλώδια ισχύος δύο αντλιών μήκους περίπου 200 μέτρων, σε μικρότερο αντλιοστάσιο. Στο ίδιο αυτό αντλιοστάσιο, έκοψαν και αφαίρεσαν και τα καλώδια σύνδεσης του μετασχηματιστή με τον πίνακα του αντλιοστασίου, μήκους περίπου 100 μέτρων.

Ακόμη, πρόσφατα, στο μικρό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την Ασίνη και το Δρέπανο με 500 m<sup>3</sup>/ώρα), κατέστρεψαν τον μετασχηματιστή του, αφαιρώντας από μέσα χαλκό καθαρό, βάρους περίπου 200 κιλών.

Δύο ημέρες αργότερα, επιχείρησαν να καταστρέψουν δύο μετασχηματιστές του αντλιοστασίου της Ν. Τίρυνθας. Στις 07:30 το πρωί, υδρονομέας του ΓΟΕΒ τους εντόπισε να έχουν αφαιρέσει από τον ένα μετασχηματιστή τον πυρήνα βάρους περίπου 300 κιλών και να είναι έτοιμοι να αφαιρέσουν τον πυρήνα και από τον άλλο. Ευτυχώς, ο δεύτερος μετασχηματιστής διεσώθη, με μόνη απώλεια τα λάδια του.

Τα αντλιοστάσια που υπέστησαν βλάβες εξυπηρετούν το πρώτο τις περιοχές Κουτσοποδίου το δεύτερο τις περιοχές Πουλλακίδας-Μάνεση και Αγ. Τριάδας, το τρίτο τις περιοχές Ν. Τίρυνθας- Αγ. Ανδριανού-Ν. Ροεινού και το τέταρτο τις περιοχές Ασίνης-Δρεπάνου.

Η αξία των κλαπέντων καλωδίων με τις εργασίες τοποθέτησης εκτιμάται περίπου σε 35.000 ευρώ. Η αξία των δύο μετασχηματιστών είναι περίπου 45.000 ευρώ, ή γύρω στα 25.000 ευρώ μεταχειρισμένοι. Η αξία λαδιών του τρίτου, εκτιμάται σε 3.000 ευρώ.

Το σίγουρο είναι ότι, με συγκρατημένες εκτιμήσεις, η αξία όλων των ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία των αντλιοστασίων ανέρχεται σε περίπου 60.000 ευρώ.

Κατόπιν αυτών,

#### **ΕΡΩΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:**

- (1) Με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα προστατευθεί στο εξής η δημόσια, αλλά και η ιδιωτική περιουσία από τέτοια περιστατικά.
- (2) Με ποια συγκεκριμένα μέτρα και σε ποιο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα θα αποκατασταθούν οι ζημιές στα προαναφερθέντα αντλιοστάσια, η λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη για την αγροτική παραγωγή της ευρύτερης περιοχής, ενόψει της αρδευτικής περιόδου.
- (3) Αν για την αποκατάσταση των ζημιών θα εκταμιευτεί ποσό από τα κονδύλια αντιμετώπισης καταστροφών που διαθέτουν οι Νομαρχίες – Περιφέρειες.
- (4) Με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλιστεί ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία του μεγάλου αρδευτικού έργου πνοής για την Αργολίδα του Αναβάλου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ