




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ιωάννης Κοραντής
Βουλευτής Επικρατείας - ΛΑ. Ο. Σ.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	18815
Ημερομ. Καποθέσεως	5.7.11

4 Ιουλίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς : Υπουργό Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδο

Θέμα : Διακοπή ρεύματος στο Νοσοκομείο της Σάμου

Η διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 1/7/2011 στο Νοσοκομείο της Σάμου ανέδειξε για άλλη μία φορά, ότι πέραν των ελλείψεων σε χειρουργικά αναλώσιμα, ή ακόμη και σε φάρμακα πρώτης γραμμής, τα νοσοκομεία αδυνατούν να διεκπεραιώσουν στοιχειώδεις διαδικασίες, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές πολιτών. Ειδικότερα, ως εγνώσθη, την 1/7/2011 και ώρα 21.20, κατά την διάρκεια τοκετού στο εν λόγω νοσοκομείο, διεκόπη το ρεύμα. Η γεννήτρια λειτούργησε για 15 λεπτά και σταμάτησε. Ο γιατρός τότε αναγκάστηκε να καλέσει τους συγγενείς στο χειρουργείο και να τους ζητήσει να ανάψουν τα κινητά τους τηλέφωνα, ώστε με αυτό το φως να μπορέσει να ολοκληρώσει τον τοκετό. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν λειτουργούσαν ούτε τα φώτα ασφαλείας.

Τόσο ο γιατρός, όσο και οι συγγενείς της μητέρας κατήγγειλαν το γεγονός στην Αστυνομία και τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1. Είναι ενήμερος για το ανωτέρω συμβάν; Γιατί δεν λειτούργησε η γεννήτρια και τα φώτα ασφαλείας; Έχει ζητήσει την διενέργεια σχετικής έρευνας και την απόδοση ευθυνών;
2. Με αφορμή το ανωτέρω συμβάν θα διατάξει γενικό έλεγχο στις γεννήτριες όλων των νοσοκομείων της χώρας;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Ιωάννης Κοραντής

Κων/νος Αϊβαλιώτης

Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη