


Γιώργος Κοντογιάννης
Βουλευτής Ηλείας

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Εκτός λειτουργίας το Νοσοκομείο Πύργου λόγω των πλημμυρών

Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Πύργου από την Κυριακή 5/2 είναι εκτός λειτουργίας, λόγω της νεροποντής που έπληξε την Ηλεία.

Ένα Νοσοκομείο που κόστισε εκατομμύρια ευρώ, μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκε κυριολεκτικά σε «λίμνη», με τους ασθενείς να μεταφέρονται άρον άρον στα πλησιέστερα Νοσοκομεία της Αμαλιάδας, των Κρεστένων και της Πάτρας.

Είναι ενδεικτικό ότι στα υπόγεια του κτιρίου και κυρίως στο δεύτερο υπόγειο, όπου βρίσκεται και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του Νοσοκομείου, το νερό έφτασε το 1,5 μέτρο! Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ολόκληρος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Νοσοκομείου έχει σχεδόν καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λειτουργία κανενός ιατρικού ή διοικητικού τμήματος.

Τα φαινόμενα αυτά προκαλούν τεράστια εντύπωση αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο που κατασκευάστηκε πρόσφατα (τα εγκαίνια έγιναν στις 3 Μαρτίου 2004) και για το λόγο αυτό πρέπει άμεσα να γίνει διερεύνηση και να αποδοθούν ευθύνες.

Πέρα από τις ευθύνες που σχετίζονται με τον μη καθαρισμό των φρεατίων και της κατασκευάστριας εταιρείας, που δεν είχε προβλέψει το σύστημα απάντλησης υδάτων να αντέχει τόσο μεγάλη ποσότητα νερού, το πρόβλημα φαίνεται να ξεκινάει από πιο παλιά, με τη λάθος χωροθέτηση του Νοσοκομείου, το οποίο έχει χτιστεί στην ουσία μέσα σε ένα βάλτο. Κι ήταν πολλές οι φωνές όσων το επεσήμαναν τότε που χτιζόταν το ΓΝΝΠ, οι οποίες δυστυχώς, για λόγους συμφερόντων, δεν εισακούστηκαν.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο πλημμύρισε το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Πύργου;
2. Με δεδομένη την ακαταλληλότητα του χώρου στον οποίο ανεγέρθη το ΓΝΝΠ, ποια αποχετευτικά έργα έγιναν ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα;
3. Θα γίνει έλεγχος στατικότητας του κτιρίου, με δεδομένο ότι τα δύο υπόγειά του πλημμύρισαν με χιλιάδες κυβικά νερού; Θα δοθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου στη δημοσιότητα;
4. Ποιο το ύψος των ζημιών που προκλήθηκαν τόσο στο κτίριο όσο και στον εξοπλισμό του;
5. Από πού θα προέλθουν τα κονδύλια για την αποκατάσταση των ζημιών και την πιθανή αντικατάσταση των μηχανημάτων που θα κριθεί αναγκαίο;
6. Πότε αναμένεται να επαναλειτουργήσει το ΓΝΝΠ;
7. Πού θα εξυπηρετούνται οι εκατοντάδες ασθενείς που εξυπηρετούσε το ΓΝΝΠ τόσο για νοσηλεία όσο και στα εξωτερικά ιατρεία, με δεδομένο ότι τα άλλα δύο Νοσοκομεία Αμαλιάδας και ειδικά των Κρεστένων είναι μικρά και δεν λειτουργούν σε αυτά μονάδες ζωτικής σημασίας για ορισμένους ασθενείς, όπως τους νεφροπαθείς;
8. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους του ΓΝΝΠ έως ότου αυτό επαναλειτουργήσει;
9. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα;
10. Σκοπεύετε να προσφύγετε στην δικαιοσύνη για να αποδοθούν ευθύνες;