

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΒ 539

26 ΝΟΕ. 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: «Υποβάθμιση της Υλίκης»

Παρακαλούμε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή σας και τον σχετικό σχολιασμό σας επί της πληροφορίας περί του ότι, οι χημικές αναλύσεις δείχνουν την συνεχή υποβάθμιση της Υλίκης. Το προηγούμενο αίτημα έθεσε ενώπιόν μας ο κ. Σαραντίδης Ευάγγελος (ΑΔΤ: Ν123440, δ/ση: Πέλοπος 6, Π. Φάληρο 17564), ζητώντας να του μεταφέρουμε την σχετική αρμόδια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, αφού έλαβε σχετική πληροφόρηση από το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ**», φύλλο **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015**.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος




Το ΠΑΚΟΕ πριν δύο χρόνια κατέγραψε τα τεράστια προβλήματα που μαστίζαν την λίμνη της Υλίκης και την ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, στην Αλιάρτο που εφάπτεται με τη λίμνη, υπάρχουν ανοικτές επικίνδυνες χαβούζες βιομηχανικών αποβλήτων με αποτέλεσμα η επικοινωνία τους με τη λίμνη να είναι άμεση και καταστροφική.

Ο πίνακας των μετρήσεων και αναλύσεων αποδεικνύει την επιβάρυνση του λιμναίου οικοσυστήματος, αλλά ταυτόχρονα μολύνει το ρεζερβουάρ της υδρευσης του μισού πληθυσμού της χώρας. Επίσης, από τις φωτογραφίες βλέπει κάποιος ότι η λίμνη δυστυχώς έχει εγκαταληφθεί.

Η ΕΥΔΑΠ, που είναι υπεύθυνη, ελπίζουμε να σκύψει στο πρόβλημα, μιας και διαφημίζει την επιθυμία της για την προστασία του περιβάλλοντος.



Η ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ*

A/A	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	pH	P205/mg/LT	NO3/mg/Lt	SO4/mg/Lt	Cr(VI)/mg/Lt	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΚΑΜΜΕΝΗ ΧΑΒΟΥΖΑ ΥΔΑΤΙΝΗ ΦΑΣΗ	5,6	72	165	601	41	ΥΠΑΙΘΡΟΣ
3	ΝΕΑ ΧΑΒΟΥΖΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	7,4	134	164	534	7,2	ΥΠΑΙΘΡΟΣ
5	ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ ΔΕΞΙΑ	7,61	71	74	189	2,9	ΕΠΙΦΑΝΕΙΚΟ ΝΕΡΟ
ΟΡΙΟ		65-800	5	50	250	0	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ*

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ		ISO 9308-1	ISO 7899-2	ISO 9308-1
A/A	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΟΕΙΔΗ (T.C)(αριθμός/100ml)	ΕΝΤΕΡΕΚΟΚΚΟΙ (αριθμός/100ml)	E. COLI (αριθμός/100ml)
	ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ 500μ (χάρτης)	TNCT	89	162
			0	0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : 9/9/2015 *ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ : 10-11/9/2015