



922  
10/10/16

**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
**ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**  
**ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΕΡΩΤΗΣΗ**

**Προς: Τον κ. Υπουργό Υγείας.**

**ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας - Πυρασφάλειας Νοσοκομείων του ΕΣΥ**

Τον περασμένο Αύγουστο στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σας κατέθεσα την υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 7430/1-8-16 ερώτησή μου, η οποία δεν έχει απαντηθεί μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, επειδή με την έναρξη της νέας Κοινοβουλευτικής Συνόδου όλες οι προγενέστερες ερωτήσεις τίθενται στο αρχείο επανέρχομαι στο ζήτημα καθώς η απάντησή σας κρίνεται αναγκαία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 168/Α/12-8-1988), άρθρο 12 - κτίρια Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, από άποψη πυροπροστασίας, τα κτίρια διακρίνονται σε, υφιστάμενα και νέα, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής αίτησης έκδοσης της οικοδομικής τους άδειας.

Ως υφιστάμενα κτίρια θεωρούνται εκείνα για τα οποία η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε πριν την 17/02/1989, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω Π.Δ. και ως νέα χαρακτηρίζονται εκείνα για τα οποία η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μετά την 17/02/1989.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 Προεδρικού Διατάγματος εγκρίνεται η μελέτη Ενεργητικής πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Αρχή και εγκαθίστανται στα νέα κτίρια, τα προβλεπόμενα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας όπως :

Σύστημα πυρανίχνευσης, εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού στα κεντρικά σημεία των αεραγωγών του κεντρικού συστήματος κλιματισμού - αερισμού, ανάλογα με την επικινδυνότητα των χώρων, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και αυτόματο δίκτυο πυρόσβεσης, Φορητοί πυροσβεστήρες, χειροκίνητο σύστημα συναγερμού κλπ.

Επίσης στα νέα κτίρια, από την οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία εγκρίνεται η τεχνική μελέτη Παθητικής πυροπροστασίας και εγκαθίστανται, μεταξύ των άλλων, τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας όπως :

Φωτισμός ασφαλείας και σήμανση των εξόδων διαφυγής, δημιουργία ικανού αριθμού οδεύσεων ασφαλούς διαφυγής και εξόδων κινδύνου ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων, πυράντοχος διαχωρισμός τμημάτων των κτιρίων και ειδικά των κατά τεκμήριο επικίνδυνων χώρων από το υπόλοιπο κτίριο, τοποθέτηση ειδικών δομικών υλικών που παρεμποδίζουν τη διάδοση της πυρκαγιάς.

Στα υφιστάμενα κτίρια, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, σύμφωνα με εκθέσεις που περιέχουν υποδείξεις και προτάσεις εντεταλμένων αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως των ενδιαφερόμενων Διοικήσεων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων στις οικείες Πυροσβεστικές Αρχές.

Επειδή στον Τομέα της πυρασφάλειας και δεδομένης της μειωμένης δυνατότητας μετακίνησης μεγάλου μέρους των νοσηλευόμενων, αυτονόητο είναι, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των Νοσοκομείων.

**Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:**

1. Σε ποια (ονομαστικά) Νοσοκομεία της Επικράτειας υπάρχει εν ισχύει Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία;
2. Για πόσα και ποια Νοσοκομεία εκκρεμούν τυχόν αιτήσεις επανελέγχου του αρχικού Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας που λόγω π.χ. χρήσεως φυσικού αερίου ή άλλων δομικών αναγκών κλπ. είναι αναγκαίος και επιβεβλημένος ο επανακαθορισμός συμπληρωματικών μέσων πυροσβεστικού χαρακτήρα και πότε προβλέπεται να χορηγηθούν προκειμένου να εξασφαλισθεί η νόμιμη και ασφαλής λειτουργία των;
3. Εκκρεμούν αιτήματα από ενδιαφερόμενα Νοσοκομεία στις Υ.ΠΕ. ή το Υπουργείο Υγείας, για χρηματοδότηση των αναγκαίων δαπανών εκπόνησης των τεχνικών μελετών και εγκατάστασης πρόσθετων μέσων Πυρασφάλειας στα ήδη υπάρχοντα μέσα;
4. Υπάρχει διαρκές ενδιαφέρον και σχετικές οδηγίες στους Διοικητές των Νοσοκομείων, από το Υπουργείο Υγείας, τις αρμόδιες Υ.ΠΕ. το ΕΚΕΠΥ για ασκήσεις ετοιμότητας με σχέδια επέμβασης, αποτελεσματικής αντιμετώπισης και μείωσης των δυσμενών συνεπειών, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ποιες;

**Αθήνα 10.10.2016**

**Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ**

**ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**