



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2/11/2015

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων UPS (Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής) για δύο (2) έτη και αφορά τα κάτωθι μηχανήματα καθώς και η προμήθεια εκατό εβδομήντα μίας (171) μπαταριών:

α/α	Μάρκα	Τύπος	Ισχύς	S/N	Θέση	Συχνότητα ελέγχου
1	APC	SILCON	20KVA	GE0409160968	Υπόγειο Υ ₁ 20 ^α ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Τετράμηνο
2	APC	SILCON	30KVA	PS0615341720	Υπόγειο Υ ₁ 20 ^α ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Τετράμηνο
3	POWERTRONIX	ALCOR	30KVA	1405120195	Υπόγειο Υ ₁ 20 ^α ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Τετράμηνο
4	APC	SMART-UPS	20KVA	PS0843340385	Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 14	Τετράμηνο
5	APC	SMART-UPS	30KVA	PS0908240208	Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 14	Τετράμηνο
6	EMERSON	LIEBERT NXa80	80KVA	2101200109206C0 00036	Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 22-24	Τετράμηνο
7	EMERSON	LIEBERT NXa80	80KVA	210120010920720 00015	Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 22-24	Τετράμηνο
8	CPS	AP100	3,6 KVA	66512	Γκαράζ, Γρ. Τροχαίας ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Εξάμηνο
9	MASTERYS	BC	10 KVA	P222208002	Υ.Α.Β.Ε., Ημιόροφος ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Εξάμηνο
10	EMERSON	LIEBERT 7200	60 KVA	5410310W	Υπόγειο Υ ₁ 24 ^α ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Μηνιαία
11	EMERSON	LIEBERT NXa60	60 KVA	210120010720780 1000A	Υπόγειο Υ ₁ 24 ^α ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Μηνιαία
12	NIGICO	CHLORIDE B200	20 KVA	B200132 10B13109G1	Υπόγειο Υ ₁ 75 ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Εξάμηνο
13	AROS	FLEXUS	15 KVA	6FTH15KA0A	Επιτροπές, 1ος Όροφος ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Εξάμηνο
14	EMERSON	LIEBERT GXT2	3 KVA	3KRT230E	Υπόγειο ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1	Εξάμηνο
15	AP	103	3,6 KVA	985057438	1ος Όροφος, γρ 103 ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218	Εξάμηνο
16	GTX2	KRT230E	3 KVA	0510900037 AF491	Computer room, 1ος Όροφος ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218	Εξάμηνο
17	APC	SURT10000 XL1	10 KVA	Y50430123472	ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218	Εξάμηνο
18	GXT	600T	6 KVA	0319801109BWD T2	Computer room, 4ος Όροφος ΣΕΚΕΡΗ 1Α	Εξάμηνο
19	TESCOM / CL340	3040C0060PO	40 KVA	083040C0006	1ος Όροφος Γραφείο 107 ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218	Εξάμηνο

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν στο Έντυπο Προσφοράς ξεχωριστά το τίμημα για τις μπαταρίες και ξεχωριστά το τίμημα για την συντήρηση του κάθε UPS.

2. Προληπτική Συντήρηση.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τις προληπτικές συντηρήσεις και όλα τα ανταλλακτικά (όπως πυκνωτές, ανεμιστήρες ψύξης, ασφάλειες, κλιπ, βύσματα κλπ), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 5 της παρούσας Τ.Π, καθώς και απεριόριστο αριθμό επισκέψεων λόγω βλαβών, με χρόνο αντίδρασης το πολύ εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσία μας όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου.

Στην προληπτική συντήρηση των ως άνω συστημάτων θα περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οπτικός έλεγχος του συστήματος και των μπαταριών.
2. Καθαρισμός από σκόνες, χνούδια ή λοιπούς ρύπους.
3. Έλεγχος κοχλίων μπαταριών και σύσφιξη (άπαξ ετησίως)
4. Μέτρηση της τάσης εισόδου.
5. Μέτρηση του ρεύματος εισόδου.
6. Μέτρηση της τάσης εξόδου.
7. Μέτρηση του ρεύματος εξόδου.
8. Μέτρηση της συχνότητας εισόδου.
9. Μέτρηση της συχνότητας εξόδου.
10. Μέτρηση της τάσης των μπαταριών.
11. Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των ανεμιστήρων.
12. Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των τρανζίστορ.
13. Τεχνητή διακοπή και λειτουργία μέσω μπαταριών για 3 έως 5 λεπτά.
14. Μέτρηση του ρεύματος εκφόρτισης.
15. Μέτρηση του ρεύματος φόρτισης.
16. Επιβεβαίωση αυτόματης επαναφοράς.
17. Καθώς και όποιες άλλες μετρήσεις κρίνονται απαραίτητες για τον συγκεκριμένο τύπο UPS σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3. Προληπτικές Επισκέψεις:

1. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της Αναδόχου εταιρείας, η οποία θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
2. Θα τηρείται δελτίο εργασιών προληπτικής συντήρησης, το οποίο στο τέλος των εργασιών θα υπογράφεται από τον τεχνικό της Αναδόχου εταιρείας αλλά και από τον τεχνικό της Υπηρεσίας μας.
3. Αντίγραφο του ανωτέρω δελτίου θα δίδεται και στην Υπηρεσία μας.
4. Ο τεχνικός της Αναδόχου εταιρείας, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιο υλικό ή υλικά θα μπορούσαν να πάθουν βλάβη ή να μειώσουν την απόδοση της λειτουργίας του UPS, θα ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία μας για την ανάγκη αντικατάστασης των απαιτούμενων υλικών.

4. Κλήσεις για επίσκεψη:

1. Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να απαντάει σε κάθε κλήση της Υπηρεσίας μας τηλεφωνικά ή με επίσκεψη, ανάλογα με την περίπτωση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο.
2. Οφείλει να ανταποκρίνεται το πολύ εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσία μας όλες τις ημέρες του χρόνου.
3. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό επισκέψεων σε περίπτωση βλάβης.
4. Ο μέγιστος χρόνος που το UPS μπορεί να μείνει εκτός λειτουργίας λόγω παράτασης της επισκευής ή τυχόν έλλειψης ανταλλακτικών, ορίζεται σε μια (1) εβδομάδα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αποκατάσταση της λειτουργίας του θα διαρκέσει περισσότερο από μία εβδομάδα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός τριών (3) ημερών με ένα αντίστοιχο, ανάλογου μεγέθους, έως 20KVA το οποίο θα παραχωρήσει για χρήση στην Βουλή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

5. Ανταλλακτικά:

1. Τα ανταλλακτικά καλύπτονται όλα. Εξαιρούνται οι κεντρικές πλακέτες, το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (100€).
2. Οι μπαταρίες δεν υπολογίζονται ως ανταλλακτικά και τιμολογούνται ξεχωριστά.
3. Οι εργασίες αντικατάστασης όλων των υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω εξαιρέσεων, περιλαμβάνονται και δεν θα χρεώνονται.
4. Όλα τα ανταλλακτικά θα καλύπτονται από την εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή και για διάστημα όχι μικρότερο των δύο (2) ετών.

6. Προμήθεια μπαταριών

Αντικείμενο της παρούσας είναι και η προμήθεια και αντικατάσταση εκατό εβδομήντα ενός (171) μπαταριών ως ακολούθως :

1. Ογδόντα (80) μπαταρίες για τα UPS no.6 & 7 της λίστας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Τάση 12V, χωρητικότητα 75 έως 85Ah για 20 ώρες εκφόρτιση μέχρι τα 1,75V/cell στους 25°C και τουλάχιστον 300W/cell για 15λεπτά εκφόρτιση μέχρι τα 1,67V/cell στους 25°C
2. Σαράντα (40) μπαταρίες για το UPS no.11 της λίστας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Τάση 12V, χωρητικότητα 60 έως 70Ah για 20 ώρες εκφόρτιση μέχρι τα 1,75V/cell στους 25°C και τουλάχιστον 200W/cell για 15λεπτά εκφόρτιση μέχρι τα 1,67V/cell στους 25°C.
3. Τριαντατρείς (33) μπαταρίες για το UPS no.10 της λίστας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Τάση 12V, χωρητικότητα 95 έως 110Ah για 20 ώρες εκφόρτιση μέχρι τα 1,75V/cell στους 25°C και τουλάχιστον 400W/cell για 15λεπτά εκφόρτιση μέχρι τα 1,67V/cell στους 25°C.
4. Δεκαοχτώ (18) μπαταρίες για το UPS no.12 της λίστας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Τάση 12V, χωρητικότητα 40 έως 50Ah για 20 ώρες εκφόρτιση μέχρι τα 1,75V/cell στους 25°C και τουλάχιστον 155W/cell για 15λεπτά εκφόρτιση μέχρι τα 1,67V/cell στους 25°C.

5. Όλες οι ανωτέρω μπαταρίες θα είναι κατάλληλες για χρήση σε UPS (AGM, VRLA) και συνιστάται να έχουν πόλους (βιδωτούς ή L) και πολικότητα που να διευκολύνει την εγκατάσταση. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σωστή επιλογή και τυχόν επιπλέον κόστος αντικατάστασης των μπαταριών λόγω οποιασδήποτε δυσκολίας βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.
6. Ο χρόνος εγγύησης των μπαταριών θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.
7. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις ανωτέρω προδιαγραφές της παρ. 6 αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
8. Διευκρινίζεται επίσης ότι οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στα UPS λόγω βλάβης ή αστοχίας των νέων μπαταριών για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου συντήρησης, ακόμα κι αν αυτό παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
9. Οι νέες μπαταρίες, μόλις παραδοθούν θα μεταφερθούν άμεσα στο χώρο του εκάστοτε UPS, ακόμα και αν η αντικατάστασή τους γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο.
10. Ο Ανάδοχος, μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, θα απομακρύνει τις παλαιές μπαταρίες σε διάστημα μικρότερο των δέκα (10) ημερών και θα φροντίσει για την ανακύκλωσή τους με οικολογικό τρόπο σύμφωνα με την κείμενη μονοθεσία.

7. Εξαιρέσεις:

Τροποποιήσεις, αλλαγές στις εγκαταστάσεις, μετακινήσεις ή επεκτάσεις των συστημάτων κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας δεν καλύπτονται και θα τιμολογούνται ξεχωριστά.

8. Τρόπος πληρωμής:

α) Προμήθεια μπαταριών:

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την προμήθεια και παράδοση των μπαταριών και την προσκόμιση όλων των θεωρημένων δικαιολογητικών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

β) Εργασίες συντήρησης:

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, μετά την προσκόμιση όλων των θεωρημένων δικαιολογητικών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

9. Γενικοί όροι – Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν (θα τηρηθεί κατάλογος) τους χώρους των UPS στα κτήρια της Βουλής προκειμένου να λάβουν γνώση του

αντικειμένου των εργασιών συντήρησης- επιθεώρησης και των ειδικών συνθηκών αυτών.

2. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών κλπ) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.
3. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφαλείας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
7. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια συντήρησης ή λόγω πλημμελούς διενέργειας αυτής, παράληψης ή κακότεχνης επισκευής, υπαιτιότητας του ιδίου Συντηρητή, του προσωπικού του ή συνεργάτη του, ο Συντηρητής αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη: υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που προκλήθηκε, αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αποζημιώνει τον/τους παθόντες για κάθε σωματική ή άλλη βλάβη απόρροια του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης. Για το σκοπό αυτόν, υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το προβλεπόμενο ποσό από τη νομοθεσία, το οποίο και θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.
8. Ο Ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.
9. Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση- επιθεώρηση θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας,

εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς ή ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές.

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, να περισυλλέγει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, να τα απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές.
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ειδικότερα εάν δεν προσέλθει για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών μέσα στην οριζόμενη προθεσμία του 24ώρου από της ειδοποιήσεώς του ή παραβεί οποιαδήποτε άλλη προθεσμία ορίζεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή ή την σύμβαση ανάθεσης, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,5 % του συνολικού τιμήματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι του ποσού 20 % του συνολικού τιμήματος. Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται είτε δια συμφητισμού με την αμοιβή του αναδόχου, είτε δια καταπτώσεως (συνολικά ή εν μέρει) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
12. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν πραγματοποιήσει τις αναφερόμενες εργασίες επιθεώρησης- συντήρησης εντός του συμβατικού χρόνου ή του χρόνου παράτασης που του δόθηκε.
13. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα - έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.
14. Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω περιγραφόμενων εργασιών, θα προσφερθεί κατ' αποκοπή τιμή για την προμήθεια των μπαταριών και κατ' αποκοπή τιμή για την συντήρηση (περίοδος δύο ετών). Η τιμή της συντήρησης θα αναλυθεί με μοναδιαία τιμή για κάθε UPS ξεχωριστά (αναλυτική συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς). Στις τιμές δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που βαρύνει τη Βουλή. **Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη συνολική κατ' αποκοπή τιμή (προμήθεια μπαταριών και διετούς συντήρησης).**
15. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 5% επί του συνολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). Μετά την παραλαβή των μπαταριών, η παραπάνω εγγυητική επιστολή δύναται να αντικατασταθεί από άλλη μειωμένης αξίας ποσοστού 5% επί του συνόλου της αμοιβής συντήρησης για τα δύο έτη για την καλή εκτέλεση του υπολοίπου της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός του οριζόμενου από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήματος, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος και θα υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.
16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τις μπαταρίες το αργότερο εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να ολοκληρώσει την διαδικασία αντικατάστασης εντός του αμέσως επόμενου μήνα. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες θα επιβληθεί ρήτρα 200,00 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
17. Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς την συναίνεση του Αναδόχου, να διακόψει τη σύμβαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους της, καθώς επίσης και να ανανεώσει την σύμβαση συντήρησης για ένα (1) επιπλέον έτος (πέραν των δύο), κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τον ανάδοχο δύο μήνες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία διακοπής ή ανανέωσης.

