



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ Μάιος 2018

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ετήσια προληπτική συντήρηση – τεχνική υποστήριξη των συστημάτων UPS (Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής) για δύο (2) έτη και αφορά τα κάτωθι μηχανήματα καθώς και τη σύνδεση ενός UPS 10KVA (No 17) και προμήθεια μπαταριών.

α/α	Μάρκα	Τύπος	Ισχύς	S/N	Θέση	Συχνότητα ελέγχου
1	APC	SILCON	20KVA	GE0409160968	Υπόγειο Υ ₁ 20 ^α ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Τετράμηνο
2	APC	SILCON	30KVA	PS0615341720	Υπόγειο Υ ₁ 20 ^α ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Τετράμηνο
3	POWERTRONIX	ALCOR	30KVA	1405120195	Υπόγειο Υ ₁ 20 ^α ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Τετράμηνο
4	APC	SMART-UPS	30KVA	PS0908240208	2 ^{ος} όροφος, Β. ΣΟΦΙΑΣ 11	Τετράμηνο
5	EMERSON	LIEBERT NXa80	80KVA	2101200109206 C000036	Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 22-24	Τετράμηνο
6	EMERSON	LIEBERT NXa80	80KVA	2101200109207 2000015	Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 22-24	Τετράμηνο
7	CPS	AP100	3,6 KVA	66512	Γκαράζ, Γρ. Τροχαίας ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Εξάμηνο
8	MASTERYS	BC	10 KVA	P222208002	Υ.Α.Β.Ε, Ημιώροφος ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Εξάμηνο
9	EMERSON	LIEBERT 7200	60 KVA	5410310W	Υπόγειο Υ ₁ 24 ^α ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Μηνιαία
10	EMERSON	LIEBERT NXa60	60 KVA	2101200107207 801000A	Υπόγειο Υ ₁ 24 ^α ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Μηνιαία
11	NIGICO	CHLORIDE B200	20 KVA	B200132 10B13109G1	Υπόγειο Υ ₁ 75 ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Εξάμηνο
12	AROS	FLEXUS	15 KVA	6FTH15KA0A	Επιτροπές, 1 ^{ος} Όροφος ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ	Εξάμηνο
13	EMERSON	LIEBERT GXT2	3 KVA	3KRT230E	Υπόγειο ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1	Εξάμηνο
14	AP	103	3,6 KVA	985057438	1 ^{ος} Όροφος, γρ 103 ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218	Εξάμηνο
15	APC	SURT10000 XL1	10 KVA	Y50430123472	ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218	Εξάμηνο
16	GXT	600T	6 KVA	0319801109BW DT2	Computer room, 4 ^{ος} Όροφος ΣΕΚΕΡΗ 1Α	Εξάμηνο
17	NEWWAVE	SLIM-Line	10 KVA	CS0168 S000179	Computer room, 1 ^{ος} Όροφος ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218	Εξάμηνο

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν στο Έντυπο Προσφοράς ξεχωριστά το τμήμα για τις μπαταρίες, ξεχωριστά το τμήμα για την διασύνδεση του UPS Νο 17 και ξεχωριστά το τμήμα για την συντήρηση του κάθε UPS.

2. Προληπτική Συντήρηση.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τις προληπτικές συντηρήσεις και όλα τα ανταλλακτικά (όπως πυκνωτές, ανεμιστήρες ψύξης, ασφάλειες, κλιπ, βύσματα κλπ), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 5 της παρούσας Τ.Π, καθώς και απεριόριστο αριθμό επισκέψεων λόγω βλαβών, με χρόνο αντίδρασης το πολύ εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας μας όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου.

Στην προληπτική συντήρηση των ως άνω συστημάτων θα περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οπτικός έλεγχος του συστήματος και των μπαταριών.
2. Καθαρισμός από σκόνες, χνούδια ή λοιπούς ρύπους.
3. Έλεγχος κοχλίων μπαταριών και σύσφιξη (άπαξ ετησίως)
4. Μέτρηση της τάσης εισόδου.
5. Μέτρηση του ρεύματος εισόδου.
6. Μέτρηση της τάσης εξόδου.
7. Μέτρηση του ρεύματος εξόδου.
8. Μέτρηση της συχνότητας εισόδου.
9. Μέτρηση της συχνότητας εξόδου.
10. Μέτρηση της τάσης των μπαταριών.
11. Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των ανεμιστήρων.
12. Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των τρανζίστορ.
13. Τεχνητή διακοπή και λειτουργία μέσω μπαταριών για 3 έως 5 λεπτά.
14. Μέτρηση του ρεύματος εκφόρτισης.
15. Μέτρηση του ρεύματος φόρτισης.
16. Επιβεβαίωση αυτόματης επαναφοράς.
17. Καθώς και όποιες άλλες μετρήσεις κρίνονται απαραίτητες για τον συγκεκριμένο τύπο UPS σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3. Προληπτικές Επισκέψεις:

1. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της Αναδόχου εταιρείας, η οποία θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
2. Θα τηρείται δελτίο εργασιών προληπτικής συντήρησης, το οποίο στο τέλος των εργασιών θα υπογράφεται από τον τεχνικό της Αναδόχου εταιρείας αλλά και από τον τεχνικό της Υπηρεσίας μας.
3. Αντίγραφο του ανωτέρω δελτίου θα δίδεται και στην Υπηρεσία μας.
4. Ο τεχνικός της Αναδόχου εταιρείας, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιο υλικό ή υλικά θα μπορούσαν να πάθουν βλάβη ή να μειώσουν την απόδοση της λειτουργίας του UPS, θα ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία μας για την ανάγκη αντικατάστασης των απαιτούμενων υλικών.

4. Κλήσεις για επίσκεψη:

1. Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να απαντάει σε κάθε κλήση της Υπηρεσίας μας τηλεφωνικά ή με επίσκεψη, ανάλογα με την περίπτωση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο.
2. Οφείλει να ανταποκρίνεται το πολύ εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας μας όλες τις ημέρες του χρόνου.
3. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό επισκέψεων σε περίπτωση βλάβης.
4. Ο μέγιστος χρόνος που το UPS μπορεί να μείνει εκτός λειτουργίας λόγω παράτασης της επισκευής ή τυχόν έλλειψης ανταλλακτικών, ορίζεται σε μια (1) εβδομάδα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αποκατάσταση της λειτουργίας του θα διαρκέσει περισσότερο από μία εβδομάδα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός τριών (3) ημερών με ένα αντίστοιχο, ανάλογου μεγέθους, έως 20KVA το οποίο θα παραχωρήσει για χρήση στην Βουλή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
5. Θα τηρείται δελτίο εργασιών για κάθε επίσκεψη, το οποίο στο τέλος των εργασιών θα υπογράφεται από τον τεχνικό της Αναδόχου εταιρείας αλλά και από τον τεχνικό της Υπηρεσίας μας.

5. Ανταλλακτικά:

1. Τα ανταλλακτικά καλύπτονται όλα. Εξαιρούνται οι κεντρικές πλακέτες, το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα εκατό ευρώ πλέον ΦΠΑ (100€ + ΦΠΑ).
2. Οι μπαταρίες δεν υπολογίζονται ως ανταλλακτικά και τιμολογούνται ξεχωριστά.
3. Οι εργασίες αντικατάστασης όλων των υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω εξαιρέσεων, περιλαμβάνονται και δεν θα χρεώνονται.
4. Όλα τα ανταλλακτικά θα καλύπτονται από την εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή και για διάστημα όχι μικρότερο των δύο (2) ετών.

6. Σύνδεση UPS

Στο κτήριο της οδού Λένορμαν 218 (πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο), στον 1ο όροφο στο χώρο του Computer Room (δωμάτιο 126γ), υπάρχει ένα ανενεργό UPS που μεταφέρθηκε εκεί από άλλο κτήριο της Βουλής όπου λειτουργούσε κανονικά. Το UPS αυτό θα τροφοδοτηθεί από τον πλησιέστερο κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα, που βρίσκεται στο διάδρομο διαγώνια απέναντι από την αίθουσα 124 (κυλικείο) με καλώδιο 5x10mm² με την προσθήκη αντίστοιχου ασφαλειοδιακόπτη 3x35A, το οποίο θα οδεύσει στις υφιστάμενες σχάρες ή κανάλια (περίπου 60μ απόσταση). Σε περίπτωση που απαιτηθούν προσθήκες ή προεκτάσεις των σχαρών ή καναλιών, αυτές θα γίνουν με ομοειδή με τα υφιστάμενα υλικά δαπάνη του αναδόχου.

Κατόπιν δοκιμής και πλήρους ελέγχου της λειτουργίας του θα συνδεθεί στην έξοδο του ένας επίτοιχος πίνακας που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος ως παρακάτω:

Η παροχή του νέου πίνακα από το UPS θα γίνει με καλώδιο διατομής που προβλέπει ο κατασκευαστής του UPS.

Ο νέος πίνακας, θα είναι επίτοιχος, τουλάχιστον 16 θέσεων και θα περιλαμβάνει:

1. κεντρική ασφάλεια 25A,
2. ενδεικτικές λυχνίες,

3. κεντρικό διακόπτη 25A,
4. αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ διαρροής,
5. 5 ασφαλειοδιακόπτες 16A (2 για τα rack, δύο για τις πρίζες και 1 εφεδρικό),
6. 2 ασφαλειοδιακόπτες 10A (εφεδρικούς) και
7. 2 πρίζες ράγας σούκο.

Το διακοπτικό υλικό θα είναι αρίστης ποιότητας και επώνυμου οίκου.

Στο νέο πίνακα θα συνδεθούν τα παρακάτω φορτία:

1. Όλος ο ενεργός εξοπλισμός στο ερμάριο (rack) του Computer room.
2. Όλος ο ενεργός εξοπλισμός που βρίσκεται στο ερμάριο (rack) του διαδρόμου του 1ου ορόφου, έξω από την αίθουσα 128 (περίπου σε 100μ απόσταση).

Οι ανωτέρω συνδέσεις θα γίνουν όλες με νέα καλώδια 3x2,5mm² τα οποία θα οδεύσουν στις υφιστάμενες σχάρες ή κανάλια. Σε περίπτωση που απαιτηθούν προσθήκες ή προεκτάσεις των οδεύσεων, αυτές θα γίνουν με ομοειδή με τα υφιστάμενα υλικά δαπάνη του αναδόχου.

Σε όλες τις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που τυχόν θα απαιτηθούν ακόμα και να δεν αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή (κλέμες, δεματικά κλπ)

7. Προμήθεια μπαταριών

Αντικείμενο της παρούσας είναι και η προμήθεια και αντικατάσταση μπαταριών ως ακολούθως:

1. Σαράντα (40) μπαταρίες για το UPS Νο17, με τάση 12V, χωρητικότητα 7Ah για 20 ώρες εκφόρτιση μέχρι τα 1,75V/cell στους 25oC.
2. Εκατόν είκοσι οχτώ (128) μπαταρίες για το UPS Νο1, με τάση 12V, χωρητικότητα 7Ah για 20 ώρες εκφόρτιση μέχρι τα 1,75V/cell στους 25oC.
3. Εκατόν είκοσι οχτώ (128) μπαταρίες για το UPS Νο2, με τάση 12V, χωρητικότητα 7,2Ah για 20 ώρες εκφόρτιση μέχρι τα 1,75V/cell στους 25oC.
4. Όλες οι ανωτέρω μπαταρίες θα είναι κατάλληλες για χρήση σε UPS (AGM, VRLA) και συνιστάται να έχουν πόλους και πολικότητα που να διευκολύνει την εγκατάσταση. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σωστή επιλογή του τύπου των μπαταριών και τυχόν επιπλέον κόστος αντικατάστασης των μπαταριών λόγω οποιασδήποτε δυσκολίας βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.
5. Ο χρόνος εγγύησης των μπαταριών θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στα UPS λόγω βλάβης ή αστοχίας των νέων μπαταριών για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου συντήρησης, ακόμα κι αν αυτό παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Οι νέες μπαταρίες, μόλις παραδοθούν θα μεταφερθούν άμεσα στους χώρους των UPS αντίστοιχα, ακόμα και αν η αντικατάστασή τους γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Ανάδοχος, μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, θα απομακρύνει τις παλαιές μπαταρίες σε διάστημα μικρότερο των δέκα (10) ημερών και θα φροντίσει για την ανακύκλωσή τους με οικολογικό τρόπο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Εξαιρέσεις:

Τροποποιήσεις, αλλαγές στις εγκαταστάσεις, μετακινήσεις ή επεκτάσεις των συστημάτων κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας δεν καλύπτονται και θα τιμολογούνται ξεχωριστά.

9. Τρόπος πληρωμής:

α) Προμήθεια μπαταριών - σύνδεση:

Η πληρωμή του Αναδόχου για την προμήθεια των μπαταριών και τη σύνδεση του UPS, θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, την παράδοση του UPS σε πλήρη λειτουργία και την προσκόμιση όλων των θεωρημένων δικαιολογητικών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και κατόπιν βεβαίωσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

β) Εργασίες συντήρησης:

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, μετά την προσκόμιση όλων των θεωρημένων δικαιολογητικών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και κατόπιν βεβαίωσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

10. Γενικοί όροι – Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν (θα τηρηθεί κατάλογος) τους χώρους των UPS στα κτήρια της Βουλής προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών συντήρησης- επιθεώρησης και των ειδικών συνθηκών αυτών.
2. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών κλπ) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.
3. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει

σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
7. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια συντήρησης ή λόγω πλημμελούς διενέργειας αυτής, παράληψης ή κακότεχνης επισκευής, υπαιτιότητας του ιδίου Συντηρητή, του προσωπικού του ή συνεργάτη του, ο Συντηρητής αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη: υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που προκλήθηκε, αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αποζημιώνει τον/τους παθόντες για κάθε σωματική ή άλλη βλάβη απόρροια του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης. Για το σκοπό αυτόν, υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το προβλεπόμενο ποσό από τη νομοθεσία, το οποίο και θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.
8. Ο Ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.
9. Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση- επιθεώρηση θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς ή ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, να περισυλλέγει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, να τα απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές.
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ειδικότερα εάν δεν προσέλθει για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών μέσα στην οριζόμενη προθεσμία του 24ώρου από της ειδοποίησής του ή παραβεί οποιαδήποτε άλλη προθεσμία ορίζεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή ή την σύμβαση ανάθεσης, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,5 % του συνολικού τιμήματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι του ποσού 20 % του συνολικού τιμήματος, πέραν του οποίου κηρύσσεται έκπτωτος. Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται είτε δια συμψηφισμού με την αμοιβή του αναδόχου, είτε δια καταπτώσεως (συνολικά ή εν μέρει) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
12. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν πραγματοποιήσει τις αναφερόμενες εργασίες επιθεώρησης- συντήρησης εντός του συμβατικού χρόνου ή του χρόνου παράτασης που του δόθηκε.

13. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα - έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.
14. Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω περιγραφόμενων εργασιών, θα προσφερθεί κατ' αποκοπή τιμή για την προμήθεια των μπαταριών και σύνδεση του UPS και κατ' αποκοπή τιμή για την συντήρηση (περίοδος δύο ετών). Η τιμή της συντήρησης θα αναλυθεί με μοναδιαία τιμή για κάθε UPS ξεχωριστά (αναλυτική συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς). Στις τιμές δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που βαρύνει τη Βουλή. **Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη συνολική κατ' αποκοπή τιμή (προμήθεια μπαταριών και σύνδεση και διετής συντήρηση).**
15. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 5% επί του συνολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). Μετά την παραλαβή των μπαταριών και τη σύνδεση του UPS, η παραπάνω εγγυητική επιστολή δύναται να αντικατασταθεί από άλλη μειωμένης αξίας ποσοστού 5% επί του συνόλου της αμοιβής συντήρησης για τα δύο έτη για την καλή εκτέλεση του υπολοίπου της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός του οριζόμενου από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήματος, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος και θα υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.
16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τις μπαταρίες και να συνδέσει το UPS το αργότερο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
17. Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς την συναίνεση του Αναδόχου, να διακόψει τη σύμβαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους της, καθώς επίσης και να ανανεώσει την σύμβαση συντήρησης για ένα (1) επιπλέον έτος (πέραν των δύο), κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τον ανάδοχο δύο μήνες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία διακοπής ή ανανέωσης.

Κωνσταντίνος Ματρακίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. M.Sc